

53. 화재예방법

0) 2026 현행 법령 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 **최신 소방관계법령** 실시간 자동 업데이트 목록
- source:: [최신 소방관계법령](#)
- 현행:: 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 [법률 제21396호, 2026. 2. 27.]
- 현행:: 화재예방법 시행령 [대통령령 제36220호, 2026. 3. 24.]
- 현행:: 화재예방법 시행규칙 [행정안전부령 제587호, 2025. 10. 31.]
- 반영:: 구법명 · 오타 · 명백한 구용어, 특수가연물 수량, 화재안전조사 연기신청 문항 충돌을 현행 표현으로 정리했다.
- 주의:: 과태료 · 벌칙 · 선임기간 · 교육기간 · 별표/서식 문제는 시행령 · 시행규칙 개정 영향을 크게 받으므로 시험 직전 국가법령정보센터 원문으로 재확인한다.

문제 01. 다음 용어 설명 중 틀린 것은? #2026법령확인

답안

1. 안전관리란 화재로 인한 피해를 최소화하기 위한 예방, 대비, 대응 등의 활동을 말한다.
2. 화재안전조사는 소방관서장(소방청장, 소방본부장 또는 소방서장)이 소방대상물, 관계지역 또는 관계인에 대하여 소방시설등이 소방 관계 법령에 적합하게 설치·관리되고 있는지, 소방대상물에 화재가 발생 위험이 있는지 등을 확인하기 위하여 실시하는 현장조사·문서열람·보고요구 등을 하는 활동을 말한다.
3. 화재예방강화지구란 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(시·도지사)가 화재발생 우려가 크거나 화재가 발생할 경우 피해가 클 것으로 예상되는 지역에 대하여 화재 예방 및 안전관리를 강화하기 위해 지정·관리하는 지역을 말한다.
4. 화재예방조사는 화재가 발생할 경우 사회·경제적으로 피해 규모가 클 것으로 예상되는 소방대상물에 대하여 화재위험요인을 조사하고 그 위험성을 평가하여 개선대책을 수립하는 것을 말한다.

답

4. 화재예방조사는 화재가 발생할 경우 사회·경제적으로 피해 규모가 클 것으로 예상되는 소방대상물에 대하여 화재위험요인을 조사하고 그 위험성을 평가하여 개선대책을 수립하는 것을 말한다. (틀림)

• ✓ 화재예방 관련 용어 정리

1. 안전관리: 화재로 인한 피해를 최소화하기 위한 예방, 대비, 대응 등의 활동.
2. 화재안전조사: 소방관서장(소방청장, 소방본부장 또는 소방서장)이 소방대상물, 관계지역 또는 관계인에 대하여 소방시설등이 소방 관계 법령에 적합하게 설치·관리되고 있는지, 화재 발생 위험이 있는지 등을 확인하기 위해 실시하는 현장조사·문서열람·보고요구 등을 포함하는 활동.
3. 화재예방강화지구: 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사가 화재발생 우려가 크거나 화재 발생 시 피해가 클 것으로 예상되는 지역을 화재 예방 및 안전관리를 강화하기 위해 지정·관리하는 지역.
4. 화재예방안전진단: 화재가 발생할 경우 사회·경제적으로 피해 규모가 클 것으로 예상되는 소방대상물에 대하여 화재위험요인을 조사하고 그 위험성을 평가하여 개선대책을 수립하는 것

문제 02. 화재안전조사를 실시할 수 있는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은? #2026법령확인**답안**

1. 화재예방강화지구 등 법령에서 화재안전조사를 하도록 규정되어 있는 경우
2. 화재예방안전진단이 불성실하거나 불완전하다고 인정되는 경우
3. 화재가 가끔 발생하였거나 발생할 우려가 있는 곳에 대한 조사가 필요한 경우
4. 재난예측정보, 기상예보 등을 분석한 결과 소방대상물에 화재의 발생 위험이 크다고 판단되는 경우

답

3. 화재가 가끔 발생하였거나 발생할 우려가 있는 곳에 대한 조사가 필요한 경우 (틀림)

- ✓ 화재안전조사 실시 기준
- 국법 불자 자발우뚝 재기외

-
- 1)국가적 행사등 주요 행사가 개최되는 장소 및 그 주변의 관계 지역에 대하여 소방안전관리 실태를 조사할 필요가 있는 경우
 - 2. 화재예방강화지구 등 법령에서 화재안전조사를 하도록 규정되어 있는 경우
 - 3. 화재예방안전진단이 불성실하거나 불완전하다고 인정되는 경우
 - 4. [소방시설 설치 및 관리에 관한 법률] 제 22조에 따른 자체점검이 불성실하거나 불완전하다고 인정 되는 경우
 - 5) 자주 화재가 발생하였거나 발생할 우려가 뚜렷한 곳에 대한 조사가 필요한 경우
 - 6)** 재**난예측정보, 기상예보 등을 분석한 결과 소방대상물에 화재의 발생 위험이 크다고 판단되는 경우
 - 7. 제1호부터 제6호까지에서 규정한 경우 외에 화재, 그 밖의 긴급한 상황이 발생할 경우 인명 또는 재산 피해의 우려가 현저하다고 판단되는 경우 곳에 대한 조사가 필요한 경우

문제 03. 화재안전조사의 방법 및 절차에 관한 사항으로 잘못된 것은? #2026법령확인**답안**

1. 관계인에게 필요한 보고를 하도록 하거나 자료의 제출을 명할 수 있으나 관계인 승낙 없이 해를 뜨기 전·후에 할 수 없다.
2. 소방청장, 본부장, 서장은 조사대상 관계인에게 인터넷 홈페이지나 전자시스템 등을 통하여 7일 이상 공개하며, 화재,재난 발생 우려가 긴급하여 조사가 필요한 경우에는 사전통지 및 신고접수 등의 절차를 생략하는 그러하지 아니할 수 있다.
3. 관계인은 천재지변, 태풍, 홍수, 질병, 장기출장, 관련기관 기록부, 일지등이 압수·영치 시 연기신청을 할 수 있다.
4. 화재안전조사를 마친 후에는 그 조사 결과를 관계인에게 구두로 통지하여야 한다.

답

4. 화재안전조사를 마친 후에는 그 조사 결과를 관계인에게 구두로 통지하여야 한다. (틀림)

- ✓ 화재안전조사 방법 및 절차

1. 소방관서장은 화재안전조사를 실시할 경우 조사대상 관계인에게 사전 공지
- 전단, 전자게시판 또는 인터넷 홈페이지 등을 통해 통지

- 이때 대통령령에서 정하는 바에 따라 인터넷이나 전자신청 등을 통하여 7일 이상 공지
- 단, 화재 발생 우려가 긴급하여 긴급히 조사할 필요가 있는 경우 예외
- 2. 화재안전조사는 원칙적으로 관계인의 승낙 없이 야간이나 근무시간 외에는 할 수 없다.
- 3. 화재안전조사 결과는 반드시 서면으로 관계인에게 통지해야 하며, 단순한 구두 통지는 적절하지 않음.

문제 04. 화재안전조사에 대한 설명으로 틀린 것은? #2026법령확인

답안

1. 소방관서장은 화재안전조사를 실시하는 경우 다른 목적을 위하여 조사권을 남용하여서는 아니 된다.
2. 화재안전조사의 항목은 행정안전부령으로 정한다.
3. 국가적 행사 등 주요 행사가 개최되는 장소 및 그 주변의 관계 지역에 대하여 소방안전관리 실태를 점검할 필요가 있는 경우 실시한다.
4. 화재가 자주 발생하였거나 발생할 우려가 뚜렷한 곳에 대한 조사가 필요한 경우 실시한다.

답

2. 화재안전조사의 항목은 행정안전부령으로 정한다. (틀림)

• ✓ 화재안전조사 기준

1. 소방관서장은 화재안전조사를 실시할 때 조사권을 남용해서는 안 됨.
2. 화재안전조사의 항목은 행정안전부령이 아니라 대통령령으로 정함.
3. 국가적 행사, 주요 행사가 개최되는 장소 및 관계 지역에 대한 소방안전 점검 필요 시 실시 가능.
4. 화재가 자주 발생하거나 발생 우려가 있는 지역에 대한 조사 필요 시 실시 가능.

문제 05. 화재안전조사의 항목으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항
2. 소방시설 등의 자체점검에 관한 사항
3. 자위소방대 구성의 적합성과 화재예방조치 등에 관한 사항
4. 건설현장 임시소방시설 설치 및 관리에 관한 사항

답

3. 자위소방대 구성의 적합성과 화재예방조치 등에 관한 사항 (틀림)

• ✓ 화재안전조사 항목

1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항
3. 피난계획의 점검 및 시행에 관한 사항
4. 소화·통보·피난 등의 훈련 및 소방안전 관리에 필요한 교육(이하 소방훈련·교육)에 관한 사항
5. 소방자동차 전용구역 설치에 관한 사항
6. 보행자 안전시설의 배치에 관한 사항
7. 소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항
8. 건설현장 임시소방시설 설치 및 관리에 관한 사항
9. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리에 관한 사항

0. 방염에 관한 사항

1. 소방시설 등의 자체점검에 관한 사항
2. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 안전관리에 관한 사항
3. 「위험물안전관리법」에 따른 위험물 안전관리에 관한 사항
4. 초고층 건축물 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항
5. 그 밖에 소방대상물에 화재의 발생 위험이 있는지 등을 확인하기 위해 소방본부장 등이 화재안전조사가 필요하다고 인정하는 사항

문제 06. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 기본계획에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은? #2026법령확인

답안

1. 화재예방정책의 기본목표 및 추진방향
2. 화재의 예방과 안전관리를 위한 법령·제도의 마련 등 기반 조성
3. 화재의 예방과 안전관리 관련 기술의 개발·보급
4. 화재의 예방과 안전관리 관련 산업의 국내경쟁력 향상

답

4. 화재의 예방과 안전관리 관련 산업의 국내경쟁력 향상 (틀림)

- ✓ 화재 예방 및 안전관리에 관한 기본계획에 포함되어야 할 사항
- 1. 화재예방정책의 기본목표 및 추진방향
- 2. 화재의 예방과 안전관리를 위한 법령·제도의 마련 등 기반 조성
- 3. 화재의 예방과 안전관리를 위한 대국민 교육·홍보
- 4. 화재의 예방과 안전관리 관련 기술의 개발·보급
- 5. 화재의 예방과 안전관리 관련 전문인력의 육성·지원 및 관리
- 6. 화재의 예방과 안전관리 관련 산업의 국제경쟁력 향상
- 7. 국가가 대통령령으로 정하는 화재의 예방과 안전관리에 필요한 사항
- (1) 화재발생 현황
- (2) 소방대응의 환경 및 화재위험특성 변화 추세 등 화재예방정책의 여건 변화에 관한 사항
- (3) 소방시설의 설치·운영 및 화재안전기준 개선에 관한 사항
- (4) 계절별·시기별·소방대상물별 화재예방 대책에 관한 사항
- (5) 그 밖에 화재 예방과 안전관리에 관한 사항으로서 소방청장이 필요하다고 인정하는 사항

문제 07. 화재안전조사에 따른 명령으로 손실을 입은 자가 있는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 보상하여야 한다. 손실 보상에 관한 잘못된 것은? #2026법령확인

답안

1. 시·도지사가 손실을 보상하는 경우에는 시가(時價)로 보상하여야 한다.
2. 손실 보상에 관하여는 시·도지사와 손실을 입은 자가 협의해야 한다.
3. 보상금액에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에는 시·도지사는 그 보상금액을 지급하거나 공탁하고 이를 상대방에게 알려야 한다.
4. 보상금의 지급 또는 공탁의 통지에 불복하는 자는 지급 또는 공탁의 통지를 받은 날부터 14일 이내에 관할 토지수용위원회에 재결(裁決)을 신청할 수 있다.

답

4. 보상금의 지급 또는 공탁의 통지에 불복하는 자는 지급 또는 공탁의 통지를 받은 날부터 14일 이내에 관할 토지수용위원회에 재결(裁決)을 신청할 수 있다. (틀림)

• ✓ 화재안전조사 손실보상 기준

1. 소방청장 또는 시·도지사는 조치 명령으로 인하여 손실을 입은 자가 있는 경우 대통령령에 따라 보상할 것.
2. 소방청장 또는 시·도지사가 손실 보상, 시가로 보상해야 함.
3. 손실 보상에 대하여 소방청장, 시·도지사와 손실을 입은 자가 협의.
4. 보상금액에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우 소방청장 또는 시·도지사는 그 보상금액을 지급하거나 공탁하고 이를 상대방에게 알릴 것.
5. 보상금의 지급 또는 공탁의 통지에 불복하는 자는 지급 또는 공탁의 통지를 받은 날부터 30일 이내에 관할 토지수용위원회에 재결(裁決)을 신청할 수 있다. (문제에서 14일로 제시되어 오류)

문제 08. 화재안전조사위원회는 위원장 1명을 포함한 (○) 이내의 위원으로 구성하고, 위원장은 (○)이 (가) 된다. 다음 중 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 5인 - 소방본부장
2. 7인 - 소방청장
3. 5인 - 소방청장
4. 7인 - 소방관서장

답

4. 7인 - 소방관서장

• ✓ 화재안전조사위원회의 구성 및 운영 기준

1. 소방관서장은 화재안전조사 대상을 객관적이고 공정하게 선정하기 위하여 필요할 경우 화재안전조사위원회를 구성하여 조사 대상을 선정할 수 있음.
2. 화재안전조사위원회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정함.
3. 화재안전조사위원회 구성

- 위원장(소방관서장) 1명을 포함한 7명 이내의 위원으로 구성
- 위원의 위촉은 다음 요건 중 하나 이상을 충족하는 자로 함:
 - 과장급 직위 이상의 소방공무원
 - 소방기술사
 - 소방시설관리사
 - 소방 관련 분야의 석사학위 이상을 취득한 자
 - 소방 관련 법인 또는 단체에서 소방 관련 업무에 5년 이상 종사한 자
 - 소방방재교육훈련기관, 학교 또는 연구소에서 소방과 관련한 교육 또는 연구업에 5년 이상 종사한 자
- 4. 위원의 임기는 2년이며, 한 차례 연임 가능
- 5. 위원은 해당 화재안전조사와 직접적인 이해관계가 있을 경우 그 조사 업무에서 배제됨.

문제 09. 화재위험작업은 인화성 물품을 취급하는 작업 등 대통령령으로 정하는 작업이다. 이에 해당하지

않는 것은? #2026법령확인

답안

1. 소방청장이 정하여 고시하는 분진성 폭발분진을 발생시킬 수 있는 작업
2. 전열기구, 가열전선 등 열을 발생시키는 기구를 취급하는 작업
3. 용접·용단 등 불꽃을 발생시키거나 화기를 취급하는 작업
4. 인화성·가연성·폭발성 물질을 취급하거나 가연성 가스를 발생시키는 작업

답

1. 소방청장이 정하여 고시하는 분진성 폭발분진을 발생시킬 수 있는 작업 (틀림)
 - ✓ 인화성 물품을 취급하는 작업 등 대통령령으로 정하는 작업
 - 임시소방시설 설치기준중 인화성 물품을 취급하는 작업등 대통령령으로 정하는 작업이란 어떤것인지 설명하시오
 - 용융 불꽃화 / 인가 폭발성 물질 가연성가스 / 전가열 기구 / 알마 폭발성 부유분진 / 소방청장이 정하여 고시
-
- 인화성 · 가연성 · 폭발성 물질을 취급하거나 가연성 가스를 발생시키는 작업
 - 용접 · 용단 등 불꽃을 발생시키거나 화기(火氣)를 취급하는 작업
 - 전열기구, 가열전선 등 열을 발생시키는 기구를 취급하는 작업
 - 알루미늄, 마그네슘 등을 취급하여 폭발성 부유분진을발생시킬 수 있는 작업
 - 그 밖에 제1호부터 제4호까지와 비슷한 작업으로 소방청장이 정하여 고시하는 작업

문제 10. 중앙화재안전조사단 및 지방화재안전조사단은 단장을 포함하여 몇 명 이내로 구성되는가? #2026법령확인

답안

1. 7인
2. 10인
3. 50인
4. 60인

답

3. 50인
 - 소방관서장은 화재안전조사를 효율적으로 수행하기 위하여 대통령령에 따라 소방청에는 중앙화재안전조사단을, 소방본부 및 소방서에는 지방화재안전조사단을 편성·운영할 수 있다.
 - ✓ 중앙화재안전조사단 및 지방화재안전조사단 구성 기준
 1. 단장을 포함하여 50인 이내로 구성.
 2. 조사단 단원은 소방관서장이 임명 또는 위촉.
 3. 단장은 단원 중 소방본부장 또는 소방서장이 임명 또는 위촉.
 4. 단원은 다음 요건 중 하나 이상을 충족하는 자로 구성:
 - 소방공무원
 - 소방안전과 관련된 단체 또는 연구기관 소속 임직원
 - 소방 관련 분야에 전문적인 지식이나 경험이 풍부한 사람

문제 11. 화재의 예방과 안전문화 진흥을 위한 시책의 추진과 관련하여 화재의 예방과 안전문화를 진흥시키기 위한 활동에 대한 설명으로 틀린 것은? #2026법령확인

답안

1. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 의식을 높이기 위한 활동 및 홍보
2. 소방대상을 특성별 화재의 예방과 안전관리에 필요한 행동요령의 개발·보급
3. 화재 발생을 예측할 수 있는 통계 현황의 조사 및 관리
4. 화재의 예방과 안전관리 취약계층에 대한 화재의 예방 및 안전관리 강화

답

3. 화재 발생을 예측할 수 있는 통계 현황의 조사 및 관리 (틀림)

• ✓ 화재의 예방과 안전문화 진흥을 위한 시책 추진

1. 화재 예방 및 안전관리에 관한 의식을 높이기 위한 활동 및 홍보.
2. 소방대상물의 특성별 화재의 예방과 안전관리에 필요한 행동요령의 개발·보급.
3. 화재 예방과 안전문화 우수사례의 발굴 및 보급.
4. 화재 관련 통계 현황의 관리·활용 및 공개. (문제에서 "화재 발생 예측"을 강조한 부분이 틀림)
5. 화재 예방과 안전관리 취약계층에 대한 예방 및 안전관리 강화.
6. 그 밖에 화재 예방과 안전문화를 진흥하기 위한 활동.

문제 12. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법령상 화재예방안전진단의 범위에 관한 사항으로 틀린 것은? #2026법령확인

답안

1. 화재위험요인의 조사에 관한 사항
2. 화재 안전성 영향 평가에 관한 사항
3. 소방시설 등의 유지·관리에 관한 사항
4. 비상대응조직 및 교육훈련에 관한 사항

답

2. 화재 안전성 영향 평가에 관한 사항 (틀림)

• 대통령령으로 정하는 소방안전 특별관리시설물의 관계인은 화재의 예방 및 안전관리를 체계적·효율적으로 수행하기 위하여 한국소방안전원 또는 소방청장이 지정하는 화재예방안전진단기관으로부터 정기적으로 화재예방안전진단을 받아야 한다.

• ✓ 화재예방안전진단 범위

1. 화재위험요인의 조사에 관한 사항.
2. 소방계획 및 피난계획 수립에 관한 사항.
3. 소방시설 등의 유지·관리에 관한 사항.
4. 비상대응조직 및 교육훈련에 관한 사항.
5. 화재 위험성 평가에 관한 사항.
6. 그 밖에 화재예방안전진단을 위해 대통령령으로 정하는 사항.

문제 13. 화재 등 재난이 발생한 경우 사회·경제적으로 피해가 큰 소방안전 특별관리시설물의 대상이 아닌 것은? #2026법령확인

답안

1. 공항시설
2. 도시철도시설
3. 여객터미널
4. 초고층 건축물 및 지하연계 복합건축물

답

3. 여객터미널 (틀림)

• ✓ 소방안전 특별관리시설물의 대상

1. 공항시설
 2. 철도시설
 3. 도시철도시설
 4. 항만시설
 5. 지정문화유산 및 천연기념물등인 시설
 6. 산업기술단지
 7. 산업단지
 8. 초고층 건축물 및 지하연계 복합건축물
 9. 영화상영관 중 수용인원 1천 명 이상인 영화상영관
 0. 전력용 및 통신용 지하구
 1. 석유비축시설
 2. 천연가스 인수기지 및 공급망
 3. 대통령령으로 정하는 전통시장(점포 500개 이상)
 4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설물
- 발전소
 - 물류창고로서 (연면적 10만 제곱미터 이상)
 - 가스공급시설

문제 14. 관리의 권원이 분리된 특정소방대상물의 소방안전관리자를 선임하여야 하는 소방대상물은? #2026법령확인

답안

1. 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 복합건축물
2. 연면적 20,000㎡ 이상의 복합건축물
3. 지하구
4. 공동구

답

- 관리의 권원이 분리된 특정소방대상물로서 권원별관계인이 각각 소방안전관리자를 선임하여야 하는 특정소방대상물의 종류

- **✓ 중요한 내용** : 복(11층 3만) 지대
- 추가 설명 : 복합건축물(지하층을 제외한 층수가 11층 이상 또는 연면적 3만제곱미터 이상인 건축물)
- 관련 정보

- 1. 복합건축물(지하층을 제외한 층수가 11층 이상 또는 연면적 3만제곱미터 이상인 건축물)
- 2. 지하가(지하의 인공구조물 안에 설치된 상점 및 사무실, 그 밖에 이와 비슷한 시설이 연속하여 지하도에 접하여 설치된 것과 그 지하도를 합한 것을 말한다)
- 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 특정소방대상물**(도소전)** 판매시설 중 도매시장, 소매시장 및 전통시장 포함

문제 15. 화재가 발생할 경우 사회·경제적으로 피해 규모가 클 것으로 예상되는 소방대상물에 대하여 화재위험요인을 조사하고 그 위험성을 평가하여 개선대책을 수립하는 것에 대한 정의로 옳은 것은?
#2026법령확인

답안

1. 화재안전검사
2. 화재예방안전진단
3. 화재조사감사
4. 화재조사특별진단

답

2. 화재예방안전진단

- **✓ 화재예방안전진단 정의**

1. 화재가 발생할 경우 사회·경제적으로 피해 규모가 클 것으로 예상되는 소방대상물에 대해 화재위험요인을 조사하고 위험성을 평가하여 개선대책을 수립하는 것.
2. 대통령령으로 정하는 소방안전 특별관리시설물의 관계인은 화재예방안전진단을 받아야 함.

문제 16. 다음 중 200만 원 이하의 과태료에 해당하지 않는 사항은? #2026법령확인

답안

1. 특수가연물의 저장 및 취급 기준을 위반한 자
2. 소방시설등의 설치 명령을 정당한 사유 없이 따르지 않은 자
3. 건설현장 소방안전관리 대상물에 기간 내 소방안전관리자 선임신고를 하지 아니하거나 소방안전관리자의 성명을 게시하지 아니한 자
4. 피난유도 안내정보를 제공하지 아니한 자

답

4. 피난유도 안내정보를 제공하지 아니한 자 (300만 원 이하 과태료)

- **✓ 화재예방법 200만 원 이하 과태료 부과 대상**

1. 불을 사용할 때 지켜야 하는 사항 및 특수가연물의 저장 및 취급 기준을 위반한 자
2. 소방시설등의 설치 명령을 정당한 사유 없이 따르지 아니한 자
3. 소방안전관리자 선임신고를 하지 아니하거나 소방안전관리자의 성명 등을 게시하지 아니한 자

4. 건설현장 소방안전관리 대상물에 선임신고를 하지 아니한 자
 5. 소방훈련 및 교육 결과를 제출하지 아니한 자
- 300만 원 이하 과태료 부과 대상
 - 피난유도 안내정보를 제공하지 아니한 자

문제 17. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법령상 다음 중 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처하는 경우가 아닌 것은? #2026법령확인

답안

1. 관계인의 정당한 업무를 방해하거나, 조사업무를 수행하면서 취득한 자료나 비밀을 다른 사람 또는 기관에 제공 또는 누설하거나 목적 외의 용도로 사용한 자
2. 소방안전관리자 자격증을 다른 사람에게 빌려 주거나 빌리거나 이를 알선한 자
3. 진단기관으로부터 화재예방안전진단을 받지 아니한 자
4. 화재안전조사를 정당한 사유 없이 거부·방해 또는 기피한 자

답

4. 화재안전조사를 정당한 사유 없이 거부·방해 또는 기피한 자 (300만 원 이하 벌금)

- ✓ 1년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금 부과 대상

1. 관계인의 정당한 업무를 방해하거나, 조사업무 수행 중 취득한 자료나 비밀을 타인에게 제공·누설하거나 목적 외 사용한 자
2. 소방안전관리자 자격증을 타인에게 빌려주거나 빌리거나 알선한 자
3. 진단기관으로부터 화재예방안전진단을 받지 않은 자

- 300만 원 이하 벌금 부과 대상
- 화재안전조사를 정당한 사유 없이 거부·방해 또는 기피한 자

문제 18. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법령상 건설현장 소방안전관리대상물의 소방안전관리자의 업무에 대한 설명으로 틀린 것은? #2026법령확인

답안

1. 건설현장의 소방계획서의 작성
2. 임시소방시설의 설치 및 관리에 대한 감독
3. 공사진행 단계별 피난안전구역, 피난로 등의 확보와 관리
4. 화재위험정보 데이터 수집 및 관리

답

4. 화재위험정보 데이터 수집 및 관리 (해당 없음)

- ✓ 건설현장 소방안전관리자의 업무

1. 건설현장의 소방계획서 작성
2. 임시소방시설의 설치 및 관리 감독
3. 공사진행 단계별 피난안전구역, 피난로 등의 확보와 관리
4. 건설현장 작업자에 대한 소방안전 교육 및 훈련

5. 초기대응체계 구성·운영 및 교육
6. 화기 취급 감독, 화재위험작업 허가 및 관리
7. 그 밖에 건설현장 소방안전관리와 관련하여 소방청장이 고시하는 업무

문제 19. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법령상 화재안전영향평가심의회에 관한 설명으로 틀린 것은?
#2026법령확인

답안

1. 소방청장은 화재안전영향평가에 관한 업무를 수행하기 위하여 화재안전영향평가심의회를 구성·운영할 수 있다.
2. 심의회는 위원장 1명을 포함한 10명 이내의 위원으로 구성한다.
3. 위원장은 위원 중에서 호선한다.
4. 규정한 사항 외에 심의회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

답

2. 심의회는 위원장 1명을 포함한 10명 이내의 위원으로 구성한다. (틀림)

• ✓ 화재안전영향평가심의회 관련 규정

1. 소방청장은 화재안전영향평가에 관한 업무를 수행하기 위해 화재안전영향평가심의회를 구성·운영할 수 있음.
 2. 심의회는 위원장 1명을 포함한 12명 이내의 위원으로 구성.
 3. 위원장은 위원 중에서 호선하고, 위원은 각 호의 사람으로 한다.
- 화재안전과 관련되는 법령이나 정책을 담당하는 관계 기관의 소속 직원으로서 대통령령으로 정하는 사람
 - 소방기술사 등 대통령령으로 정하는 화재안전과 관련된 분야의 학식과 경험이 풍부한 전문가로서 소방청장이 위촉한 사람
 - 4. 규정된 사항 외에 구성·운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정함.

문제 20. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법령상 소방안전관리 보조자 선임 대상에 대한 설명으로 틀린 것은? #2026법령확인

답안

1. 300세대 이상의 아파트의 경우에는 1명을 선임하고, 초과되는 300세대마다 1명 이상을 추가로 선임한다.
2. 아파트를 제외한 연면적 15,000㎡ 이상의 특정소방대상물의 경우에는 1명을 선임하며, 초과되는 연면적 15,000㎡마다 1명 이상을 추가로 선임한다.
3. 아파트를 제외한 연면적 15,000㎡ 이상의 특정소방대상물인 경우에는 1명을 선임하되, 특정 소방대상물의 방재실에 자위소방대가 24시간 근무하고 소방자동차 중 무인방수차를 운용하는 경우에는 초과되는 연면적 30,000㎡마다 1명 이상을 추가로 선임한다.
4. 아파트를 제외한 연면적 15,000㎡ 이상의 특정소방대상물인 경우에는 1명을 선임하며, 특정 소방대상물의 방재실에 자위소방대가 12시간 근무하거나 또는 소방자동차 중 소방물탱크차를 운용하는 경우에는 초과되는 연면적 35,000㎡마다 1명 이상을 추가로 선임한다.

답 4.

• ✓ 소방안전관리 보조자 선임 기준

- 소방안전관리보조자를 선임해야 하는 소방안전관리대상물의 범위를 설명하시오.<화재예방법 시행령 별표5>

- **✓ 중요한 내용** : 300세대 아파트 앞에서 1만5천 원을 걸고 공기 내기를 하는 노숙자 손이 의수였다. 300세대 아파트 만오천 공기 노숙 의수
- 추가 설명
- 요약

- 가. 건축법 시행령」 별표 1 제2호가목에 따른 아파트 중 300세대 이상인 아파트
- 나. 연면적이 1만5천제곱미터 이상인 특정소방대상물(아파트 및 연립주택은 제외한다)
- 다. 가목 및 나목에 따른 특정소방대상물을 제외한 특정소방대상물 중 다음의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물
 - 1) 공동주택 중 기숙사
 - 2) 노유자 시설
 - 3) 숙박시설(숙박시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 1천500제곱미터 미만이고 관계인이 24시간 상시 근무하고 있는 숙박시설은 제외한다)
 - 4) 의료시설
 - 5) 수련시설
- 1. 300세대 이상의 아파트: 1명 선임, 초과 300세대마다 1명 추가.
- 2. 아파트 제외 연면적 15,000㎡ 이상 특정소방대상물: 1명 선임, 초과 15,000㎡마다 1명 추가.
- 3. 자위소방대가 24시간 근무하고 소방자동차 중 소방펌프차, 소방물탱크차, 소방화학차 또는 무인방수차를 운용하는 경우에는: 초과 30,000㎡마다 1명 추가.

문제 21. 건설현장의 소방안전관리대상물(대통령령으로 정하는 특정소방대상물)이 아닌 것은?

#2026법령확인

답안

1. 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선을 하려는 부분의 연면적의 합계가 2만 제곱미터 이상인 것
2. 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선을 하려는 부분의 연면적이 5천 제곱미터 이상인 것으로서 지하층의 층수가 2개 층 이상인 것
3. 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선을 하려는 부분의 연면적이 5천 제곱미터 이상인 것으로서 지상층의 층수가 11층 이상인 것
4. 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선을 하려는 부분의 연면적이 5천 제곱미터 이상인 것으로서 냉동창고, 냉장창고 또는 냉동·냉장 창고

답

1. 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선을 하려는 부분의 연면적의 합계가 2만 제곱미터 이상인 것 (틀림)
 - 건설현장 소방안전관리자를 선임해야 하는 공사현장 대상을 모두 답하시오. <화재예방법 시행령 제29조>
 - 1만5천 5천 지하2 지상11 냉
 - 1만5천원이 있었는데 5천원으로 지하2층 지상11층의 거대한 냉동창고를 짓고 있는데 건설현장 소방안전관리자를 선임해야 한다고 한다!

- 1. 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선을 하려는 부분의 연면적의 합계가 1만5천 제곱미터 이상인 것

- 2. 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선을 하려는 부분의 연면적이 5천제곱미터 이상인 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것
- 가. 지하층의 층수가 2개****층 이상인 것
- 나. 지상층의 층수가 11층 이상인 것
- 다. 냉동창고, 냉장창고 또는 냉동·냉장창고

문제 22. 불시 소방훈련 및 교육의 평가와 관련하여 소방본부장 또는 소방서장은 평가를 실시한 경우 소방안전관리대상물의 관계인에게 불시 소방훈련·교육 종료일부터 며칠 이내에 불시 소방훈련·교육 평가 결과서를 통지하여야 하는가? #2026법령확인

답안

1. 10일
2. 7일
3. 5일
4. 3일

답

1. 10일

• ✓ 불시 소방훈련 및 교육의 평가 방법

1. 소방본부장 또는 소방서장은 불시 소방훈련 및 교육에 대한 평가를 실시하려는 경우 사전에 평가 계획을 수립해야 함.
2. 평가 계획의 내용
 - 소방훈련·교육 계획 및 내용의 적절성
 - 소방훈련·교육 진행 및 방법의 적절성
 - 소방훈련·교육 참여인력, 시설 장비 구성 등의 적정성
 - 소방훈련·교육 여건 및 참여도
- 3. 불시 소방훈련·교육 종료일부터 10일 이내에 관계인에게 평가 결과서를 통지해야 함.

문제 23. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법령상 소방안전관리자에 관한 설명으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 신축된 소방안전관리대상물의 관계인은 해당 소방안전관리대상물의 사용승인일로부터 20일 이내에 신규 소방안전관리자를 선임해야 한다.
2. 소방안전관리자 선임 연기 신청서를 제출받은 소방본부장 또는 소방서장은 7일 이내에 소방안전관리자의 기간을 정하여 2급 또는 3급 소방안전관리대상물 관계인에게 통보해야 한다.
3. 소방안전관리자는 소방안전관리자로 선임된 날부터 3개월 이내에 실무교육을 받아야 하며, 그 이후에는 2년마다 1회 이상 실무교육을 받아야 한다.
4. 건설현장 소방안전관리대상물의 공사 시공자는 소방안전관리자를 선임한 날부터 14일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 선임 신고를 해야 한다.

답

4. 건설현장 소방안전관리대상물의 공사 시공자는 소방안전관리자를 선임한 날부터 14일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 선임 신고를 해야 한다.

• ✓ 소방안전관리자 선임 및 교육

1. 신축된 소방안전관리대상물 관계인은 해당 소방안전관리대상물의 사용승인일부터 30일 이내에 신규 소방안전관리자 선임.
2. 2급 또는 3급 소방안전관리대상물의 관계인은 소방안전관리자에 대한 강습교육이나 소방안전관리에 관한 시험이 소방안전관리자 선임기간 내에 있지 아니하여 소방안전관리자를 선임할 수 없는 경우 선임의연기를 신청할 수 있으며, 소방본부장 또는 소방서장은 선임 연기 신청서를 제출받은 경우에는 3일 이내에 소방안전관리자 선임기간을 정하여 2급 또는 3급 소방안전관리대상물의 관계인에게 통보할 것
3. 소방안전관리자는 선임된 날부터 6개월 이내에 실무교육을 받아야 하며, 이후 2년마다 1회 이상 실무교육을 받아야 함.

문제 24. 다음 중 화재예방안전진단의 범위가 아닌 것은? #2026법령확인

답안

1. 화재위험요인의 조사에 관한 사항
2. 소방계획 및 피난계획 수립에 관한 사항
3. 소방시설 등의 유지·관리에 관한 사항
4. 화재 안전성 평가 및 관리에 관한 사항

답

4. 화재 안전성 평가 및 관리에 관한 사항 (틀림)

• ✓ 화재예방안전진단의 범위

1. 화재위험요인의 조사에 관한 사항
2. 소방계획 및 피난계획 수립에 관한 사항
3. 소방시설 등의 유지·관리에 관한 사항
4. 화재 위험성 평가에 관한 사항
5. 그 밖에 화재예방안전진단을 위해 대통령령으로 정하는 사항

- 재난 발생 후 재발방지 대책 수립 및 그 이행에 관한 사항
- 화재예방안전진단의 결과 보수·보강 등 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부

문제 25. 특수가연물을 저장·취급함에 있어서 기준으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

1. 쌓는 부분의 바닥면적 사이는 1m 이하가 되도록 할 것
2. 살수설비를 설치하는 경우에는 쌓는 높이를 15m 이하, 쌓는 부분의 바닥면적을 200㎡(석탄·목탄류의 경우에는 300㎡) 이하로 할 것
3. 쌓는 높이는 10m 이하가 되도록 하고, 쌓는 부분의 바닥면적은 50㎡(발전용으로 사용하는 석탄·목탄류의 경우 200㎡) 이하가 되도록 할 것
4. 특수가연물을 저장·취급하는 장소에는 품명·최대수량·위험물안전관리자 성명 및 화기취급금지 표지를 설치할 것

답

2. **살수설비를 설치하는 경우에는 쌓는 높이를 15m 이하, 쌓는 부분의 바닥면적을 200㎡(석탄·목탄류의 경우에는 300㎡) 이하로 할 것** (옳음)

• **✓ 특수가연물의 저장 및 취급기준**

- 1.화재예방법에서 규정하는 특수가연물 저장취급기준 중 쌓아저장하는 경우의 설치기준 5가지를 설명하시오 (석탄,목탄류를 발전용으로 저장하는 경우 제외)
- **품구싸싸 쌀방대15 그10 / 외유/ 내주구내불 / 사이 이리 3마리**

- **품명별로 구분하여 쌓을 것**
- **다음의 기준에 맞게 쌓을 것**

구분	살수설비 를 설치하거나 방사능력 범위에 해당 특수가연물이 포함되도록 대형수동식소화기 를 설치하는 경우	그 밖의 경우
높이	15미터 이하	10미터 이하
쌓는 부분의 바닥면적	200제곱미터(석탄·목탄류의 경우에는 300제곱미터) 이하	50제곱미터(석탄·목탄류의 경우에는 200제곱미터) 이하

- **실외**에 쌓아 저장하는 경우 쌓는 부분이 대지경계선, 도로 및 인접 건축물과 최소 **6미터** 이상 간격을 둘 것. 다만, 쌓는 높이보다 0.9미터 이상 높은 「건축법 시행령」 제2조제7호에 따른 내화구조(이하 “내화구조”라 한다) 벽체를 설치한 경우는 그렇지 않다.
- **실내**에 쌓아 저장하는 경우 **주요구조부는 내화구조**이면서 **불연재료**여야 하고, 다른 종류의 특수가연물과 같은 공간에 보관하지 않을 것. 다만, 내화구조의 벽으로 분리하는 경우는 그렇지 않다.
- 쌓는 부분 바닥면적의 **사이**는 **실내**의 경우 **1.2미터** 또는 쌓는 높이의 1/2 중 큰 값 이상으로 간격을 두어야 하며, **실외**의 경우 **3미터** 또는 쌓는 높이 중 큰 값 이상으로 간격을 둘 것
- 1. **그 밖의 경우: 쌓는 높이 10m 이하, 바닥면적 50㎡ 이하(석탄·목탄류 200㎡ 이하).**
- 2. **살수설비 또는 대형수동식소화기 설치 시: 높이 15m 이하, 바닥면적 200㎡ 이하(석탄·목탄류 300㎡ 이하).**
- 3. 특수가연물을 저장·취급하는 장소에는 품명, 최대저장수량, 단위부피당 질량 또는 단위체적당 질량, 관리책임자, 연락처 및 화기취급 금지표시가 포함된 표지를 설치.
- 4. **쌓는 부분의 바닥면적 사이는 실내: 1.2m 또는 쌓는 높이의 1/2 중 큰 값 이상, 실외: 3m 또는 쌓는 높이 중 큰 값 이상 간격 유지.**

문제 26. 특수가연물을 저장·취급함에 있어서 기준으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

- 1. 가연성 고체 - 1,000 kg 이상
- 2. 가연성 액체 - 2㎡ 이상
- 3. 면화류 - 200 kg 이상
- 4. 나무껍질 및 대팻밥 - 10㎡

답

3. **면화류 - 200 kg 이상** (옳음)

- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령(별표 2)」에서 특수가연물의 품명별 수량

- **✓ 중요한 내용** : 라면은 200원/ 껌나면에 밥을 말면 400원 /냉사벽 천사 /고3액2 /석목만/목나십/고발이/그삼천
- 추가 설명
- 관련 정보

품명	지정수량	품명	지정수량
면화류	200kg 이상	가연성 액체류	2m³ 이상
나무껍질 및 대팻밥	400kg 이상	목재가공품 및 나무부스러기	10m³ 이상
넙마 및 종이부스러기	1,000kg 이상	고무류 · 플라스틱류 발포시킨것	20m³ 이상
사류(絲類)	1,000kg 이상	고무류 · 플라스틱류 그 밖의 것	3,000kg 이상
벗짚류	1,000kg 이상		
가연성 고체류	3,000kg 이상		
석탄 · 목탄류	10,000kg 이상		

- **✓ 특수가연물의 품명과 지정수량**
 1. 면화류 - 200 kg 이상
 2. 나무껍질 및 대팻밥 - 400 kg 이상
 3. 넙마 및 종이부스러기 - 1,000 kg 이상
 4. 사류(絲類) - 1,000 kg 이상
 5. 벗짚류 - 1,000 kg 이상
 6. 가연성고체류 - 3,000 kg 이상
 7. 석탄·목탄류 - 10,000 kg 이상
 8. 가연성액체류 - 2m³ 이상
 9. 목재가공품 및 나무부스러기 - 10m³ 이상
 0. 고무류 · 플라스틱류 - 발포시킨 것 20m³ 이상, 그 밖의 것 3,000kg 이상

문제 27. 불을 사용하는 설비 등의 관리 기준과 특수가연물의 저장·취급기준에 관한 설명으로 옳은 것은?
#2026법령확인

- 답안**
1. 불꽃을 사용하는 용접 또는 용단 작업장 주변 반경 10m 이내에 소화기를 갖추어야 한다.
 2. 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소에는 품명, 최대저장수량, 단위부피당 질량 또는 단위체적당 질량, 관리책임자, 연락처 및 화기취급 금지표시가 포함된 표지를 설치하여야 한다.
 3. 석탄·목탄류를 발전용으로 저장하는 경우에는 반드시 품명별로 구분하여 쌓고, 쌓는 부분의 바닥면적 사이는 1m 이상이 되도록 하여야 한다.
 4. 화재예방을 위하여 불을 사용할 때 지켜야 하는 사항은 소방본부장이 정한다.

답 2번

- **✓ 불을 사용하는 설비 및 특수가연물의 저장·취급 기준**
 1. 불꽃을 사용하는 용접·용단 기구 반경 5m 이내에 소화기를 갖추어야 함.
 2. 용접·용단 작업장 주변 반경 10m 이내에 가연물을 방치하지 말 것.

3. 불을 사용하는 설비·기구 기준: 대통령령 및 조례 위임 사항을 구분하여 암기

- 1.화재예방법에서 규정하는 특수가연물 저장취급기준 중 쌓아저장하는 경우의 설치기준 5가지를 설명하시오 (석탄,목탄류를 발전용으로 저장하는 경우 제외)
- 품구싸싸 쌓방대15 그10 / 외유/ 내주구내불 / 사이 이리 3마리

- 품명별로 구분하여 쌓을 것
- 다음의 기준에 맞게 쌓을 것

구분	살수설비를 설치하거나 방사능력 범위에 해당 특수가연물이 포함되도록 대형수동식소화기를 설치하는 경우	그 밖의 경우
높이	15미터 이하	10미터 이하
쌓는 부분의 바닥면적	200제곱미터(석탄·목탄류의 경우에는 300제곱미터) 이하	50제곱미터(석탄·목탄류의 경우에는 200제곱미터) 이하

- 실외에 쌓아 저장하는 경우 쌓는 부분이 대지경계선, 도로 및 인접 건축물과 최소 6미터 이상 간격을 둘 것. 다만, 쌓는 높이보다 0.9미터 이상 높은 「건축법 시행령」 제2조제7호에 따른 내화구조(이하 "내화구조"라 한다) 벽체를 설치한 경우는 그렇지 않다.
- 실내에 쌓아 저장하는 경우 주요구조부는 내화구조이면서 불연재료여야 하고, 다른 종류의 특수가연물과 같은 공간에 보관하지 않을 것. 다만, 내화구조의 벽으로 분리하는 경우는 그렇지 않다.
- 쌓는 부분 바닥면적의 사이는 실내의 경우 1.2미터 또는 쌓는 높이의 1/2 중 큰 값 이상으로 간격을 두어야 하며, 실외의 경우 3미터 또는 쌓는 높이 중 큰 값 이상으로 간격을 둘 것

문제 28. 화재의 예방조치 등을 위한 율긴 위험물 또는 물건의 보관기간은 규정에 따라 소방본부나 소방서의 게시판에 공고한 후 어느 기간까지 보관해야 하는가? #2026법령확인

답안

1. 공고기간 종료일 다음 날로부터 5일
2. 공고기간 종료일로부터 5일
3. 공고기간 종료일 다음 날부터 7일
4. 공고기간 종료일로부터 7일

답

3. 공고기간 종료일 다음 날부터 7일

- ✓ 화재의 예방조치에 따른 보관기간
- 1. 위험물 또는 물건의 보관기간은 소방본부나 소방서의 게시판에 공고한 기간의 종료일 다음 날부터 7일간 보관해야 함.

문제 29. 화재예방강화지구의 지정 등에 관한 설명으로 잘못된 것은? #2026법령확인

답안

1. 화재예방강화지구는 소방본부장이나 소방서장이 지정한다.

2. 화재의 발생 우려가 높거나 화재가 발생하는 경우 그로 인하여 피해가 클 것으로 예상되는 지역을 지정할 수 있다.
3. 소방본부장은 화재의 예방과 경계를 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 관계인에 대하여 소방용수시설 또는 소화기구의 설치를 명할 수 있다.
4. 소방서장은 화재예방강화지구 안의 관계인에 대하여 소방상 필요한 훈련 및 교육을 실시할 수 있다.

답

1. 화재예방강화지구는 소방본부장이나 소방서장이 지정한다. (틀림, 시·도지사가 지정)

• ✓ 화재예방강화지구 기준

1. 화재 발생 우려가 높거나 화재 시 피해가 클 것으로 예상되는 지역을 지정할 수 있음.
2. 화재예방강화지구 지정 권한: 시·도지사
3. 소방본부장은 필요시 관계인에게 소방용수시설 또는 소화기구 설치 명령 가능.
4. 화재예방강화지구 안의 관계인에 대해서 소방상 필요한 훈련 및 교육 실시 가능.

문제 30. 시·도지사가 화재예방강화지구 관리대장에 작성하고 관리하여야 하는 내용으로 옳지 않은 것은?
#2026법령확인

답안

1. 화재예방강화지구의 지정 현황
2. 소방시설등의 철거 명령 현황
3. 소방교육의 실시 현황
4. 소방훈련의 실시 현황

답

2. 소방시설등의 철거 명령 현황 (틀림)

• ✓ 화재예방강화지구 관리대장 작성 항목

1. 화재예방강화지구 지정 현황
2. 화재안전조사 결과
3. 소방시설등의 설치(보수, 보강 포함) 명령 현황
4. 소방훈련 및 교육의 실시 현황
5. 그 밖에 화재예방 강화를 위하여 필요한 사항

문제 31. 화재예방안전진단기관의 지정절차에 관한 설명 중 틀린 것은? #2026법령확인

답안

1. 소방청장은 진단기관 지정신청서를 접수한 경우에는 지정기준이 적합한지를 검토하여 50일 이내에 지정 여부를 결정하여야 함
2. 소방청장은 진단기관 지정신청서를 접수한 경우에는 지정기준이 적합한지를 검토하여야 함
3. 소방청장은 진단기관의 지정을 결정한 경우에는 화재예방안전진단기관 지정서를 발급하고, 화재예방안전진단기관 관리대장에 기록, 관리해야 한다.
4. 소방청장은 지정서 발급 시에는 그 내용을 소방청 홈페이지에 공고할 것

답

- 소방청장은 진단기관 지정신청서를 접수한 경우에는 지정기준이 적합한지를 검토하여 50일 이내에 지정 여부를 결정하여야 함 (틀림, 60일 이내)

- ✓ 화재예방안전진단기관 지정절차

- 소방청장은 진단기관 지정신청서를 접수한 경우, 지정기준 적합 여부를 검토하여 60일 이내에 지정 여부를 결정.
- 진단기관의 지정을 결정한 경우, 화재예방안전진단기관 지정서를 발급하고 관리대장에 기록·관리.
- 지정서 발급 시, 해당 내용을 소방청 홈페이지에 공고.

문제 32. 보일러 등의 위치·구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항 중 '난로'에 대한 설명이다. () 안의 내용으로 옳게 연결된 것은? #2026법령확인

답안

연통은 천장으로부터 ()m 이상 떨어지고, 건물 밖으로 ()m 이상 나오게 설치하여야 한다.

- 0.5, 0.6
- 0.6, 0.6
- 0.5, 0.5
- 0.6, 0.5

답

- 0.6, 0.6

- ✓ 난로의 연통 설치기준

- 천장으로부터 0.6m 이상 떨어지고, 건물 밖으로 0.6m 이상 나오게 설치.
- 가연성 벽·바닥·천장과 접촉하는 연통의 부분은 불연성 단열재(규조토·석면판 등)로 덮어씌울 것.

문제 33. 보일러 등의 위치·구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항 중 보일러 설치에 대한 내용이다. 다음 () 안에 들어갈 내용으로 옳게 연결된 것은? #2026법령확인

답안

가연성 벽·바닥 또는 천장과 접촉하는 증기기관 또는 연통은 (①) 단열재로 덮어씌운다.
보일러를 실내에 설치 시 콘크리트 바닥 또는 금속 외의 (②)로 된 바닥 위에 설치한다.

- 불연성 - 난연재료
- 난연성 - 불연재료
- 난연성 - 가연재료
- 불연성 - 준불연재료

답

- 난연성 - 불연재료

- ✓ 보일러 설치 시 화재예방 기준

1. 가연성 벽·바닥·천장과 접촉하는 증기기관·연통 부분은 난연성 단열재(규조토·석면판)로 덮어씌울 것.
2. 보일러와 벽·천장과의 거리는 0.6m 이상 유지.
3. 보일러를 실내에 설치 시 콘크리트 바닥 또는 금속 외의 불연재료로 된 바닥 위에 설치.

문제 34. 불꽃을 사용하는 용접·용단 기구의 용접 또는 용단 작업장에서 지켜야 하는 사항 중 다음 () 안에 알맞은 것은? #2026법령확인

답안

용접 또는 용단 작업자로부터 반경 (①)m 이내에 소화기를 갖추어둘 것
용접 또는 용단 작업장 주변 반경 (②)m 이내에는 가연물을 쌓아 두거나 놓아두지 말 것. 단, 가연물의 제거가 곤란하여 방화포 등으로 방호조치를 한 경우는 제외한다.

1. 3 - 5
2. 5 - 5
3. 5 - 10
4. 10 - 5
5. 10 - 10

답

3. 5 - 10

- **✓ 불꽃을 사용하는 용접 또는 용단기구 안전기준**
- 보일러 등의 설비 또는 기구 등의 위치·구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불을 사용할 때 지켜야 하는 사항 중 불꽃을 사용하는 용접·용단 기구 에 대한 내용을 쓰시오.
- 용반오소 용반10가

- 가. 용접 또는 용단 작업장 주변 반경 5미터 이내에 소화기를 갖추어 둘 것
- 나. 용접 또는 용단 작업장 주변 반경 10미터 이내에는 가연물을 쌓아두거나 놓아두지 말 것. 다만, 가연물의 제거가 곤란하여 방화포 등으로 방호조치를 한 경우는 제외한다.

문제 35. 불의 사용에 지켜야 할 사항에서 노·화덕 설비의 기준으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 실내에 설치 시 흙바닥, 금속 외의 불연재료로 된 바닥이나 흙바닥에 설치한다.
2. 노 또는 화덕을 설치하는 장소의 벽·천장은 난연재료로 된 것이어야 한다.
3. 노·화덕의 주위는 녹는 물질이 확산되지 않도록 0.1m 이상의 턱을 설치하여야 한다.
4. 시간당 열량이 30만 킬로칼로리 이상인 노를 설치하는 경우 노 주위에는 1m 이상 공간을 확보하여야 한다.

답

2. 노 또는 화덕을 설치하는 장소의 벽·천장은 난연재료로 된 것이어야 한다. (틀림, 불연재료)

- **✓ 노·화덕 설비의 화재예방 기준**
- 보일러등의 설비 또는 기구 등의 위치·구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불을 사용할 때 지켜야하는 사항 중 노, 화덕설비 에 대한 내용을 쓰시오.
- "실불녹시 주방공"

- 가. 실내에 설치하는 경우에는 흙바닥 또는 금속 외의 불연재료로 된 바닥에 설치해야 한다.
- 나. 노 또는 화덕을 설치하는 장소의 벽, 천장은 불연재료로 된 것이어야 한다
- 다. 노 또는 화덕의 주위에는 녹는 물질이 확산되지 않도록 높이 0.1미터 이상의 턱 을 설치해야 한다.
- 라. 시간당 열량이 30만킬로칼로리 이상인 노를 설치하는 경우에는 다음의 사항을 지켜야 한다.
- 1) [건축법] 제2조제1항제7호에 따른 주요구조부(이하 "주요구조부"라 한다)는 불연재료 이상으로 할 것
- 2) 창문과 출입구는 [건축법 시행령] 제64조에 따른 60분+ 방화문 또는 60분 방화문으로 설치할 것
- 3) 노 주위에는 1미터 이상 공간을 확보할 것

문제 36. 일반음식점에서 조리를 위해 불을 사용하는 설비를 설치할 때 지켜야 할 사항의 기준으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 주방시설에는 동물 또는 식물의 기름을 제거할 수 있는 필터 등을 설치할 것
2. 열을 발생하는 조리기구는 반자 또는 선반에서 50cm 이상 떨어지게 할 것
3. 주방설비에 부착된 배기덕트는 0.5mm 이상의 아연도금강판 또는 이와 동등 이상의 내식성 불연재료로 설치할 것
4. 열을 발생하는 조리기구로부터 15cm 이내의 거리에 있는 가연성 주요구조부는 석면판 또는 단열성이 있는 불연재료로 덮어씌울 것

답

2. 열을 발생하는 조리기구는 반자 또는 선반에서 50cm 이상 떨어지게 할 것 (틀림, 60cm 이상)

- ✓ 음식 조리를 위하여 설치하는 설비의 화재예방 기준
- 화재예방법 시행령 별표1에서 규정하는 음식조리를 위하여 설치하는 설비 설치시 지켜야하는 사항을 기술하시오.
- ✓ **중요한 내용** : 주방덕트 0.5mm, 주방기름 필터, 조리기구-반자/선반 0.6m, 가연성 주요구조부 0.15m 방호
- 추가 설명
- 관련 정보

- 가. 주방설비에 부착된 배출덕트(공기 배출통로)는 0.5밀리미터 이상의 아연도금 강판 또는 이와 동등이상의 내식성 불연재료로 설치할 것
- 나. 주방시설에는 동물 또는 식물의 기름을 제거할 수 있는 필터 등을 설치할 것
- 다. 열을 발생하는 조리기구는 반자 또는 선반으로부터 0**.6**미터 이상 떨어지게 할 것
- 라. 열을 발생하는 조리기구로부터 0**.15미터 이내의 거리에 있는 가연성 주요구**조부는 단열성이 있는 불연재료로 덮어 씌울 것

문제 37. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법령상 소방서장이 소방안전관리대상물 중 불특정 다수인이 이용하는 특정소방대상물의 근무자들에게 불시에 소방훈련과 교육을 실시할 수 있는 대상이 아닌 것은?(단, 소방본부장 또는 소방서장이 소방훈련,교육이 필요하다고 인정하는 특정소방대상물은 고려하지 않음) #2026법령확인

답안

1. 위락시설
2. 의료시설
3. 교육연구시설

4. 노유자 시설

답

1. 위락시설 (대상이 아님)

- ☒ 불시에 소방훈련 및 교육을 실시할 수 있는 대통령령으로 정하는 특정소방대상물

1. 의료시설

2. 교육연구시설

3. 노유자 시설

4. 그 밖에 화재 시 불특정 다수의 인명 피해가 예상되는 특정소방대상물 중 소방본부장 또는 소방서장이 필요하다고 인정하는 대상

문제 38. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법령상 화재안전영향평가심의회의 구성·운영사항으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 소방청장은 화재안전과 관련된 분야의 학식과 경험이 풍부한 전문가로서 소방기술사를 위원으로 위촉할 수 있다.
2. 위촉위원의 임기는 2년으로 하며 두 차례 연임할 수 있다.
3. 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.
4. 위원장 1명을 포함한 12명 이내의 위원으로 구성한다.

답

2. 위촉위원의 임기는 2년으로 하며 두 차례 연임할 수 있다. (틀림, 1회 연임 가능)

- 화재안전영향평가심의회 구성,운영사항
- 구성,운영 : 대통령령
- 구성,운영자:소방청장
- ☒ 화재안전영향평가심의회 구성·운영 사항
- 1. 위원장 1명을 포함한 12명 이내의 위원으로 구성.
- 2. 위촉위원의 임기는 2년이며, 1회 연임 가능.
- 3. 위원장이 부득이한 사유로 직무 수행이 어려울 경우, 위원장이 지명한 위원이 직무를 대행.
- 4. 화재안전과 관련된 법령이나 정책을 담당하는 관계 기관 소속 직원 및 학식과 경험이 풍부한 전문가를 위촉 가능.
- 5. 규정한 사항 외에 구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정함.

문제 39. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법령상 화재안전조사 통지를 받은 관계인은 소방관서장에게 화재안전조사 연기를 신청할 수 있다. 연기신청 사유에 해당하는 것을 모두 고른 것은? #2026법령확인

답안

- ㄱ. 관계인이 운영하는 사업에 부도 또는 도산 등 중대한 위기가 발생하여 화재안전조사를 받을 수 없는 경우
- ㄴ. 권한 있는 기관에 화재안전조사에 필요한 장부·서류 등이 압수되거나 영치(領置)되어 있는 경우
- ㄷ. 소방대상물의 증축·용도변경 또는 대수선 등의 공사로 화재안전조사를 실시하기 어려운 경우

1. ㄱ

- 2. ㄴ
- 3. ㄷ
- 4. ㄴ, ㄷ

답

- 4. ㄴ, ㄷ

- **✓ 화재안전조사 연기신청 사유 (대통령령으로 정함)**
- 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」에서 관계인이 화재안전조사를 통지한 소방관서장에게 화재안전조사의 연기신청을 할 수 있는 사유를 쓰시오.
- **✓ 중요한 내용 :** 재질이 좋은 제품을 기증해 연기신청을 했다.
- 추가 설명
- 관련 정보 : 조치명령등을 그 기간 내에 이행할 수 없는 경우 연기신청을 할 수 있다. 연기신청할 수 있는 조치명령 ➡ 연기왕 소피는 이밤에 살인하고 다녀 중형에 처해졌다.

- ① 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 해당하는 재난이 발생한 경우
- ② 관계인의 질병, 사고, 장기출장의 경우_질사출
- ③ 권한 있는 기관에 자체점검 기록부, 교육·훈련일지 등 화재안전조사에 필요한 장부·서류 등이 압수되거나 영치(領置)되어 있는 경우_기압영
- ④ 소방대상물의 증축·용도변경 또는 대수선 등의 공사로 화재안전조사를 실시하기 어려운 경우_증용대

문제 40. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 기본계획에 대한 설명으로 옳은 것은? #2026법령확인

답안

- 1. 시·도지사가 매년 수립한다.
- 2. 소방청장이 5년마다 수립한다.
- 3. 소방본부장이 3년마다 수립한다.
- 4. 소방서장이 관할구역별로 10년마다 수립한다.

답

- 2. 소방청장이 5년마다 수립한다.
- 화재예방정책의 기본목표 및 추진방향, 법령·제도 기반 조성, 대국민 교육·홍보, 기술 개발·보급, 전문인력 육성, 국제경쟁력 향상 등이 기본계획의 핵심 항목이다.

문제 41. 화재예방강화지구의 관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

- 1. 지정권자는 시·도지사이다.
- 2. 소방관서장은 화재예방강화지구 안의 소방대상물에 대하여 화재안전조사를 연 1회 이상 실시해야 한다.
- 3. 소방관서장은 화재예방강화지구 안의 관계인에 대하여 소방상 필요한 훈련 및 교육을 연 1회 이상 실시할 수 있다.
- 4. 화재예방강화지구의 지정·변경·해제는 소방안전관리자가 결정한다.

답

4. 소방안전관리자가 결정한다.

- 화재예방강화지구는 화재 발생 우려가 높거나 화재 시 피해가 클 것으로 예상되는 지역을 시·도지사가 지정·관리한다.

문제 42. 특수가연물 표지에 포함되어야 할 사항으로 옳지 않은 것은? #2026법령확인

답안

1. 품명
2. 최대저장수량
3. 관리책임자의 성명·직책 및 연락처
4. 위험물안전관리자의 면허번호

답

4. 위험물안전관리자의 면허번호

- 특수가연물 표지에는 품명, 최대저장수량, 단위부피당 질량 또는 단위체적당 질량, 관리책임자 성명·직책, 연락처 및 화기취급 금지표시가 포함된다.