

13 객관식 구조원리(소방전기)

80. 가스누설경보기

00. 2026 현행 기준 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 현행 법령집 기준
- 현행:: 가스누설경보기의 화재안전기술기준(NFTC 206)은 [소방청공고 제2022-227호, 2022. 12. 1.] 기준이다.
- 참고:: 가스누설경보기의 화재안전성능기준(NFPC 206)은 [소방청고시 제2022-50호, 2022. 11. 25.] 기준이다.
- 반영:: 수신부 설치기준, 단독형 일산화탄소 경보기, 공기보다 가벼운/무거운 가스 설치거리 표현을 2026년 학습 기준으로 정리했다.
- 암기이미지::

가스누설경보기 핵심 기준

60초, 70 dB, 0.8~1.5 m, 0.3 m, 8 m / 4 m를 한 묶음으로 암기

분리형 수신부

60초 이내 →

수신개시 → 가스누설표시

경보음향

1 m · 70 dB ●))

수신부/경보기에서 1 m 지점

수신부 조작스위치

0.8 ~ 1.5 m

바닥으로부터 조작 위치 높이



단독형 경보기 위치

공기보다 가벼운 **가천장 하단 0.3 m 이하**

공기보다 무거운 **가바닥 상단 0.3 m 이하**

가벼운 가스는 위로, 무거운 가스는 아래로 모인다는 흐름으로 기억

연소기 중심거리



가벼운 8 m
무거운 4 m

설치 제외 암기

출·연·환·가·수

출입구, 연소기 페가스
환기구 1.5 m 이내
가림, 수증기·기름연기

학습 포인트: 숫자는 60초 / 70dB / 0.8~1.5m / 0.3m / 8m·4m 순서로 외우면 객관식 보기 비교가 빨라진다.

문제 01. 가스누설경보기의 분리형수신부의 기능에서 수신개시로부터 가스누설표시까지의 소요시간은 몇 초 이내이어야 하는가?

답안

1. 5초 이내
2. 10초 이내
3. 30초 이내
4. 60초 이내

답

4. 60초 이내

- ✓ 60초
- 가스누설경보기의 분리형수신부의 기능에서 수신개시로부터 가스누설표시까지의 소요시간은 60초 이내이어야 한다.

문제 02. 가스누설경보기의 화재안전기술기준상 가연성가스 분리형경보기의 수신부의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 가스연소기 주위 8m 이내에 설치할 것
2. 가스누설 경보음향은 수신부로부터 1 m 떨어진 위치에서 음압이 70 dB 이상일 것
3. 수신부의 조작스위치는 바닥으로부터의 높이가 0.8 m 이상 1.5 m 이하인 장소에 설치할 것
4. 수신부가 설치된 장소에는 관계자 등에게 신속히 연락할 수 있도록 비상연락번호를 기재한 표를 비치할 것

답 1번

- ✓ 수신부 설치기준 암기
- 추가 설명
- 관련 정보: 탐지부 및 단독형 경보기의 설치제외 장소 ➡ 출연환가수

- 가스연소기 주위의 경보기의 상태 확인 / 및 유지관리에 용이한 위치에 설치할 것
- 가스누설 경보음향의 음량과 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 것
- 가스누설 경보음향의 크기는 수신부로부터 1 m 떨어진 위치에서 음압이 70 dB 이상일 것
- 수신부의 조작 스위치는 바닥으로부터의 높이가 0.8 m 이상 1.5 m 이하인 장소에 설치할 것
- 수신부가 설치된 장소에는 관계자 등에게 신속히 연락할 수 있도록 비상연락번호를 기재한 표를 비치할 것

문제 03. 가스누설경보기의 화재안전기술기준상 단독형 일산화탄소 경보기의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 가스누설 음향의 음량과 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 것
2. 가스누설 경보음향장치는 경보기로부터 1 m 떨어진 위치에서 음압이 70 dB 이상일 것
3. 단독형 경보기는 바닥으로부터 경보기 상단까지의 거리가 0.3 m 이하가 되도록 설치한다.
4. 경보기가 설치된 장소에는 관계자 등에게 신속히 연락할 수 있도록 비상연락번호를 기재한 표를 비치할 것

답

3. 단독형 경보기는 바닥으로부터 경보기 상단까지의 거리가 0.3 m 이하가 되도록 설치한다.

- 소음 수일70 경비 천하03
- 소음, 1 m 70 dB, 경보기 설치장소 비상연락번호, 천장 하단 0.3 m로 묶어 기억한다.

- 가스누설 경보음향의 음량과 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 것
- 가스누설 경보음향장치는 경보기로부터 1 m 떨어진 위치에서 음압이 70 dB 이상일 것
- 경보기가 설치된 장소에는 관계자 등에게 신속히 연락할 수 있도록 비상연락 번호를 기재한 표를 비치할 것
- 단독형 경보기는 천장으로부터 경보기 하단까지의 거리가 0.3 m 이하가 되도록 설치한다.

문제 04. 가스누설경보기의 화재안전기술기준상 분리형 경보기의 탐지부 및 단독형 경보기의 설치장소로 옳은 것은?

답안

1. 연소기의 폐가스를 감지하기 쉬운 곳

2. 출입구 부근 등으로서 외부의 기류가 통하는 곳
3. 가구·보·설비 등에 가려 누설가스 유통이 원활하지 못한 곳
4. 환기구 등 공기가 들어오는 곳으로부터 1.5 m 이상 떨어진 곳

답

4. 환기구 등 공기가 들어오는 곳으로부터 1.5 m 이상 떨어진 곳

- 가연성가스의 분리형 경보기에서 탐지부 및 단독형 경보기의 설치제외 장소
- **✓ 중요한 내용 :** 출연환가수
- 추가 설명
- 관련 정보

- **출입구 부근** 등으로서 외부의 기류가 통하는 곳
- **연소기의 폐가스**에 접촉하기 쉬운 곳
- **환**기구 등 공기가 들어오는 곳으로부터 **1.5m 이내**인 곳
- **가구·보·설비** 등에 가려져 **누설가스의 유통**이 원활하지 못한 곳
- **수증기** 또는 기름 섞인 연기 등이 **직접 접촉**될 우려가 있는 곳

문제 05. 가스누설경보기의 화재안전기술기준상 가연성가스 단독형 경보기의 설치위치로 옳지 않은 것은?

답안

1. 단독형 경보기는 공기보다 가벼운 가스의 경우, 천장으로부터 경보기 하단까지의 거리가 0.3 m 이하가 되도록 설치한다.
2. 공기보다 무거운 가스의 경우, 단독형 경보기는 바닥면으로부터 경보기 상단까지의 거리가 0.3 m 이하가 되도록 설치한다.
3. 단독형 경보기는 공기보다 무거운 가스를 사용할 경우, 가스연소기의 중심으로부터 직선거리 3m 이내에 1개 이상 설치하여야 한다.
4. 단독형 경보기는 공기보다 가벼운 가스를 사용할 경우에는 가스연소기의 중심으로부터 직선거리 8m 이내에 1개 이상 설치하여야 한다.

답

3. 단독형 경보기는 공기보다 무거운 가스를 사용할 경우, 가스연소기의 중심으로부터 직선거리 3m 이내에 1개 이상 설치하여야 한다.

- **✓ 가연성가스 단독형경보기의 설치기준**
- **✓ 중요한 내용 :** 주위 소음 수일70 경비 중8무4 천하영삼 무바
- 추가 설명
- 관련 정보 : 탐지부 및 단독형 경보기의 설치제외 장소 ➡ 출연환가수

- **가스연소기 주위**의 경보기의 상태 확인 및 유지관리에 용이한 위치에 설치할 것
- 가스누설 경보음향의 음량과 음색이 다른 기기의 **소음** 등과 명확히 구별될 것
- 가스누설 경보음향장치는 수신부로부터 1 m 떨어진 위치에서 **음압이 70 dB 이상**일 것
- 경보기가 설치된 장소에는 관계자 등에게 신속히 연락할 수 있도록 **비상연락번호**를 기재한 표를 비치할 것
- 단독형 경보기는 **가스연소기의 중심**으로부터 직선거리 **8 m**(공기보다 무거운 가스를 사용하는 경우에는 **4 m**) 이내에 1개 이상 설치해야 한다.

- 단독형 경보기는 **천장**으로부터 경보기 **하단**까지의 거리가 **0.3 m** 이하가 되도록 설치한다. 다만, 공기보다 **무거운** 가스를 사용하는 경우에는 **바닥면**으로부터 단독형 경보기 상단까지의 거리는 0.3 m 이하로 한다.