

Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla priorytetów krajowych



Nazwa wskaźnika	7.3.b SAIDI (Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej w przeliczeniu na jednego odbiorcę)
Cel Zrównoważonego Rozwoju	Cel 7. Czysta i dostępna energia
Priorytet	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa
Definicja wskaźnika	Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej w dostawie energii elektrycznej w przeliczeniu na jednego odbiorcę.
Jednostka prezentacji	minuty
Dostępne wymiary	ogółem
Wyjaśnienia metodologiczne	<p>Wskaźnik SAIDI (System Average Interruption Duration Index), wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowi sumę iloczynów czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej w dostawie energii elektrycznej i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.</p> <p>Wskaźnik SAIDI informuje o całkowitym czasie trwania przerw w zasilaniu w energię elektryczną (w minutach), jakiego może się spodziewać odbiorca średnio w ciągu roku.</p> <p>Wskaźnik SAIDI wyznacza się oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2008 r. nr 162 poz. 1005).</p> <p>Przerwy długie trwają dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin przerwa bardzo długa trwa dłużej niż 12 godzin, ale nie dłużej niż 24 godziny.</p>
Źródło danych	Ministerstwo Energii
Częstotliwość i dostępność danych	Dane roczne; od 2010 r.
Uwagi	

Ostatnia aktualizacja: 09-02-2021, 08:50