

» Sector Edificio | Extractores de aire/inyectores de aire/campanas y ductos

» Campana extractora | Filtros y ductos

Consideraciones RRTT/MM:



Colocar una servilleta de papel sobre el filtro de la campana, la misma deberá quedar adherida a modo de verificación del funcionamiento de la succión.



Verificar que en el cuerpo del equipo extractor no se observen roturas.



Verificar de manera auditiva el normal funcionamiento del equipo corroborando la ausencia de ruidos extraños provenientes del equipo.



» Sector Edilicio | Extractores de aire/inyectores de aire/campanas y ductos

» Campana extractora | Filtros y ductos

Consideraciones RRTT/MM:



Realizar como mínimo 1 vez al año la limpieza de la campana y en aquellas estaciones de servicio con mayor utilización de los equipos de cocina 2 veces al año. En las estaciones que cuentan con proveedor centralizado solicitar la limpieza de la campana y ducto.



Si se observa oxido o parte de la pintura deteriorada solicitar el pintado del equipo.



Asegurar la limpieza de filtros de manera diaria:

- 1. Retirar el filtro de la campana
- 2. Retirar la grasa con agua tibia, esponja y detergente biodegradable
- 3. Dejar secar el filtro
- 4. Colocar el filtro limpio en la campana nuevamente.



De observar aire viciado, malos olores, contaminación visual derivado de la cocción de alimentos con presencia de humo comunicarse con el proveedor de mantenimiento.

