

» Sector Edificio | Termotanques

» Termotanques

Consideraciones RRTT/MM:



Asegurar que las intervenciones de mantenimiento en termotanques a gas sean realizadas por técnico matriculado y absolutamente de acuerdo con lo establecido en las disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas.



Asegurar la revisión/reemplazo anual del ánodo de sacrificio para evitar corrosión en el equipo.



Asegurar la purga del tanque con frecuencia semestral. Se deben drenar al menos 20 litros de agua a través del grifo de purga, para mantener limpio el fondo del tanque del termotanque.



Para el caso de termotanques eléctricos, verificar integridad de fichas y cableados de conexiones eléctricos.



Verificar visualmente las pérdidas de agua en el equipo.

