NF C15-100-7-752

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA).
AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : EQUANS

Email: serge.adao-duarte@equans.com

Identité: EQUANS - ADAO DUARTE SERGE

Code siret : 89231831200022

Client : 30033826

Le : 06/03/2026 à 08:32

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-7-752

Installations électriques à basse tension

Partie 7-752 : règles particulières pour les aires de distribution de carburants liquides

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Sommaire

Avant-propos 3
752.1 Domaine d'application 5
752.2 Références normatives 5
752.3 Termes et définitions 5
752.4 Protection pour assurer la sécurité 5
752.46 Sectionnement et commande 5
752.465 Coupure d'urgence 5
752.5 Choix et mise en œuvre des matériels 6
752.51 Emplacements dangereux 6
752.52 Règles complémentaires pour les canalisations 7
752.53 Appareillage (protection, commande, sectionnement et surveillance) 7
752.54 Mise à la terre, conducteurs de protection et d'équipotentialité 7
702.542 Installation de mise à la terre 7
752.55 Autres matériels 7

Tableau 752.1 — Zones d'atmosphères classées ATEX 6

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

Avant-propos

Le présent document constitue une révision de la Partie 7-752 de la NF C 15-100:2002.

Le présent document n'a pas d'équivalent à l'IEC ou au CENELEC.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7, 10 et 11 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

A la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

Le présent document comprend :

– d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs.

– d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;

– remplace partiellement la norme homologuée NF C 15-100, de décembre 2002, la mise à jour de juin 2005, ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015 et les fiches d'interprétation F11 de mars 2009, F15 de juillet 2010, F17 de novembre 2010, F21 de décembre 2011, F22 de décembre 2011, F23 de janvier 2012, F26 d'août 2013 et F27 de décembre 2013, qui restent en vigueur jusqu'au 31 août 2025 et au titre de la réglementation qui les cite.

  La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

Modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente :

– des définitions ont été ajoutées ;

– une précision a été apportée concernant la zone ATEX autour de l'orifice d'échappement pour les évents.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 7-752 : Règles particulières pour les aires de distribution de carburants liquides

752.1 Domaine d'application

Les exigences du présent document sont applicables aux installations électriques des aires de distribution des carburants liquides.

Les installations de distribution de liquides inflammables sont généralement des installations classées, le plus souvent soumises à déclaration. De ce fait, elles doivent notamment satisfaire aux prescriptions de l'arrêté-type n°261 bis (n° de nomenclature actuel 1434) relatif au remplissage et à la distribution de liquides inflammables.

752.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installations électriques à basse tension – Partie 1 : Exigences générales*

752.3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

752.3.1
aire de dépotage
surface d'arrêt des véhicules-citernes dédiée aux opérations d'approvisionnement des réservoirs fixes de stockage. Cette surface englobe les zones situées entre les bouches de réception en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles. Cette surface est au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de longueur

752.3.2
aire de distribution
surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution

752.3.3
station-service
toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Les stations-service peuvent être ouvertes ou non au public.

752.4 Protection pour assurer la sécurité

752.46 Sectionnement et commande

752.465 Coupure d'urgence

Un dispositif de COUPURE D'URGENCE doit être prévu pour couper l'alimentation électrique de l'aire de distribution des carburants liquides.

752.5 Choix et mise en œuvre des matériels

752.51 Emplacements dangereux

Conformément à la Directive européenne 1999/92/CE du 16/12/99, le document relatif à la protection contre les explosions établi et tenu à jour par le chef d'établissement doit mentionner les emplacements dangereux classés en zones.

Si ce document n'est pas fourni par le chef d'établissement, les indications suivantes peuvent être prises en compte.

Tableau 752.1 – Zones d'atmosphères classées ATEX

Carburants liquides	***Zones d'atmosphère X***		
	Zone 0	*Zone 1*	*Zone 2*
Interface pistolet réservoir véhicule non RV2 :* *Z0 à 10 cm, Z1 à 15 cm et Z2 à 20 cm*	*X*	*X*	*X*
Cheminée de trou d'homme		*X*	
Orifice du puits de jauge		*X*	
Espace inférieur appareil distributeur contenant la partie hydraulique		*X*	
Caisson de dépotage (bouche de chargement)			*X*
Orifice échappement évents : volume sphérique de rayon 1,5 m autour de l'orifice d'échappement			*X*
Séparateur d'hydrocarbures			*X*
GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié)			
Citerne aérienne (jauge point haut et bouche d'emplissage : volume sphérique de 2 m de rayon autour de l'orifice de jauge et de remplissage de la cuve aérienne)		*X*	
Citerne enterrée (cage ou tampon : volume sphérique de 60 cm de rayon autour de l'orifice de jauge et de remplissage de la cuve, déporté ou non pour les citernes enterrées)		*X*	
Dépotage déporté		*X*	
Espace intérieur appareil distributeur contenant la partie hydraulique			*X*
Interface pistolet réservoir véhicule (pour l'interface pistolet réservoir véhicule GPL uniquement à la déconnexion et sur un volume sphérique de 50 cm de rayon autour du point de raccordement)			*X*

Le volume type des zones pour lesquelles aucune précision dimensionnelle n'est apportée est de 100 % du volume de la zone indiquée (exemple : 100 % du volume de la cheminée de trou d'homme).

** RV2 : dispositif de Récupération de Vapeur phase 2 à l'interface pistolet / véhicule*

La classification ci-dessus s'applique aussi, et sans distinction, aux stations-service souterraines sauf information différente de l'exploitant.

752.52 Règles complémentaires pour les canalisations

Les CANALISATIONS doivent être choisies et mises en œuvre conformément aux dispositions des emplacements BE3 (voir 424 de la NF C 15-100-1).

Les CANALISATIONS enterrées, à l'exception de celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage, doivent cheminer à une distance du ou des réservoir(s) de stockage supérieure à 0,50 m, comptée en projection sur le plan horizontal.

752.53 Appareillage (protection, commande, sectionnement et surveillance)

Les appareils de protection sont mis en œuvre dans des armoires situées en dehors des emplacements dangereux selon 752.51 et des zones de lavage et de graissage.

752.54 Mise à la terre, conducteurs de protection et d'équipotentialité

702.542 Installation de mise à la terre

Pour un même établissement, il ne doit y avoir qu'une seule PRISE DE TERRE ou un ensemble de PRISES DE TERRE interconnectées pour assurer la mise à la terre des réservoirs et celle des MASSES de l'installation électrique.

Les PRISES DE TERRE sont situées en dehors des volumes situés au-dessous des zones 0 et 1 ; il en est de même pour les circuits de mise à la terre des masses de l'installation selon le Tableau 752.1.

752.55 Autres matériels

Les appareils de distribution doivent être conformes à la Directive 2014/34/UE.

Les autres matériels installés dans les emplacements dangereux selon le 752.51 doivent répondre aux conditions d'influences externes BE3 (voir 424 de la NF C 15-100-1).

L'appareillage et les foyers lumineux sont placés hors d'atteinte des véhicules, compte tenu du plus grand gabarit admissible.

Il est recommandé que les foyers lumineux respectent en tout point une hauteur libre de 2 m.

Cette prescription n'exclut pas l'emploi de foyers de balisage des obstacles ou de cheminement des aires de circulation, sous réserve qu'ils soient protégés convenablement contre les dommages mécaniques (IK07) (512.2.7.1 de la NF C 15-100-1).