NF C15-100-7-753

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA).
AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : EQUANS

Email: serge.adao-duarte@equans.com

Identité: EQUANS - ADAO DUARTE SERGE

Code siret : 89231831200022

Client : 30033826

Le : 06/03/2026 à 08:29

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-7-753

Installations électriques à basse tension

Partie 7-753 : règles particulières pour les câbles chauffants et systèmes de chauffage

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

Sommaire

Avant-propos 3
753.1 Domaine d'application 5
753.2 Références normatives 5
753.3 Termes et définitions 6
753.4 Protection pour assurer la sécurité 7
753.41 Protection contre les chocs électriques 7
753.410 Généralités 7
753.411 Mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation 7
753.413 Mesure de protection par séparation électrique 7
753.42 Protection contre l'incendie, les brûlures et l'explosion 8
753.43 Protection contre les surintensités 8
753.5 Choix et mise en œuvre des matériels 9
753.51 Règles communes à tous les matériels 9
753.514 Identification et repérage 10
753.515 Mesures de prévention contre les influences mutuelles 10
753.52 Règles complémentaires pour les canalisations 10
753.520 Introduction 10
753.522 Choix et mise en œuvre en fonction des influences externes 11
753.55 Autres matériels 11
Annexe 753A (normative) Informations pour l'utilisateur de l'installation 12
Bibliographie 14

Tableau 753.1 – Protection contre les courts-circuits dans le cas de système de chauffage par le sol, à accumulation ou direct, équipé de câbles chauffants autorégulants 9

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

Avant-propos

Le présent document constitue une révision de la Partie 7-753 de la NF C 15-100:2002.

Le présent document est basé sur le document d'harmonisation du CENELEC HD 60364-7-753:2014, qui reprend l'IEC 60364-7-753:2014.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7, 10 et 11 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

À la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

Le présent document comprend :

– d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs ;

– d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;

– remplace partiellement la norme homologuée NF C 15-100, de décembre 2002, la mise à jour de juin 2005, ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015 et les fiches d'interprétation F11 de mars 2009, F15 de juillet 2010, F17 de novembre 2010, F21 de décembre 2011, F22 de décembre 2011, F23 de janvier 2012, F26 d'août 2013 et F27 de décembre 2013, qui restent en vigueur jusqu'au 31 août 2025 et au titre de la réglementation qui les cite.

  La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

Modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente :

– l'article relatif aux câbles chauffants pour le traçage électrique a évolué ;

– des compléments ont été apportés concernant la protection contre les chocs électriques.

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 7-753 : Règles particulières pour les câbles chauffants et systèmes de chauffage

753.1 Domaine d'application

Le présent document s'applique aux SYSTEMES de chauffage électriques intégrés pour le chauffage de surface, ainsi qu'aux CABLES CHAUFFANTS.

Il s'applique aussi aux SYSTEMES de chauffage électriques pour le dégivrage ou la prévention du gel ou pour des applications analogues. Les systèmes tant intérieurs qu'extérieurs sont couverts. L'installation des appareils de chauffage muraux directs et des appareils de chauffage à accumulation est couverte.

Les SYSTEMES de chauffage pour les applications industrielles et commerciales conformes aux parties applicables des normes NF EN 60519, NF EN 62395 et NF EN 60079 ne sont pas couverts.

753.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installations électriques à basse tension – Partie 1 : Exigences générales*

NF C 32-330, *Conducteurs et câbles isolés pour installations – Équipements de chauffage par câbles chauffants avec revêtement métallique, destinés à être incorporés dans les parois des bâtiments*

NF P 52-302 (série), *Travaux de bâtiment – Exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton (DTU 65.7)*

NF EN 60335-2-30, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-30 : Règles particulières pour les appareils de chauffage des locaux* (indice de classement : C 73-830)

NF EN IEC 60335-2-96, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-96 : Règles particulières pour les films souples chauffants pour le chauffage des locaux* (indice de classement : C 73-896)

IEC 60800, *Câbles chauffants de tension assignée jusques et y compris 300 V/500 V pour le chauffage des locaux et la protection contre la formation de glace*

UTE C 73-999, *Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues – Règles particulières pour les films souples chauffants intégrés au bâti et pour les modules rayonnants*

753.3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

753.3.1
câble chauffant
câble avec ou sans écran ou gaine métallique destiné à dissiper la chaleur pour des besoins de chauffage

753.3.2
câble chauffant autorégulant
câble ne pouvant pas dépasser 70 °C lorsqu'il est soumis aux essais conformément à la NF EN 60079-7 et ne nécessitant pas de connexions froides pour le raccordement à l'installation électrique

753.3.3
connexion froide
câble isolé ou cordon servant à relier l'unité chauffante à l'installation électrique

753.3.4
film souple chauffant
élément chauffant constitué de feuilles d'un matériau électriquement isolant laminées avec un matériau électriquement résistant ou un matériau de base sur lequel sont fixés des conducteurs chauffants isolés électriquement

753.3.5
liaison froide
conducteur isolé ou câble servant à relier le câble chauffant à une canalisation électrique fixe, tel qu'il n'en résulte pas de dégagement de chaleur appréciable

[SOURCE : NF C 32-334:2002, 3.6 mod.]

753.3.6
plafond rayonnant plâtre
plafond rapporté en plaque de plâtre spécifique équipé de panneaux chauffants et de panneaux non chauffants

Le panneau chauffant comprend un élément chauffant collé sous un panneau rigide de laine minérale et équipé d'un cordon et d'une prise spécifique.

Ce type de chauffage est généralement appelé PRP.

753.3.7
plafond rayonnant modulaire
plafond suspendu composé d'une association de modules rayonnants et de modules non chauffants préfabriqués en usine

Un module rayonnant est une unité chauffante préfabriquée se présentant sous la forme d'un panneau sandwich assemblé par collage et composé d'un isolant thermique, d'une sous face décorative, d'un élément chauffant disposé entre l'isolant et la sous face décorative et équipé d'un cordon et d'une prise spécifique.

Ce type de chauffage est généralement appelé PRM.

753.3.8
système de chauffage direct
système de chauffage produisant de la chaleur à partir de l'énergie électrique et la dissipant dans le local à chauffer avec un temps de réponse aussi faible que possible

753.3.9
système de chauffage par le sol à accumulation
système de chauffage dans lequel, en raison de la période limitée de charge, une quantité limitée d'énergie électrique est convertie en chaleur et dissipée principalement à la surface du sol du local à chauffer pendant une durée limitée

753.3.10
système de chauffage par le sol complémentaire
système de chauffage direct incorporé dans le sol, par exemple dans les zones proches des murs extérieurs qui complète la dissipation de chaleur d'un système de chauffage par le sol à accumulation

753.3.11
unité chauffante
câble chauffant ou film souple chauffant pourvu de connexions froides ou de bornes fixées de manière rigide raccordées à l'installation électrique

753.3.12
zone non chauffée
zone dont la surface est intentionnellement dépourvue de tout élément du système de chauffage

753.4 Protection pour assurer la sécurité

753.41 Protection contre les chocs électriques

753.410 Généralités

753.410.3.5 Protection par mise hors de portée par obstacles et par éloignement

Les mesures de protection par « des obstacles » ou par « la mise hors de portée » comme spécifié dans l'Annexe 41B de la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1 ne sont pas permises.

753.410.3.6 Les mesures de protection « protection par des locaux non conducteurs », « protection par des liaisons équipotentielles non reliées à la terre » et « protection par séparation électrique pour l'alimentation de plus d'un élément d'un matériel d'utilisation » comme spécifiées dans l'Annexe 41C de la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1 ne sont pas permises.

753.411 Mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation

753.411.1 Généralités

Dans le cas d'UNITES CHAUFFANTES fournies par le constructeur sans écran conducteur mis à la terre, un revêtement conducteur approprié, par exemple, un grillage métallique avec un maillage au plus égal à 30 mm pour les installations dans les plafonds et les planchers et à 3 mm pour les installations dans les murs, doit être prévu sur place et relié au conducteur de protection de l'installation électrique.

Cette disposition est indépendante de la nature et de l'épaisseur du revêtement.

Les DISPOSITIFS DIFFERENTIELS-RESIDUELS (DDR) doivent être choisis et les CIRCUITS électriques subdivisés de telle manière que tout courant à la terre éventuel pendant le fonctionnement normal de la (des) charge(s) connectée(s) ne soit pas susceptible de causer un déclenchement inutile du dispositif.

753.413 Mesure de protection par séparation électrique

Une séparation électrique n'est pas permise pour les SYSTEMES de chauffage installés dans les murs.

753.415.1 Protection complémentaire par DISPOSITIFS DIFFERENTIELS-RESIDUELS (DDR)

753.415.1.1 Les CIRCUITS alimentant des UNITES CHAUFFANTES doivent être protégés, en complément, par un DDR dont le courant différentiel-résiduel assigné ne dépasse pas 30 mA. Seuls les DDR à déclenchement instantané sont autorisés.

En l'absence d'instructions du fabricant, les équipements de chauffage comportant des conducteurs isolés, sans armure, gaine ou autre revêtement métallique doivent être protégés par des DISPOSITIFS DIFFERENTIELS-RESIDUELS de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA, chaque DDR 30 mA étant prévu pour une puissance assignée des éléments chauffants au plus égale à 13 kW (400 V) ou 7,5 kW (230 V).

753.415.1.101 Câbles chauffants pour le traçage électrique

Les CABLES CHAUFFANTS utilisés pour le traçage électrique, disposés par exemple autour de tuyaux de fluide, dans les bacs de condensats des unités de climatisation ou dans des gouttières, doivent être protégés par des DISPOSITIFS DIFFERENTIEL-RESIDUEL de COURANT DIFFERENTIELS-RESIDUELS assigné ne dépassant pas 30 mA.

Lorsque les tuyaux sont en matériau conducteur, ils doivent être mis à la terre par le conducteur de protection du câble d'alimentation.

Pour ces applications de protection contre les effets néfastes du gel, le CABLE CHAUFFANT est également appelé cordon chauffant.

753.42 Protection contre l'incendie, les brûlures et l'explosion

753.42.101 Pour satisfaire aux exigences de la Partie 4-42 de la NF C 15-100-1, des précautions particulières doivent être prises pour empêcher les éléments chauffants de transmettre des températures élevées au matériau adjacent. Cet objectif peut être atteint en utilisant des unités chauffantes ayant des fonctions d'autorégulation de la température ou en réalisant une séparation à l'aide de matériaux résistant à la chaleur.

753.43 Protection contre les surintensités

Si la protection contre les surintensités des CIRCUITS d'alimentation des éléments chauffants est assurée par des fusibles, ceux-ci doivent être du type gG et non des fusibles domestiques. Des dispositions particulières s'appliquent pour les locaux d'habitation, voir 10.1.7.7.2 de la NF C 15-100-10.

Dans le cas de système de chauffage par le sol, à accumulation ou direct, équipé de CABLES CHAUFFANTS AUTOREGULANTS, les intensités annoncées par le fabricant de câbles doivent être majorées de 30 % pour tenir compte principalement des mises sous tension à froid. Le Tableau 753.1, relatif aux systèmes de chauffage par le sol, à accumulation ou directs, équipés de CABLES CHAUFFANTS AUTOREGULANTS, prend en compte les dispositions précédentes pour le choix des dispositifs de protection.

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

Tableau 753.1 – Protection contre les courts-circuits dans le cas de système de chauffage par le sol, à accumulation ou direct, équipé de câbles chauffants autorégulants

Puissance maximale annoncée par le constructeur (W)		Courant assigné du dispositif de protection (A)		Section minimale des conducteurs d'alimentation (mm²)
230 V	**400 V**	**Fusibles gG**	**Disjoncteur**	**Cuivre**
1 700	3 000	16	16	1,5
3 400	6 000	25	25	2,5
4 200	7 300	32	32	4
5 400	9 300	40	40	6
7 500	13 000	50	50	10

Les sections minimales indiquées dans le Tableau 753.1 sont calculées en fonction du courant d'emploi correspondant à la puissance maximale annoncée par le fabricant majorée de 30 %. Les courants assignés des dispositifs de protection ont été déterminés en tenant compte des conditions exposées au-dessus du tableau ; de ce fait, ces dispositifs ne protègent les CIRCUITS d'alimentation que contre les courts-circuits.

Dans le cas d'autres planchers, les règles de la Partie 4-43 de la NF C 15-100-1 sont applicables.

753.5 Choix et mise en œuvre des matériels

753.51 Règles communes à tous les matériels

753.51.101 Mise en œuvre des éléments chauffants

Les éléments chauffants doivent satisfaire aux normes NF C 32-330 et UTE C 73-999.

Les FILMS SOUPLES CHAUFFANTS doivent satisfaire aux exigences de la NF EN IEC 60335-2-96.

Les câbles chauffants doivent être conformes à l'IEC 60800.

Les éléments chauffants destinés à être NOYES dans un plancher en béton ou autre matériau analogue doivent être d'un DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à IPX7.

Leur mise en œuvre doit satisfaire à la série NF P 52-302 (DTU 65.7).

Les autres corps de métiers ou lots du chantier doivent être informés qu'aucun moyen de fixation pénétrant tel que vis ou arrêt de porte ne doit être utilisé dans des zones où des SYSTEMES de chauffage sont mis en œuvre.

L'installateur des éléments chauffants doit fournir l'implantation des éléments chauffants indiquée au plan de récolement.

753.51.102 Mise en œuvre des équipements de plafond rayonnant plâtre ou modulaire

Les émetteurs doivent satisfaire aux normes et guides en vigueur : UTE C 73-999 pour les plafonds rayonnants (PRP et PRM) ; NF EN 60335-2-30 pour les appareils à réflecteur et cassettes rayonnantes.

753.514 Identification et repérage

753.514.1 Généralités

La documentation fournie avec chaque SYSTEME de chauffage doit contenir les informations suivantes lorsque cela est applicable :

- le constructeur et le type d'UNITES CHAUFFANTES ;
- le nombre d'UNITES CHAUFFANTES installées ;
- la longueur/surface des UNITES CHAUFFANTES ;
- la puissance assignée ;
- la densité de puissance par surface ;
- la disposition des unités chauffantes sous forme de croquis, de plan technique ou d'image ;
- l'emplacement/la profondeur des UNITES CHAUFFANTES ;
- l'emplacement des boîtes de jonction ;
- les conducteurs, écrans et analogues ;
- les zones chauffées ;
- la tension assignée ;
- la résistance assignée (à froid) des UNITES CHAUFFANTES ;
- le courant assigné des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES ;
- le COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné du DDR ;
- la résistance d'isolement de l'installation de chauffage et la tension d'essai utilisée ;
- la capacité de fuite ;
- des informations de produit contenant des dispositions concernant les substances admises à proximité des UNITES CHAUFFANTES avec les instructions nécessaires pour l'installation. Si des matériaux différents des matériaux recommandés sont utilisés, le fabricant doit être consulté.

La documentation technique du SYSTEME de chauffage doit être remise au maître d'ouvrage ou donneur d'ordre.

De plus, les exigences de l'Annexe 753A s'appliquent.

753.515 Mesures de prévention contre les influences mutuelles

753.515.101 Les UNITES CHAUFFANTES ne doivent pas traverser des joints de dilatation du bâtiment ou de la structure.

753.52 Règles complémentaires pour les canalisations

753.520 Introduction

753.520.4 Généralités

753.520.4.101 Zones non chauffées

Lorsque l'implantation des aménagements des locaux est connue (exemples : meuble, îlot central, etc.), des zones non chauffées doivent être prévues de manière à ce que :

- les émissions de chaleur ne soient pas bloquées par les dits aménagements ;
- le perçage des fixations soit possible sans risque.

753.522 Choix et mise en œuvre en fonction des influences externes

753.522.1 Température ambiante (AA)

753.522.1.3 L'augmentation de la température ambiante doit être prise en compte pour les liaisons froides (câblage) et les CIRCUITS de commande dans les zones chauffées.

753.55 Autres matériels

753.555.101 Chauffage avec émetteurs muraux (convecteur, panneau rayonnant et émetteurs à accumulation)

753.555.101.1 Généralités

Les chauffages avec émetteurs muraux sont répartis sur des CIRCUITS terminaux dédiés.

753.555.101.2 SECTIONNEMENT

Dans le cas de chauffage avec fil pilote, le SECTIONNEMENT du fil pilote doit être prévu.

Ce SECTIONNEMENT est réalisé à l'origine de chacun des CIRCUITS de chauffage par un dispositif de SECTIONNEMENT associé au dispositif de protection.

Cependant, il est admis de prévoir un SECTIONNEMENT général du fil pilote :

– soit par un dispositif de SECTIONNEMENT associé à un interrupteur général du chauffage ;
– soit par un dispositif de SECTIONNEMENT indépendant, le dispositif de protection dédié à la gestion d'énergie pouvant remplir cette fonction.

Dans les deux cas ci-dessus, un marquage doit être disposé sur le tableau de répartition et à l'intérieur de la boîte de connexion de l'équipement de chauffage « Attention, fil pilote à sectionner ».

Annexe 753A
(normative)

Informations pour l'utilisateur de l'installation

Une description du SYSTEME de chauffage doit être fournie au maître d'ouvrage ou au donneur d'ordre à l'issue de la réalisation de l'installation.

La description doit comporter au moins les informations suivantes :

a) la description de la construction du SYSTEME de chauffage, en particulier la profondeur d'installation des unités chauffantes ;

b) un schéma d'implantation avec des informations relatives :
   - à la distribution des circuits de chauffage et à leur puissance assignée ;
   - à l'emplacement des unités chauffantes dans chaque local ;
   - aux particularités prises en compte pour la mise en œuvre des unités de chauffage, par exemple les zones non chauffées, les zones avec chauffage complémentaire, les zones non chauffées réservées pour des dispositifs de fixation pénétrant dans le revêtement du sol ;

c) les données sur l'équipement de commande utilisé avec les schémas concernés des CIRCUITS et la position cotée des capteurs de la température du sol et des conditions climatiques ;

d) les données sur le type d'UNITES CHAUFFANTES et leur température maximale de fonctionnement.

L'installateur doit assurer au propriétaire que la description du SYSTEME de chauffage comporte toutes les informations nécessaires, par exemple pour des travaux de réparation.

Les instructions d'utilisation sont fournies au propriétaire ou au chef d'établissement à l'achèvement de l'installation dont une copie est fixée de manière permanente sur ou à proximité du TABLEAU DE REPARTITION approprié.

Les instructions d'utilisation doivent comporter au moins les données suivantes :

- la description du SYSTEME de chauffage et de son fonctionnement ;
- le fonctionnement de l'installation de chauffage au cours de la première période de chauffage dans le cas d'un nouveau bâtiment, par exemple pour le séchage ;
- le fonctionnement des équipements de commandes du SYSTEME de chauffage dans les zones d'habitation et dans les zones éventuelles de chauffage complémentaire ;
- une information sur les restrictions d'emplacements de mobiliers ou d'éléments analogues :
  - les revêtements de sol complémentaires, par exemple des moquettes d'épaisseur supérieure à 10 mm peuvent conduire à des températures plus élevées du plancher et perturber les performances du SYSTEME de chauffage ;
  - les mobiliers couvrant complètement le sol et/ou des placards intégrés ne doivent être placés que dans des zones non chauffées ;
  - les mobiliers tels que tapis, sièges et mobiliers de repos à lambrequin ne recouvrant pas totalement le sol ne peuvent pas être placés dans des zones de chauffage complémentaire, si de telles zones existent ;
- dans le cas de SYSTEMES de chauffage par le plafond, des restrictions relatives à la hauteur du mobilier. Des placards de la hauteur de la pièce ne peuvent être placés que dans des zones sans éléments de chauffage de plafond ;

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

– les positions cotées des zones de chauffage complémentaire et des zones d'emplacement du mobilier ;
– des avertissements dans le cas de SYSTEMES de chauffage installés dans le plancher, le mur et le plafond, pour qu'aucun dispositif pénétrant ne soit respectivement fixé dans le plancher, le mur ou le plafond. Les zones du plancher, mur et plafond non dotés de tels SYSTEMES de chauffage sont exclues de cette exigence. D'autres dispositions doivent être données si nécessaire.

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

Bibliographie

[1] NF EN 60079 (série), *Atmosphères explosives*

[2] NF EN 60519 (série), *Sécurité dans les installations électrothermiques*

[3] NF EN 62395 (série), *Systèmes de traçage par résistance électrique pour applications industrielles et commerciales*