BITACORA DE TRATAMIENTO POR INCINERACION MENSUAL

AUTORIZACION 02-VI-126-10

MES: ENERO 2019

FECHA	HORA DE CARGA Y PARO DE CARGA	PARAMETROS DE MEDICION													RESIDUOS INCINERADOS								OBSERVACIONES
		Monitoreo de temperaturas					Monitoreo de Parámetros					Consumos			RP's			RPBI'S			Residuos Generados de Proceso		
		Temp. Cámara primaria °C	Temp. Cámara Secundaria °C	Temperatura Entrada Venturi °C	Temperatura Salida Venturi °C	Temperatura Salida Chimenea °C	CL en RPs	CO/ ppm (Monóxido de carbono)	02 (Oxigeno)	Presión negativa INH2O	Radiación en residuos	Consumo de gas LP Lts	Consumo Promedio de Agua m3	Evaporación Agua Tratada m3	Solidos Mixtos Generados Kg	RP (solidos y/o Lodos) Kg.	Medicamentos Caducos kg.	Patológicos kg.	Cultivos y Cepas kg.	Sangre kg.	Ceniza generada	Descarga de lavador m³	
3/1/19	8:pm 5:am	852	1008	528	77	69	0.0	39	10.1	-1	0	153	20	10.3		3077	0.0	44.4	0.0	0.0	25.0	9.7	
4/1/19	8:pm 5:am	852	1005	537	78	68	0.0	39	10.1	-1	0	158	21	10.8		1315	0.0	2000.0	0.0	0.0	26.5	10.2	
9/1/19	8:pm 5:am	855	1007	615	85	70	0.0	41	10.5	-1	0	162	21	10.8	4.3	2538	0.0	1443.7	0.0	0.0	31.9	10.2	
10/1/19	8:pm 5:am	887	1006	615	81	70	0.0	40	10.7	-1	0	162	19	9.7		3210	0.0	500.0	0.0	0.0	29.7	9.3	
11/1/19	8:pm 5:am	853	1015	692	81	69	0.0	42	10.3	-1	0	161	20	10.3		3150	0.0	457.6	0.0	0.0	28.9	9.7	
16/1/19	8:pm 5:am	855	1010	647	85	69	0.0	41	10.7	-1	0	164	20	10.3		3443	92.5	196.3	0.0	0.0	29.9	9.7	
17/1/19	8:pm 5:am	853	1015	644	85	68	0.0	43	10.6	-1	0	165	20	10.3		2495	0.0	104.9	0.0	0.0	20.8	9.7	
18/1/19	8:pm 5:am	859	1013	663	86	71	0.0	42	10.8	-1	0	163	21	10.8		2274	0.0	53.0	0.0	0.0	18.6	10.2	
23/1/19	8:pm 5:am	859	1017	560	82	70	0.0	42	10.1	-1	0	168	20	10.3	8.7	2411	0.0	496.6	0.0	0.0	23.3	9.7	
24/1/19	8:pm 5:am	854	1016	621	81	75	0.0	44	10.2	-1	0	167	20	10.3		3842	0.0	122.2	0.0	0.0	31.7	9.7	
25/1/19	8:pm 5:am	854	1016	622	83	74	0.0	43	10.2	-1	0	165	22	11.3		3441	85.4	121.0	0.0	0.0	29.2	10.7	
29/1/19	8:pm 5:am	855	1020	637	83	71	0.0	42	10.1	-1	0	166	25	12.8		3243	0.0	86.5	0.0	0.0	26.6	12.2	
30/1/19	8:pm 5:am	859	1015	704	83	72	0.0	44	10.2	-1	0	164	22	11.3		2478	0.0	538.1	0.0	0.0	24.1	10.7	
31/1/19	8:pm 5:am	853	1012	668	86	74	0.0	45	10.2	-1	0	165	21	10.8	3.8	3005	0.0	65.7	0.0	0.0	24.1	10.2	
											TOTALES	2283	292.0	150	16.8	39,922	177.90	6229.75	0.00	0.00	370.22	142.26	

OBSERVACIONES: SE ENVIARON 211 KILOS DE CENIZAS A VEOLIA EL DIA 22 DE ENERO DEL 2019 CON NUMERO DE MANIFIESTO 84569

OBSERVACIONES: SE ENVIARON 159 KILOS DE CENIZAS (A PARTIR DE ENERO 23) A PRODYSERVMA EL DIA 11 DE JULIO DEL 2019 CON NUMERO DE MANIFIESTO LIMTJC034-01

GUILLERMO ESPINOZA
Operador Nombre y Firma

Revisó Nombre y Firma

DAYPA
ENDO PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
NRA: LIMBB0200411
ECCION: MAR BERMEJO No. 22-A
.C. GARITA DE OTAY C.P 2250

BITACORA DE TRATAMIENTO POR INCINERACION MENSUAL

AUTORIZACION 02-VI-126-10

MES: JUNIO 2019

FECHA	HORA DE CARGA Y PARO DE CARGA	PARAMETROS DE MEDICION												RESIDUOS INCINERADOS						Residuos Generados de		OBSERVACIONES
		Monitoreo de temperaturas					Monitoreo de Parámetros					Consumos			RP's			RPBI'S					
		Temp. Cámara primaria °C	Temp. Cámara Secundaria °C	Temperatura Entrada Venturi °C	Temperatura Salida Venturi °C	Temperatura Salida Chimenea °C	CL en RPs	CO/ ppm (Monóxido de carbono)	02 (Oxigeno)	Presión negativa INH2O	Radiación en residuos	Consumo de gas LP Lts	Consumo Promedio de Agua m3	Evaporación Agua Tratada m3	Solidos Mixtos Generados Kg	RP (solidos y/o Lodos) Kg.	Medicamentos Caducos kg.	Patológicos kg.	Cultivos y Cepas kg.	Sangre kg.	Ceniza generada	Descarga de lavador m³	
4/6/19	8:pm 5:am	851	1010	631	86	71	0	40	10	-1	0	153	21	11		2,519	0.00	218.70	0.00	0.00	21.90	10.23	
5/6/19	8:pm 5:am	855	1012	673	83	68	0	43	10	-1	0	162	24	12		0	0.00	4,000.00	0.00	0.00	32.00	11.69	
6/6/19	8:pm 5:am	855	1015	601	83	73	0	46	12	-1	0	165	24	12		3,843	0.00	156.40	0.00	0.00	32.00	11.69	
7/6/19	8:pm 5:am	853	1005	616	83	70	0	40	10	-1	0	150	20	10		1,970	0.00	174.86	0.00	0.00	17.16	9.74	
11/6/19	8:pm 5:am	855	1015	555	85	73	0	46	12	-1	0	165	24	12	6.2	3,358	1.00	206.00	0.00	0.00	28.52	11.69	
13/6/19	8:pm 5:am	852	1010	578	83	71	0	45	11	-1	0	160	20	10		2,464	0.00	867.80	0.00	0.00	26.65	9.74	
18/6/19	8:pm 5:am	858	1015	608	84	73	0	49	12	-1	0	165	24	12		3,074	180.00	483.90	0.00	0.00	29.90	11.69	
20/6/19	8:pm 5:am	855	1007	666	85	69	0	41	11	-1	0	160	22	11	4.2	2,709	0.00	226.97	0.00	0.00	23.49	10.72	
21/6/19	8:pm 5:am	853	1010	624	83	72	0	45	12	-1	0	165	23	12		3,201	258.00	61.10	0.00	0.00	28.16	11.21	
25/6/19	8:pm 5:am	852	1010	589	82	71	0	42	12	-1	0	155	21	11		1,979	0.00	221.60	0.00	0.00	17.60	10.23	
26/6/19	8:pm 5:am	859	1020	654	86	75	0	47	11	-1	0	165	24	12		3,149	0.00	163.31	0.00	0.00	26.50	11.69	
27/6/19	8:pm 5:am	853	1013	592	85	72	0	47	13	-1	0	164	24	12		3,733.05	0.00	266.94	0.00	0.00	32.00	11.69	
28/6/19	8:pm 5:am	855	1015	637	83	73	0	49	13	-1	0	165	24	12	11.0	2,866	0.00	115.45	0.00	0.00	23.85	11.69	
											TOTALES	2094	295	151	21.4	34865.34	439.0	7163.03	0.0	0.0	339.74	143.72	

OBSERVACIONES: SE DISPUSIERON 339 KILOS DE CENIZAS A PRODYSERVMA EL DIA 11 DE JULIO DEL 2019 CON NUMERO DE MANIFIESTO LIMTJC034-01

GUILLERMO ESPINOZA
Operador Nombre y Firma

Revisó Nombre y Firma

CMAYPA
SIRVIENDO PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
NRA: LIMBB0200411
DIRECCION: MAR BERMEJO No. 22-A
FRACC. GARITA DE OTAY C.P 22500
TIJUANA, B.C.

BITACORA DE TRATAMIENTO POR INCINERACION MENSUAL

AUTORIZACION 02-VI-126-10

MES : DICIEMBRE 2019

FECHA	HORA DE CARGA Y PARO DE CARGA	PARAMETROS DE MEDICION													RESIDUOS INCINERADOS						Residuos Generados de Proceso		OBSERVACIONES
		Monitoreo de temperaturas					Monitoreo de Parámetros					Consumos			RP's			RPBI'S					
		Temp. Cámara primaria °C	Temp. Cámara Secundaria °C	Temperatura Entrada Venturi °C	Temperatura Salida Venturi °C	Temperatura Salida Chimenea °C	CL en RPs	CO/ ppm (Monóxido de carbono)	02 (Oxigeno)	Presión negativa INH2O	Radiación en residuos	Consumo de gas LP Lts	Consumo Promedio de Agua m3	Evaporación Agua Tratada m3	Solidos Mixtos Generados Kg	RP (solidos y/o Lodos) Kg.	Medicamentos Caducos kg.	Patológicos kg.	Cultivos y Cepas kg.	Sangre kg.	Ceniza generada	Descarga de lavador m³	
4/12/19	8:pm 5:am	855	1015	608	85	73	0	48	12	-1	0	165	24	12.31		4000	0	0	0	0	32.00	11.69	
5/12/19	8:pm 5:am	850	1007	604	85	71	0	45.0	11.2	-1	0	161	22	11.28		3503	0	332.17	0	0	30.68	10.72	
6/12/19	8:pm 5:am	855	1015	701	86	75	0	47.0	12.0	-1	0	162	24	12.31	3.9	4000	0	0	0	0	32.00	11.69	
10/12/19	8:pm 5:am	855	1007	629	82	68	0	41.4	10.9	-1	0	160	22	11.28		2420	0	998.24	0	0	27.35	10.72	
13/12/19	8:pm 5:am	855	1020	680	86	71	0	41.6	10.9	-1	0	166	25	12.82		2798	0	443.07	0	0	25.93	12.18	
16/12/19	8:pm 5:am	853	1010	623	83	71	0	43.0	11.0	-1	0	160	22	11.28		2460	0	223.35	0	0	21.47	10.72	
17/12/19	8:pm 5:am	855	1015	674	84	75	0	47.4	12.0	-1	0	165	24	12.31	7.2	0	0	4000	0	0	32.00	11.69	
18/12/19	8:pm 5:am	855	1015	675	84	73	0	49.1	12.1	-1	0	165	24	12.31		2253	0	1715.95	0	0	31.75	11.69	
19/12/19	8:pm 5:am	855	1015	665	87	74	0	48.0	13.0	-1	0	162	24	12.31		3708	0	0	0	0	29.66	11.69	
20/12/19	8:pm 5:am	853	1010	676	85	72	0	45.0	12.0	-1	0	160	23	11.79		3495	0	0	0	0	27.96	11.21	
23/12/19	8:pm 5:am	855	1024	659	86	70	0	41.9	12.1	-1	0	166	24	12.31	2.40	1890	0	447.19	0	0	18.70	11.69	
26/12/19	8:pm 5:am	855	1015	629	85	73	0	49.0	12.0	-1	0	165	24	12.31		3849	0	0	0	0	30.79	11.69	
30/12/19	8:pm 5:am	851	1005	709	86	72	0	45.3	11.2	-1	0	160	21	10.77	3.80	3018	0	639.07	0	0	29.29	10.23	
											TOTALES	1952.00	279.00	143.08	17.3	33,394	0.00	8,799.04	0	0	369.58	135.92	

OBSERVACIONES: SE DISPUSO CENIZAS A VEOLIA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 CON NUMERO DE MANIFIESTO 87047

GUILLERMO ESPINOZA
Operador Nombre y Firma

Revisó Nombre y Firma

CMAYPA
SIRVIENDO PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
MRA: LIMBB0200411
DIRECCION: MAR BERMEJO No. 22-A
FRACC. GARITA DE OTAY C.P 2250
TIJUANA B.C

BITACORA DE TRATAMIENTO POR INCINERACION MENSUAL

AUTORIZACION 02-VI-126-10

MES: ENERO 2020

FECHA	HORA DE CARGA Y PARO DE CARGA	PARAMETROS DE MEDICION												RESIDUOS INCINERADOS						Residuos Generados de Proceso		OBSERVACIONES
		Monitoreo de temperaturas					Monitoreo de Parámetros					Consumos			RP's			RPBI'S					
		Temp. Cámara primaria °C	Temp. Cámara Secundaria °C	Temperatura Entrada Venturi °C	Temperatura Salida Venturi °C	Temperatura Salida Chimenea °C	CL en RPs	CO/ ppm (Monóxido de carbono)	02 (Oxigeno)	Presión negativa INH2O	Radiación en residuos	Consumo de gas LP Lts	Consumo Promedio de Agua m3	Evaporación Agua Tratada m3	Solidos Mixtos Generados Kg	RP (solidos y/o Lodos) Kg.	Medicamentos Caducos kg.	Patológicos kg.	Cultivos y Cepas kg.	Sangre kg.	Ceniza generada	Descarga de lavador m³	
06/01/2020	8:pm 5:am	852	1009	490	76	69	0.0	38	10.0	-1	0	80	30	13		1,946		498.84			19.56	18	
07/01/2020	8:pm 5:am	852	1006	479	76	68	0.0	39	10.0	-1	0	80	31	13		2,252		133.60			19.08	18	
10/01/2020	8:pm 5:am	855	1007	638	85	69	0.0	40	11.0	-1	0	83	31	13		2,211		144.53			18.84	18	
13/01/2020	8:pm 5:am	886	1006	637	83	70	0.0	40	11.0	-1	0	82	30	13		3,913		87.00			32.00	18	
14/01/2020	8:pm 5:am	853	1014	691	85	70	0.0	42	10.0	-1	0	79	31	13		3,346		235.30			28.65	18	
15/01/2020	8:pm 5:am	855	1010	649	85	69	0.0	41	11.0	-1	0	83	31	13		3,862		137.70			32.00	18	
16/01/2020	8:pm 5:am	853	1015	623	85	68	0.0	43	11.0	-1	0	81	30	13		3,906		94.03			32.00	18	
17/01/2020	8:pm 5:am	857	1012	649	88	69	0.0	42	11.0	-1	0	80	31	13		3,813		131.92			31.56	18	
21/01/2020	8:pm 5:am	858	1018	575	83	70	0.0	42	10.0	-1	0	79	31	13		3,506		72.45			28.63	18	
22/01/2020	8:pm 5:am	855	1018	618	82	76	0.0	45	10.0	-1	0	80	30	13		2,597		507.82			24.84	18	
23/01/2020	8:pm 5:am	854	1011	595	82	73	0.0	44	10.0	-1	0	80	32	13		2,140		144.59			18.28	19	
24/01/2020	8:pm 5:am	854	1020	592	82	69	0.0	42	10.0	-1	0	75	31	13		1,978		95.70			16.59	18	
30/01/2020	8:pm 5:am	859	1015	704	83	71	0.0	44	10.0	-1	0	79	30	13	0.020	3,728		143.10			30.97	18	
31/01/2020	8:pm 5:am	853	1011	668	86	74	0.0	45	10.0	-1	0	80	31	13		2,630		865.95			27.97	18	
											TOTALES	1121	430	179	0.02	41828	0	3293	0	0	361	251	

SALIDA DE CENIZAS A VEOLIA EL DIA 21 DE JULIO DEL 2020 CON NUMERO DE MANIFIESTO 87581

Juan Carlos RS

Operador Nombre y Firma

DAYDA

...YDO PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIE...

NRA: LIMBB0200411

...CCION: MAR BERMEJO No. 22...

...C. GARITA DE OTAY C.P 22...

Revisó Nombre y Firma

BITACORA DE TRATAMIENTO POR INCINERACION MENSUAL

AUTORIZACION 02-VI-126-10

MES: JUNIO 2020

FECHA	HORA DE CARGA Y PARO DE CARGA	PARAMETROS DE MEDICION												RESIDUOS INCINERADOS						Residuos Generados de Proceso		OBSERVACIONES
		Monitoreo de temperaturas					Monitoreo de Parámetros					Consumos			RP's			RPBI'S					
		Temp. Cámara primaria °C	Temp. Cámara Secundaria °C	Temperatura Entrada Venturi °C	Temperatura Salida Venturi °C	Temperatura Salida Chimenea °C	CL en RPs	CO/ ppm (Monóxido de carbono)	02 (Oxigeno)	Presión negativa INH2O	Radiación en residuos	Consumo de gas LP Lts	Consumo Promedio de Agua m3	Evaporación Agua Tratada m3	Solidos Mixtos Generados Kg	RP (solidos y/o Lodos) Kg.	Medicamentos Caducos kg.	Patológicos kg.	Cultivos y Cepas kg.	Sangre kg.	Ceniza generada	Descarga de lavador m³	
03/06/2020	8:pm 5:am	852	1009	637	83	70	0.0	40	10.0	-1	0	78	32	13	6.6	2106		216.95			18.64	19	
04/06/2020	8:pm 5:am	855	1015	597	83	73	0.0	43	12.0	-1	0	79	31	13		3842		188.25			32.24	18	
05/06/2020	8:pm 5:am	854	1008	619	83	72	0.0	42	11.0	-1	0	81	31	13	4.70	3891		108.80			32.04	18	
08/06/2020	8:pm 5:am	855	1015	550	84	73	0.0	43	12.0	-1	0	81	32	13		3786		214.50			32.00	19	
09/06/2020	8:pm 5:am	852	1010	578	83	71	0.0	42	11.0	-1	0	80	30	13	4.90	3940		60.15			32.04	18	
10/06/2020	8:pm 5:am	858	1016	598	84	74	0.0	43	12.0	-1	0	75	32	13		3837		162.55			32.00	19	
11/06/2020	8:pm 5:am	855	1008	672	85	70	0.0	41	11.0	-1	0	81	31	13		3538		462.45			32.00	18	
15/06/2020	8:pm 5:am	853	1013	620	83	72	0.0	42	12.0	-1	0	77	25	10	7.50	1290		512.25			14.48	15	
16/06/2020	8:pm 5:am	852	1009	603	82	71	0.0	42	12.0	-1	0	82	32	13		3864		136.50			32.00	19	
17/06/2020	8:pm 5:am	859	1020	654	86	75	0.0	43	11.0	-1	0	82	31	13		3794	3.20	205.90			32.03	18	
18/06/2020	8:pm 5:am	853	1012	591	85	72	0.0	43	13.0	-1	0	83	31	13		3855		144.70			32.00	18	
19/06/2020	8:pm 5:am	855	1015	629	83	73	0.0	42	13.0	-1	0	82	32	13		3706		119.10			30.60	19	
25/06/2020	8:pm 5:am	855	1006	617	84	70	0.0	43	10.0	-1	0	81	32	13		2988		1010.50			31.99	19	
26/06/2020	8:pm 5:am	854	1005	686	84	68	0.0	39	10.0	-1	0	80	31	13	21.00	3999					32.16	18	
29/06/2020	8:pm 5:am	852	1005	701	85	73	0.0	43	10.0	-1	0	81	31	13		3267	12.00	186.10			27.72	18	
30/06/2020	8:pm 5:am	852	1008	658	85	70	0.0	43	11.0	-1	0	79	32	13		3974		23.90			31.98	19	
										TOTALES		1282	496	207	45	55676	15	3753	0	0	476	289	

SALIDA DE CENIZAS A VEOLIA EL DIA 21 DE JULIO DEL 2020 CON NUMERO DE MANIFIESTO 87581

Juan CRS
Operador Nombre y Firma

Revisó Nombre y Firma

DAYPA
PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
NRA: LIMB80200411
CION: MAR BERMEJO No. 22-A
CARITA DE OTAY C.P. 22...

BITACORA DE TRATAMIENTO POR INCINERACION MENSUAL

AUTORIZACION 02-VI-13-20 **MES: DICIEMBRE 2020**

FECHA	HORA DE CARGA Y PARO DE CARGA	PARAMETROS DE MEDICION												RESIDUOS INCINERADOS						Residuos Generados de Proceso		OBSERVACIONES
		Monitoreo de temperaturas					Monitoreo de Parámetros					Consumos			RP's			RPBI'S					
		Temp. Cámara primaria °C	Temp. Cámara Secundaria °C	Temperatura Entrada Venturi °C	Temperatura Salida Venturi °C	Temperatura Salida Chimenea °C	CL en RPs	CO/ ppm (Monóxido de carbono)	02 (Oxigeno)	Presión negativa INH2O	Radiación en residuos	Consumo de gas LP Lts	Consumo Promedio de Agua m3	Evaporación Agua Tratada m3	Solidos Mixtos Generados Kg	RP (solidos y/o Lodos) Kg.	Medicamentos Caducos kg.	Patológicos kg.	Cultivos y Cepas kg.	Sangre kg.	Ceniza generada	Descarga de lavador m³	
09/12/2020	8:am 14:pm	855	1020	655	83	72	0.0	49	12.0	-1	0	65	30	12.50	8			1,753.69			14.09	18	
31/12/2020	8:am 14:pm	857	1023	676	85	73	0.0	50	11.0	-1	0	72	35	14.58	11			2,480.75			19.93	20	
										TOTALES		**137.0**	**65**	**27.1**	**19**	**0.0**	**0.0**	**4234.4**	**0.0**	**0.0**	**34**	**38**	

SALIDA DE CENIZAS A PRODYSERVMA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON NUMERO DE MANIFIESTO LIMTJL036

Juan CRS
Operador Nombre y Firma

Revisó Nombre y Firma

DAYDA
PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
NRA: LIMBB0209411
ON: MAR BERMEJO No. 22-A
ARITA DE OTAY C.P 22509