

220 KV LINE 1 (JSPL) LOAD DEMAND RECORD REGISTER

DATE:

SN	TIME OF LOAD DEMAND (HR : MIN)	LOAD DEMAND (MW)	TIME WHEN DEMAND LOAD ACHIEVED (HR : MIN)	LINE - 1 ACTUAL EXPORT ACHIEVED (MW)	TIME TAKEN TO ACHIEVE EXPORT (HR : MIN)	INFIRM POWER (MW)	JSPL RAIGARH TOTAL GENERATION (MW)	REMARK
40.	5:17	120	5:23	150	6	12	186	
41.	5:23	150	5:23	150	0	13	186	
42.	5:28	120	5:36	125	8	-46	201	
43.	5:44	150	5:49	150	5	-15	201	
44.	5:49	220	5:59	220	10	-13	199	
<u>A-Shift</u> <u>08/10/2024</u>								
1	6:12	150	6:22	150	10	-7	187	
2	6:31	140	6:37	143	06	-35	196	
3	6:37	210	6:45	210	08	-19	195	
4	6:56	160	7:02	160	06	-6	191	
5	7:07	120	7:13	120	06	-36	191	
6	7:20	220	7:31	220	11	-29	201	
7	7:36	210	7:45	210	09	-20	197	
8	7:49	150	7:52	145	03	-23	198	
9	7:52	130	8:00	130	08	-36	189	
10	8:01	170	8:03	145	02	-14	191	
11	8:03	220	8:10	220	07	+8	182	
12	8:14	230	8:25	230	11	-33	203	
13	8:28	160	8:37	160	09	-26	199	
14	8:48	225	8:58	225	10	-16	192	
15	8:59	215	9:04	220	5	-19	193	
16	9:04	150	9:15	150	11	-3	189	
17	9:19	170	9:26	170	7	-1	181	
18	9:26	220	9:35	220	9	-18	192	
19	9:43	160	9:54	160	11	-17	195	
20	10:04	150	10:10	150	6	-11	203	
21	10:26	210	10:33	209	7	+4	195	
22	10:33	150	10:43	150	10	-9	160	
23	10:47	210	10:55	210	08	-3	161	
24	10:57	150	10:57	160	10	-4	177	
25	11:07	210	10:12	210	05	-11	175	
26	11:17	140	11:29	140	12	-13	176	
27	11:37	120	11:41	120	04	+4	177	
28	11:46	140	11:52	140	06	-9	177	
29	11:56	200	12:04	200	08	-9	180	
30	12:06	140	12:11	140	05	-10	178	
31	12:25	120	12:31	120	06	-35	156	
32	12:36	160	12:42	160	06	+3	157	
33	12:43	150	12:50	150	07	+7	160	