

220 KV LINE 1 (JSPL) LOAD DEMAND RECORD REGISTER

DATE:

SN	TIME OF LOAD DEMAND (HR : MIN)	LOAD DEMAND (MW)	TIME WHEN DEMAND LOAD ACHIEVED (HR : MIN)	LINE - 1 ACTUAL EXPORT ACHIEVED (MW)	TIME TAKEN TO ACHIEVE EXPORT (HR : MIN)	INFIRM POWER (MW)	JSPL RAIGARH TOTAL GENERATION (MW)	REMARKS
23	05:45	190	05:51	170	6	-64	135	
24	05:51	200	05:58	200	7	-59	136	
A-Shift (28.07.24)								
1	06:21	130	06:34	130	12	-102	141	
2	06:36	200	06:42	180	6	-84	145	
3	06:49	180	06:49	180	0	-80	145	
4	07:00	190	07:08	190	8	-64	142	26
5	07:08	130	07:20	150	12	-72	139	
6	07:20	190	07:26	190	6	-99	137	
7	07:53	130	08:10	140	17	-62	132	29
8	08:10	190	08:18	190	8	-44	136	
9	08:30	170	08:38	180	8	-45	137	
10	08:38	120	08:50	120	12	-41	131	
11	09:08	170	09:22	165	14	-28	131	
12	09:22	180	09:31	180	9	-59	128	
13	09:36	170	09:40	170	4	-42	128	
14	09:41	120	09:58	130	17	-62	129	
15	10:10	170	10:28	170	18	-33	128	
16	10:28	120	10:43	135	15	-77	141	
17	10:43	170	10:51	170	8	-57	143	
18	10:55	160	11:00	160	5	-66	143	
19	11:11	120	11:27	120	16	-67	141	
20	11:27	160	11:34	160	7	-35	141	
21	11:34	170	11:38	170	4	-26	143	
22	11:53	120	12:13	130	20	-24	139	
23	12:13	170	12:34	170	21	-45	136	
24	12:37	120	12:50	130	13	-27	135	
25	12:50	170	13:00	170	10	-34	137	
26	13:17	120	13:24	130	7	-58	138	
27	13:24	170	13:45	170	21	-59	142	
28	13:48	150	13:55	150		-48	141	
29	13:55	170	14:02	159				
30	14:02	120	14:07	120	05	-58	141	
31	15:06	160	15:08	158	04	-36	141	
32	15:15	155	15:20	155	05	-28	142	
33	15:37	120	15:42	122	05	-68	142	
34	15:48	170	16:00	170	12	-44	142	
35	16:17	160	16:20	160	03	-71	139	

B-Shift