

220 KV LINE 1 (JSPL) LOAD DEMAND RECORD REGISTER

DATE:

SN	TIME OF LOAD DEMAND (HR : MIN)	LOAD DEMAND (MW)	TIME WHEN DEMAND LOAD ACHIEVED (HR : MIN)	LINE - 1 ACTUAL EXPORT ACHIEVED (MW)	TIME TAKEN TO ACHIEVE EXPORT (HR : MIN)	INFIRM POWER (MW)	JSPL RAIGARH TOTAL GENERATION (MW)	REMARKS
42	13:06	225	13:24	216	18	-3	190	
43	13:24	160	13:32	174	8	-27	193	
44	13:32	225	20 13:44	219	12	+10	193	
45	13:44	160	13:57	164	13	-6	187	
46	13:57	220	14:02	182	5	-8	186	
47	14:02	160						
		220						
			B-Shift					
1	14:16	220	14:26	215	10	-23	187	
2	14:26	150	14:38	180	12	-40	184	
3	14:38	220	14:54	215	16	-15	180	
4	14:54	150	15:20	150	26	-14	193	
5	15:28	160/170	15:30	170	2	-5	190	
6	15:40	220	15:43	195/143	3	-31	195	
7	15:43	190	15:51	170	8	-35	190	
8	15:51	220	16:05	220	14	-15	190	(45)
9	16:09	170	16:18	180	9	-24	185	
10	16:18	150	16:21	175	3	-18	185	
11	16:21	170	16:22	170	1	-13	190	
12	16:39	230	16:54	220	15	+15	185	
13	16:54	190	16:59	190	5	+9	185	
14	17:07	180	17:18	180	11	-15	190	
15	17:18	230	17:35	230	17	-78	191	
16	17:38	190	17:42	220	4	-18	194	
17	17:42	180	17:48	190	6	-11	199	
18	17:48	150	18:00	170	12	+3	192	
19	18:00	220	18:05	220	5	+3	188	
20	18:11	160	18:22	170	11	-2	195	
21	18:22	200	18:27	180	5	+9	196	
22	18:27	150	18:34	170	7	-16	195	
23	18:34	220/170	18:36	170	2	-10	195	
24	18:41	220	18:47	220	6	+3	189	
25	18:47	150	19:00	170	13	-1.8	192	
26	19:00	230	19:09	230	9	-13	192	
27	19:14	220 150	19:22	170	8	-34	192	
28	19:22	210	19:27	210	5	-12	192	
29	19:27	150	19:42	160	15	-7	191	
30	19:42	220	19:52	220	220	-18	197	