

**220 KV LINE 1 (JSPL) LOAD DEMAND RECORD REGISTER**

DATE: 14.09.24

SN	TIME OF LOAD DEMAND (HR : MIN)	LOAD DEMAND (MW)	TIME WHEN DEMAND LOAD ACHIEVED (HR : MIN)	LINE - 1 ACTUAL EXPORT ACHIEVED (MW)	TIME TAKEN TO ACHIEVE EXPORT (HR : MIN)	INFIRM POWER (MW)	JSPL RAIGARH TOTAL GENERATION (MW)	REMARKS
				<u>C - shift</u>				
01	10:15	170	10:25	180	10	-40	186	
02	10:25	150	10:33	160	8	-10	193	
03	10:48	230	22:38	230	10	-28	193	
04	22:58	220	23:05	220	07	-23	191	
05	23:10	160	23:20	160	10	-12	190	
06	23:38	220	23:49	220	11	+1	192	
07	23:55	160	00:03	170	8	-26	187	
08	00:03	220	00:15	220	12	-4	182	
09	00:15	160	00:22	175	7	-14	171	
10	00:23	220	00:35	220	12	+9	179	
11	00:38	160	00:42	170	04	-10	177	
12	00:50	220	00:58	220	08	-12	181	
13	01:04	160	01:14	160	10	-7	178	
14	01:14	210	01:18	190	4	-35	177	
15	01:18	190	01:18	190	0	-10	173	
16	01:21	160	01:31	160	10	-36	172	
17	01:35	220	01:45	220	10	-16	191	
18	01:50	160	01:59	170	9	-3	183	
19	01:59	210	02:06	210	7	-2	184	
20	02:06	160	02:17	180	11	-22	184	
21	02:17	220	2:27	220	10	-7	185	
22	02:32	160	2:41	160	9	-7	181	
23	02:44	190	2:48	190	4	-2	180	
24	02:50	160	2:59	160	9	-4	181	
25	3:01	220	3:11	220	10	+16	182	
26	3:18	160	3:29	170	11	-23	177	
27	3:29	230	3:32	215	4	-14	188	
28	3:32	160	3:42	160	10	-10	185	
29	3:42	220	3:49	220	7	+16	190	
30	4:00	160	4:11	170	11	-16	184	
31	4:11	140	4:19	150	8	-8	177	
32	4:19	160	4:22	160	3	+13	177	
33	4:22	220	4:29	220	7	-16	182	
34	4:50	160	5:02	5:02	12	-30	185	
35	05:02	220	5:16	220	10	+18	185	
36	5:29	160	5:39	170	10	-62	187	
37	5:45	220						