

220 KV LINE 1 (JSPL) LOAD DEMAND RECORD REGISTER

DATE: 25/08/24.

SN	TIME OF LOAD DEMAND (HR : MIN)	LOAD DEMAND (MW)	TIME WHEN DEMAND LOAD ACHIEVED (HR : MIN)	LINE - 1 ACTUAL EXPORT ACHIEVED (MW)	TIME TAKEN TO ACHIEVE EXPORT (HR : MIN)	INFIRM POWER (MW)	JSPL RAIGARH TOTAL GENERATION (MW)	REMARKS
1	6:19	230	6:28	230	9	-3	146	5+
2	6:35	160	6:48	160	13	-17	147	
3	6:58	210	7:10	210	12	-1	146	
4	7:12	150	7:15	205	3	-54	146	
5	7:15	120	7:30	140	15	-40	146	
6	7:33	210	7:52	210	19	+0.5	146	
7	7:52	230	8:04	210	12	+5	146	
8	8:04	160	8:14	160	10	-30	147	
9	8:22	220	8:30	220	8	+0.1	146	
10	9:35	160	09:45	160	10	+59	137	
11	09:50	170	09:51	170	1	-7	137	
12	09:52	230	10:54	225	62	+11	144	
13	10:54	160	11:10	160	16	+48	142	
14	11:45	230	12:00	222	15	-30	140	
15	12:43	160	12:53	165	10	+12	136	
16	12:53	230	13:108	203	15	-7	151	
17	13:23	170	13:36	170	13	-2	150	
18	13:43	230						
B shift 25/8/2024								
1	14:09	180	14:15	180	6	-21	148	
2	14:48	200	14:51	200	3	5	149	
3	14:52	180	14:55	180	3	-11	149	
4	14:56	240	15:19	232	23	7	139	
5	15:19	180	15:23	180	4	7	155	
6	15:49	240	16:03	232	14	6	155	17
7	16:03	180	16:19	180	16	-2	151	
8	16:21	240	16:31	240	10	2	156	
9	16:45	180						
10	17:01	240						
11	17:25	180	17:35	180	10	-32	159	
12	18:14	240	18:43	229	29	-4	157	
13	18:43	180	18:48	220	5	-7	154	
14	18:46	160	18:55	170	9	-37	151	
15	18:55	240	19:19	228	23	-40	148	
16	19:19	170	19:30	185	11	-19	148	
17	19:30	130	19:40	150	10	-37	155	
18	19:40	170	19:50	170	10	+39	153	
19	20:11	130	20:21	130	10	-40	153	
20	20:26	170	20:29	150	3	-30	153	