

220 KV LINE 1 (JSPL) LOAD DEMAND RECORD REGISTER

DATE: 24/09/2024

SN	TIME OF LOAD DEMAND (HR : MIN)	LOAD DEMAND (MW)	TIME WHEN DEMAND LOAD ACHIEVED (HR : MIN)	LINE - 1 ACTUAL EXPORT ACHIEVED (MW)	TIME TAKEN TO ACHIEVE EXPORT (HR : MIN)	INFIRM POWER (MW)	JSPL RAIGARH TOTAL GENERATION (MW)	REMARKS
			X	A-Shift		X		
1.	6:13	190	6:22	215	9	-4.08	148	
2.	6:22	150	6:37	157	15	-10	143	
3.	6:37	180	6:42	180	5	-16	145	
4	6:44	250	6:59	240	15	-3	147	
5	7:03	180	7:13	200	10	+5	148	
6	7:13	220	7:16	220	03	+13	148	
7	7:24	180	7:30	180	07	-9	148	
8	7:30	250	7:45	248	15	-4	149	
9	7:45	185	7:56	185	11	+7.9	147	
10	7:56	250	8:05	250	9	-21	148	
11	8:09	190	8:19	197	10	-16	150	
12	8:19	230	8:23	218	4	-11	150	
13	8:23	180	8:32	188	9	-35	145	
14	8:32	250	8:41	245	9	-14	151	
15	8:49	180	8:56	180	7	-20	156	
16	9:00	210	9:04	205	04	-26	155	
17	9:04	180	9:11	180	7	-20	152	
18	9:30	170	9:35	172	5	-6	151	
19	9:35	200	9:40	200	5	+18	151	
20	9:40	220	9:45	220	5	-27	151	
21	9:47	180	9:52	210	5	-33	151	
22	9:52	220	9:56	220	4	-34	150	
23	9:57	190	10:00	205	3	-18	152	
24	10:00	250	10:06	238	6	-2	148	
25	10:06	190	10:16	190	10	-17	150	
26	10:17	250	10:28	250	11	-3	151	
27	10:31	190	10:41	190	10	-20	152	
28	10:41	250	10:45	230	4	-13	152	
29	10:45	180	10:53	180	8	-13	157	
30	10:53	250	11:03	250	10	-7	152	
31	11:09	180	11:19	190	10	+3	153	
32	11:19	200	11:28	200	9	+17	151	
33	11:25	185	11:30	185	5	+21	148	
34	11:34	250	11:52	244	10	-12	150	
35	11:52	200	11:59	200	7	-6	149	
36	12:00	230	12:04	230	04	+2	148	
37	12:05	190	12:08	200	3	+16	146	
38	12:08	200	12:08	200	0	20	146	
39	12:15	250	12:25	250	10	+9	153	
40	12:26	200	12:32	210	6	-11	157	