

220 KV LINE 1 (JSPL) LOAD DEMAND RECORD REGISTER

DATE: 27/10/24

SN	TIME OF LOAD DEMAND (HR : MIN)	LOAD DEMAND (MW)	TIME WHEN DEMAND LOAD ACHIEVED (HR : MIN)	LINE - 1 ACTUAL EXPORT ACHIEVED (MW)	TIME TAKEN TO ACHIEVE EXPORT (HR : MIN)	INFIRM POWER (MW)	JSPL RAIGARH TOTAL GENERATION (MW)	REMARKS
				<u>B Shift</u>				
	14:00							
	14:00							
1.	14:06	140	14:15	158	09	-84	153	
2.	14:15	120	14:19	138	4	-52	153	
3.	14:19	200	14:28	200	9	-63	153	
4.	14:38	210	14:39	210	1	-59	153	
5.	14:50	180	14:57	170	7	-93	151	
6.	14:57	130	15:08	130	11	-39	147	
7.	15:10	210	15:26	208	16	-37	147	
8.	15:26	215	15:30	216	4	-43	148	
9.	15:36	210	15:39	210	3	-70	154	
10.	15:44	130	15:59	145	15	-65	153	
11.	15:59	215	16:15	215	16	-45	151	(41)
12.	16:19	200	16:30	209	11	-47	149	
13.	16:30	130	16:39	130	9	-33	150	
14.	16:41	210	16:51	210	10	-36	150	
15.	16:58	220	17:04	220	6	-62	151	
16.	17:08	150	17:17	150	9	-54	150	
17.	17:25	220	17:40	218	15	-39	150	
18.	17:40	225	17:42	225	2	-54	149	
19.	18:01	150	18:12	150	11	-73	150	
20.	18:12	140	18:18	140	6	-37	151	
21.	18:18	220	18:34	220	16	-49	147	
22.	18:36	230	18:45	230	9	-57	141	
23.	18:53	150	19:01	170	8	+2	145	
24.	19:01	170	19:01	170	0	+2	145	
25.	19:11	150	19:16	150	5	-53	145	
26.	19:30	230	19:45	220	15	-68	148	
27.	19:51	215	19:53	215	2	-60	143	
28.	19:53	160	19:55	210	2	-61	143	
29.	19:55	140	20:05	140	10	-58	143	
30.	20:08	230	20:23	230	15	-56	146	
31.	20:30	160	20:40	160	10	-40	144	
32.	20:44	140	20:48	140	4	-28	145	
33.	20:50	230	20:51	140	1	-46	145	
34.	20:51	130	20:52	130	1	-45	145	
	21:09	220	21:22	218	7	-63	144	
	21:22	215	21:23	215	1	-59	144	
	21:40	150	21:49	150	9	-45	139	