

220 KV LINE 1 (JSPL) LOAD DEMAND RECORD REGISTER							DATE:	
SN	TIME OF LOAD DEMAND (HR : MIN)	LOAD DEMAND (MW)	TIME WHEN DEMAND LOAD ACHIEVED (HR : MIN)	LINE - 1 ACTUAL EXPORT ACHIEVED (MW)	TIME TAKEN TO ACHIEVE EXPORT (HR : MIN)	INFIRM POWER (MW)	JSPL RAIGARH TOTAL GENERATION (MW)	REMARKS
				B shift (15/10/2024)				
01	14:01	220	14:03	220	2	-4	170	
02	14:12	160	14:22	160	10	-14	172	
03	14:22	200	14:28	200	6	+0	169	
04	14:28	160	14:38	160	10	-1	163	
05	14:38	230	14:50	230	12	-31	168	
06	14:52	160	14:59	180	7	-2	167	
07	14:59	220	15:07	220	8	-11	158	
08	15:07	160	15:16	160	9	-7	159	
09	15:16	230	15:27	230	11	-13	165	
10	15:27	160	15:37	160	10	-35	168	
11	15:38	210	15:44	210	06	-6	172	
12	15:44	150	15:52	150	8	-10	173	
13	15:58	215	16:06	210	08	+8	175	
14	16:06	150	16:16	150	10	-17	159	
15	16:20	220	16:30	220	10	-15	160	
16	16:34	150	16:42	150	8	-24	162	
17	17:03	220	17:15	220	12	-12	169	
18	17:17	150	17:27	150	10	-10	170	
19	17:37	220	17:45	210	8	+4	170	
20	17:45	210	17:46	210	1	-19	170	
21	17:51	200	17:56	200	5	-26	171	
22	18:00	150	18:09	150	9	-77	172	
23	18:20	220	18:27	210	7	-8	176	
24	18:27	210	18:27	210	0	-8	176	
25	18:36	150	18:45	150	9	-12	170	
26	18:49	190	18:54	185	5	-4	172	
27	18:54	150	19:02	160	8	-0	170	
28	19:02	215	19:18	215	14	+1	162	
29	19:16	150	19:27	150	11	-17	160	
30	19:38	230	19:48	225	10	-26	161	
31	20:05	150	20:16	150	11	+4	157	
32	20:16	230	20:27	230	11	+7	156	
33	20:41	170	20:51	170	10	-6	159	
34	20:55	290	21:21	232	26	+4	158	
35	21:21	160	21:24	225	3	-37	145	
36	21:24	150						
37	21:32	240						
38	21:57	170						