

220 KV LINE 1 (JSPL) LOAD DEMAND RECORD REGISTER

DATE: 23/09/24

SN	TIME OF LOAD DEMAND (HR : MIN)	LOAD DEMAND (MW)	TIME WHEN DEMAND LOAD ACHIEVED (HR : MIN)	LINE - 1 ACTUAL EXPORT ACHIEVED (MW)	TIME TAKEN TO ACHIEVE EXPORT (HR : MIN)	INFIRM POWER (MW)	JSPL RAIGARH TOTAL GENERATION (MW)	REMARKS
1.	22:17	220	22:22	230	5	7	153	
2.	22:22	150	22:29	150	7	-33	151	
3.	22:36	170	22:38	170	2	30	149	
4.	22:40	190	22:42	190	2	1	150	
5.	22:50	250	23:00/02	243/250	10/12	3	150	
6.	23:11	200	23:20	220	9	-42	153	
7.	23:20	240	23:25	240	5	7	152	
8.	23:37	200	23:45	200	8	-13	147	
9.	23:45	250	22:53	244	8	5	151	
10.	23:53	200	22:59	200	6	-5	149	
11.	00:06	250	00:15	250	9	20	141	
12.	00:25	200	00:32	222	7	-21	146	
13.	00:32	250	00:40	250	8	0	149	
14.	00:41	210	00:49	210	8	-26	155	
15.	00:54	250	01:06	250	12	0	154	
16.	01:07	200	01:14	212	7	-15	151	
17.	01:04	250	01:20/22	245/250	16	0	148	
18.	01:26	190	01:35	200	9	12	150	
19.	01:35	250	01:41	250	6	-23	154	
20.	01:48	200	01:54	200	6	-16	151	
21.	01:58	250	02:04	245	6	-16	151	
22.	02:09	200	02:17	200	8	-5	147	
23.	02:21	250	02:29	250	8	-2	134	
24.	02:34	200	02:42	200	8	1.3	138	
25.	02:46	250	02:55	250	9	-10	144	
26.	02:55	200	03:00	200	5	-12	148	
27.	03:06	250	03:16	250	10	0	156	
28.	03:18	200	03:24	200	6	-7	145	
29.	03:25	250	03:34	250	9	22	138	
30.	03:54	200	04:04	208	10	14	149	
31.	04:04	250	4:13	250	9	415	140	
32.	4:21	210	4:28	210	7	-11	141	
33.	4:36	250	4:46/54	241/250	10	-49	141	
34.	5:04	190	5:15	190	11	-40	141	
35.	5:26	200	4:28	200	2	-5	140	
36.	5:39	150	5:42	180/176	3	26	139	
37.	5:42	190	5:46/48	185/190		-5	138	
38.	5:50	250	6:02	250	12	-15	139	
39.	6:13	190						