

220 KV LINE 1 (JSPL) LOAD DEMAND RECORD REGISTER

DATE: 22/8/2022

SN	TIME OF LOAD DEMAND (HR : MIN)	LOAD DEMAND (MW)	TIME WHEN DEMAND LOAD ACHIEVED (HR : MIN)	LINE - 1 ACTUAL EXPORT ACHIEVED (MW)	TIME TAKEN TO ACHIEVE EXPORT (HR : MIN)	INFIRM POWER (MW)	JSPL RAIGARH TOTAL GENERATION (MW)	REMARKS
1	22:14	180	22:34	180	10	-16	171	
2	22:35	240	23:04	230	29	-7.5	165	
3	23:04	180	23:10	210	6	-43	165	
4	23:10	240	23:18	215	8	-21	166	
5	23:18	170	23:23	190	5	-4	170	
6	23:23	240	23:44	220	+4.221	-4.7	172	
7	23:43	170	23:52	185	9	-37	166	
8	23:52	240	00:06	230	14	-39	170	
9	00:33	190	00:41	190	8	-26	172	
10	00:48	240	00:57	222	9	+13	171	
11	00:58	190	01:07	195	9	-35	168	
12	01:07	240	01:20	224	13	-24	166	
13	01:20	180	01:31	180	11	-3.5	167	
14	01:44	240	02:02	225	18	-9.5	170	
15	02:13	180	02:21	190	8	-2.3	170	
16	02:21	240	21:36	230	16	-23	169	
17	21:46	190	21:56	190	10	-37	169	
18	3:04	240	3:30	230	26	-41	169	
19	4:12	170/150	4:22	170	10	8	165	
20	4:22	230	4:40	230	18	5	165	
21	4:44	170	4:53	197	9	-119	172	
22	4:53	230	5:03	230	10	-9	167	
23	5:21	170	5:34	182	13	-82	168	
24	5:34	230	5:44	230	10	-4	172	
25								
				<u>'A' Shift</u>		<u>23/08/24</u>		
1	6:04	170	6:07	220	3	+15	164	
2	6:07	140	6:15	170	8	-55	163	
3	6:15	240	6:34	231	19	+3	166	
4	6:45	150	6:57	175	12	-21	170	
5	6:57	170	7:00	170	3	-57	166	
6	7:00	240	7:18	231	18	+2	163	
7	7:28	180	7:31	221	3	+21	165	
8	7:31	160	7:39	160	8	-21	168	
9	7:40	175	7:45	175	5	-23	165	
10	7:45	240	8:05	221	18	-14	166	
11	8:12	200	8:16	200	4	-3	167	
12	8:19	175	8:27	175	8	-41	167	
13	8:32	240	08:59	215		-18	168	