

**220 KV LINE 1 (JSPL) LOAD DEMAND RECORD REGISTER**

DATE: 09/07/2024

SN	TIME OF LOAD DEMAND (HR : MIN)	LOAD DEMAND (MW)	TIME WHEN DEMAND LOAD ACHIEVED (HR : MIN)	LINE - 1 ACTUAL EXPORT ACHIEVED (MW)	TIME TAKEN TO ACHIEVE EXPORT (HR : MIN)	INFIRM POWER (MW)	JSPL RAIGARH TOTAL GENERATION (MW)	REMARKS
1	13:58	190	14:01	233	3	-62	183	
2	14:01	220/230	14:02	230	1	-55	184	
3	14:13	160	14:19	200	6	-111	177	
4	14:19	140	14:37	140	18	-69	184	
5	14:37	240	14:45	220	8	-67	187	
6	14:45	210	14:40	210	5	-76	188	
7	14:56	200	15:02	200	6	-62	181	
8	15:06	190	15:14	190	8	-46	188	
9	15:15	160	15:22	160	7	-36	187	
10	15:24	180	15:30	180	6	-35	188	
11	15:31	220	15:35	203	4	-48	188	
12	15:35	230	15:40	230	5	-87	185	
13	15:43	210	15:50	215	7	-69	182	
14	15:50	140	16:01	155	11	-92	182	39
15	16:01	200/180	16:04	180	3	-106	182	
16	16:06	160	16:15	160	9	-28	181	
17	16:16	190	16:19	175	3	-39	181	
18	16:19	220	16:25	220	6	-46	184	
19	16:29	170	16:39	170	10	-89	184	
20	16:41	210	16:50	210	9	-75	187	
21	17:06	170	17:14	170	8	-20	172	
22	17:15	210	17:22	210	7	-119	180	
23	17:25	200	17:30	200	5	-58	182	
24	17:37	210	17:42	210	5	-74	183	
25	17:52	170	18:02	170	10	-90	185	
26	18:04	210	18:11	210	6	-80	182	
27	18:20	220	18:25	220	5	-74	177	
28	18:27	140	18:53	145	26	-48	174	
29	18:53	160	18:57	160	4	-71	175	
30	19:04	210	19:09	193	5	-72	179	
31	19:09	180	19:19	180	10	-20	179	
32	19:23	220	19:27	192	4	-50	177	
33	19:27	230	19:37	230	10	-65	180	
34	19:46	170	19:53	195	7	-116	185	
35	19:53	190	20:01	142	8	-55	188	
36	20:01	200	20:04	166	3	-70	184	
37	20:04	180	20:07	180	3	-83	184	
38	20:08	140	20:17	153	9	-10	183	
39	20:17	170	20:22	170	5	-16	182	
40	20:26	150	20:33	150	7	-9	181	
41	20:35	120	21:00	130	25	-24	155	