

gemäß §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Bedarfsausweis · Gültig 10 Jahre ab Ausstellungsdatum

Gebäude	Berrenrather Straße 218, 50937 Köln
Gebäudeteil	Gesamtes Gebäude
Gebäudetyp	Mehrfamilienhaus, freistehend
Baujahr Gebäude	1968
Baujahr Wärmeerzeuger	2011 – 2016 (Etagenthermen, einheitenweise erneuert)
Anzahl Wohnungen	4
Gebäudenutzfläche A_N	400,0 m ²
Wohnfläche gesamt	250,00 m ²
Wesentliche Energieträger	Erdgas H
Erneuerbare Energien	keine
Lüftungskonzept	Fensterlüftung
Anlass der Ausstellung	Vermietung

Energetische Kennwerte

Kennwert	Wert	Einheit
Endenergiebedarf	178,4	kWh/(m ² ·a)
Primärenergiebedarf	196,2	kWh/(m ² ·a)
Anforderungswert Primärenergie (Neubau)	72,5	kWh/(m ² ·a)
CO ₂ -Emissionen	44	kg/(m ² ·a)

Effizienzklasse

A+	A	B	C	D	E	F	G	H
----	---	---	---	---	---	----------	---	---

Das Gebäude ist in Klasse F eingestuft.

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Nr.	Bauteil / Anlagenteil	Maßnahme	Aufwand
1	Oberste Geschossdecke	Dämmung mit 200 mm WLG 035	gering
2	Außenwand	WDVS 140 mm WLG 032	hoch
3	Fenster	Austausch der Verglasung Bj. 1994, Nordfassade	mittel
4	Kellerdecke	Dämmung von unten, 80 mm	gering

Die Empfehlungen sind unverbindlich und ersetzen keine Energieberatung.

Registriernummer	NW-2022-004871239
Ausstellungsdatum	14.03.2022
Gültig bis	13.03.2032
Aussteller	Dipl.-Ing. Marion Süßkind, Energieberaterin (BAFA-Nr. 51-448-902)
Anschrift Aussteller	Weyertal 121, 50931 Köln
Datengrundlage	Ortsbegehung 22.02.2022, Bauunterlagen der Eigentümerin