

TCB-PC051 東芝

運転設定 管理者モード

エアコン種別 1

基本設定
出力ポート
出力設定
出力制限設定
エアコン種別

No.	項目名称	設定値	内容
0	デマンド制御数	4	デマンド%種類
1	占有ビット数	3	デマンド%信号数
2	サーモON監視時間	180 単位 秒	
3	サーモOFF監視時間	180 単位 秒	
10,11	能力%1	100 ^M 000000 ^L	12,13 能力%2 75 ^M 000001 ^L
14,15	能力%3	50 000010	16,17 能力%4 0 000100
18,19	能力%5	0 000000	20,21 能力%6 0 000000

決定

モニタ画面 運転設定 時計設定 ゾーン設定 異常履歴

PAC SC36NA 三菱

運転設定 管理者モード

エアコン種別 1

基本設定
出力ポート
出力設定
出力制限設定
エアコン種別

No.	項目名称	設定値	内容
0	デマンド制御数	4	デマンド%種類
1	占有ビット数	2	デマンド%信号数
2	サーモON監視時間	180 単位 秒	
3	サーモOFF監視時間	180 単位 秒	
10,11	能力%1	100 ^M 0 ^L	12,13 能力%2 75 ^M 1 ^L
14,15	能力%3	50 11	16,17 能力%4 0 10
18,19	能力%5	0 000000	20,21 能力%6 0 000000

決定

モニタ画面 運転設定 時計設定 ゾーン設定 異常履歴

RBP-RBPKA1 (室内機) 東芝 (室内機取り付け)

運転設定 管理者モード

エアコン種別 3

基本設定
出力ポート
出力設定
出力制限設定
エアコン種別

No.	項目名称	設定値	内容
0	デマンド制御数	5	デマンド%種類
1	占有ビット数	3	デマンド%信号数
2	サーモON監視時間	180 単位 秒	
3	サーモOFF監視時間	180 単位 秒	
10,11	能力%1	100 ^M 000000 ^L	12,13 能力%2 75 ^M 000001 ^L
14,15	能力%3	50 000010	16,17 能力%4 25 000100
18,19	能力%5	0 000101	20,21 能力%6 0 000000

決定

モニタ画面 運転設定 時計設定 ゾーン設定 異常履歴

TCB-PCDM2 東芝

東芝 TCB-PCDM2の設定

運転設定 管理者モード

エアコン種別 2

基本設定
出力ポート
出力設定
出力制限設定
エアコン種別

No.	項目名称	設定値	内容
0	デマンド制御数	3	デマンド%種類
1	占有ビット数	3	デマンド%信号数
2	サーモON監視時間	180 単位 秒	
3	サーモOFF監視時間	180 単位 秒	
10,11	能力%1	100 ^M 0 ^L	12,13 能力%2 60 ^M 1 ^L
14,15	能力%3	0 101	16,17 能力%4 0 0
18,19	能力%5	0 0	20,21 能力%6 0 0

決定

モニタ画面 運転設定 時計設定 ゾーン設定 異常履歴

ゾーン設定の例

エアコンNo	ポートNO	エアコン種別	ゾーンNo	接続リレー		
1	0	3	1	○	機械室3	ホール3-2
2	4	3	2	○	機械室3	ホール3-1
3	10	1	6	未使用		
28	14	1	6	未使用		
4	40	1	6	○		エリア事務所
5	44	2	7	○		カウンター2、1
6	48	1	8	○		ごはん時中央東
7	4C	1	9	○		従業員食堂
8	50	1	10	○		ごはん時西、南側室、全室
9	54	1	11	○		ごはん時東、南側西
10	58	2	12	○		休憩室、事務所
11	5C	2	13	○		カウンター3、4
12	70	3	3	○	機械室2	ホール2
13	74	1	6	未使用		
14	78	1	6	未使用		
15	7C	1	6	未使用		
16	80	1	6	未使用		
17	84	1	6	未使用		
18	88	1	6	未使用		
19	8C	1	6	未使用		
20	A0	3	4	○	機械室1	PAC1
21	A4	3	5	○	機械室1	PAC2
22	A8	1	6	未使用		ホール1-1
23	AC	1	6	未使用		ホール1-2
24	B0	1	6	未使用		
25	B4	1	6	未使用		
26	B8	1	6	未使用		
27	BC	1	6	未使用		

DTA / KRP ダイキン

運転設定 管理者モード

エアコン種別 1

基本設定
出力ポート
出力設定
出力制限設定
エアコン種別

No.	項目名称	設定値	内容
0	デマンド制御数	4	デマンド%種類
1	占有ビット数	3	デマンド%信号数
2	サーモON監視時間	180 単位 秒	
3	サーモOFF監視時間	180 単位 秒	
10,11	能力%1	100 ^M 000000 ^L	12,13 能力%2 70 ^M 000001 ^L
14,15	能力%3	40 000010	16,17 能力%4 0 000100
18,19	能力%5	0 000000	20,21 能力%6 0 000000

決定

モニタ画面 運転設定 時計設定 ゾーン設定 異常履歴