CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX SÀI GÒN
TỔNG KHO XĂNG DẦU NHÀ BÈ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ XUẤT HÀNG CHO BỒN CHỨA

Tên công ty đơn vị cung cấp chứng chỉ:
Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn
TỔNG KHO XĂNG DẦU NHÀ BÈ

Địa chỉ: Số 79, đường Đặng Như Lâm, ấp 10, xã Nhà Bè, TPHCM
Số ĐT: 028 - 38738586, 38738587, 38738588
Email: saigon@petrolimex.com.vn

CHỨNG CHỈ XUẤT HÀNG BỒN CHỨA NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG
(AVIATION FUEL TANK RELEASE CERTIFICATE)

Chứng chỉ xuất hàng này xác nhận rằng sản phẩm trong bồn chứa này được xuất theo đúng quy trình xuất hàng của tiêu chuẩn EI/JIG 1530 vào lúc/ *This Release Certificate certifies that the product in this tank is released in accordance with EI/JIG 1530 procedures at*:

Ngày/Date: 28/09/2026	**Giờ/Time:** 14:00:00
Bồn chứa số/Tank no.:	**Vị trí bồn/Tank location:** B017
	Loại hàng/Product: Jet A-1
	Số lô/Batch no.: PAJ2609-03
	Chứng chỉ hóa nghiệm số/Certificate test report no.: 26B/BB/038794P
	Khối lượng riêng tại 15oC/Density @15oC (1): 798.6

Jet A-1 được xuất theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu của/ *Jet A-1 released under specification:*
Danh mục kiểm tra **AFQRJOS Phiên bản 36/ *AFQRJOS Checklist issue 36***

- Nhiên liệu trong bồn chứa đã được để ổn định trong/ *The tank content have been settled for:* 25 giờ.
- Các van nhập của bồn đóng và van xuất chỉ mở để xuất hàng/ *The tank inlet valves are closed and outlet valves opened only for delivery.*
- Mẫu xả đáy từ điểm xả của bồn chứa cho thấy sản phẩm/ *The sample drawn from the drain point of the tank showed the product to be:*
  + Trong, sáng và không có cặn rắn, nước không hòa tan/ *Clean, bright and free of any solid matte, undissolved water.*
  + Đã thực hiện kiểm tra nước bằng hóa chất và kết quả: Đạt/ *Checked free water by Shell water detector and result: Passed*
  + Khối lượng riêng tại 15°C trước khi xuất là/ Density at 15°C prior to release is: 798.6 (kg/M3) (2); Chênh lệch giữa (1) và (2)/ *Difference between (1) & (2):* 0 *(kg/M3), đánh giá/ value:* ☑ *Đạt/ Passed* ☐ *Không đạt/ Fail*
- Độ dẫn điện trước khi xuất là/ *The conductivity prior to release is* 169 *pS/m tại/at* 28.5 °C.

Xác nhận của đơn vị cho phép xuất hàng/ *Release authorized signatory*

Họ và tên/ *Full name:* KHƯU MINH ANH	**Chữ ký/ *Signature:***
Chức danh / *Role:* TRƯỞNG PHÒNG ĐĐKC	**Ngày và giờ / *Date and time:*** 29/09/2026 18:23:58

(1) Ngày và giờ kết thúc nhập hàng vào bồn chứa/*Date and time of product discharging*
(2) Ngày và giờ cho phép xuất hàng sau khi ổn định/*Date and time that the tank is allowed to release after settling time*

CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX SÀI GÒN
TỔNG KHO XĂNG DẦU NHÀ BÈ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ XUẤT HÀNG CHO BỒN CHỨA

Tên công ty đơn vị cung cấp chứng chỉ:
Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn
TỔNG KHO XĂNG DẦU NHÀ BÈ

Địa chỉ: Số 79, đường Đặng Như Lâm, ấp 10, xã Nhà Bè, TPHCM
Số ĐT: 028 - 38738586, 38738587, 38738588
Email: saigon@petrolimex.com.vn

CHỨNG CHỈ XUẤT HÀNG BỒN CHỨA NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG
(AVIATION FUEL TANK RELEASE CERTIFICATE)

Chứng chỉ xuất hàng này xác nhận rằng sản phẩm trong bồn chứa này được xuất theo đúng quy trình xuất hàng của tiêu chuẩn EI/JIG 1530 vào lúc/ *This Release Certificate certifies that the product in this tank is released in accordance with EI/JIG 1530 procedures at*:

Ngày/Date: 28/09/2026	**Giờ/Time:** 08:50:00
Bồn chứa số/Tank no.:	**Vị trí bồn/Tank location:** A017
	Loại hàng/Product: Jet A-1
	Số lô/Batch no.: PAJ2609-03
	Chứng chỉ hóa nghiệm số/Certificate test report no.: 26B/BB/038748P
	Khối lượng riêng tại 15oC/Density @15oC (1): 798.1

Jet A-1 được xuất theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu của/ *Jet A-1 released under specification:*
Danh mục kiểm tra **AFQRJOS Phiên bản 36/ *AFQRJOS Checklist issue 36***

- Nhiên liệu trong bồn chứa đã được để ổn định trong/ *The tank content have been settled for:* 25 giờ.
- Các van nhập của bồn đóng và van xuất chỉ mở để xuất hàng/ *The tank inlet valves are closed and outlet valves opened only for delivery.*
- Mẫu xả đáy từ điểm xả của bồn chứa cho thấy sản phẩm/ *The sample drawn from the drain point of the tank showed the product to be:*
  + Trong, sáng và không có cặn rắn, nước không hòa tan/ *Clean, bright and free of any solid matte, undissolved water.*
  + Đã thực hiện kiểm tra nước bằng hóa chất và kết quả: Đạt/ *Checked free water by Shell water detector and result: Passed*
  + Khối lượng riêng tại 15°C trước khi xuất là/ Density at 15°C prior to release is: 798.1 (kg/M3) (2); Chênh lệch giữa (1) và (2)/ *Difference between (1) & (2):* 0 *(kg/M3), đánh giá/ value:* ☑ *Đạt/ Passed* ☐ *Không đạt/ Fail*
- Độ dẫn điện trước khi xuất là/ *The conductivity prior to release is* 242 *pS/m tại/at* 30.0 °C.

Xác nhận của đơn vị cho phép xuất hàng/ *Release authorized signatory*

Họ và tên/ *Full name:* KHƯU MINH ANH	**Chữ ký/ *Signature:***
Chức danh / *Role:* TRƯỞNG PHÒNG ĐĐKC	**Ngày và giờ / *Date and time:*** 29/09/2026 18:23:16

(1) Ngày và giờ kết thúc nhập hàng vào bồn chứa/*Date and time of product discharging*
(2) Ngày và giờ cho phép xuất hàng sau khi ổn định/*Date and time that the tank is allowed to release after settling time*