

Maitre d'ouvrage : M. Gonzalez César

Adresse : 10 Place de l'Eglise 18330 Nançay - Tel : 0672270503 - Email : cesar.gonzalez@orange.fr

Objet du projet : Maison Individuelle

Lieu du projet : Chemin de la Croix de Billaudy 18330 Nançay

Devis Quantité Entreprise(D.Q.E.)

Lot N°06 Electricité - Réseaux

Devis Quantité Entreprise(D.Q.E.)

Maitre d'ouvrage : M. Gonzalez César

Objet du projet : Maison Individuelle

Date : Lot N°06 Electricité - Réseaux

Entreprise : Remise sur tous les P.U. : 0%

Code	Désignation	Qté.	U.	P.U	-%	Total HT
6,00	Lot N°06 Electricité - Réseaux					
6,01	Généralité					
-						
6,1	Zone R-1 Rez-de-jardin					
6,1,1	Courant Fort					
6,1,1,01	Alimentation Générale		MI			
6,1,1,02	Mise a la terre		Ens.			
6,1,1,03	Alimentation pour pompe de relevage		MI			
6,1,1,04	Eclairage extérieur jardin		U			
6,1,1,05	Eclairage extérieur patio		U			
6,1,1,06	Plafonnier extérieur		U			
6,1,1,07	Eclairage interieur		U			
6,1,1,08	Interrupteur simple		U			
6,1,1,09	Interrupteur va et viens		U			
6,1,1,10	Interrupteur télérupteur		U			
6,1,1,11	Interrupteur avec voyant témoin		U			
6,1,1,12	Prise de courant		U			
6,1,1,13	Alimentation pour PAC		Ens.			
6,1,1,14	Alimentation pour Ballon thermodynamique		Ens.			
6,1,1,15	Alimentation pour le groupe interieur PAC		Ens.			
-						

Devis Quantité Entreprise(D.Q.E.)

Maitre d'ouvrage : M. Gonzalez César

Objet du projet : Maison Individuelle

Date : Lot N°06 Electricité - Réseaux
 Entreprise : Remise sur tous les P.U. : 0%

Code	Désignation	Qté.	U.	P.U	-%	Total HT
6,2	Zone R0					
6,2,1	Courant Fort					
6,2,1,01	Eclairage extérieur		U			
6,2,1,02	Eclairage extérieur applique murale		U			
6,2,1,03	Eclairage extérieur projecteur		U			
6,2,1,04	Eclairage Projecteur LED extérieur		U			
6,2,1,05	Eclairage extérieur Spots encastré au sol		U			
6,2,1,06	Eclairage interieur DCL		U			
6,2,1,07	Interrupteur simple		U			
6,2,1,08	Interrupteur va et vient		U			
6,2,1,09	Interrupteur télérupteur		U			
6,2,1,10	Interrupteur avec voyant témoin		U			
6,2,1,11	Prise de courant		U			
6,2,1,12	Prise de courant dans le sol		U			
6,2,1,13	Alimentation Lave linge		U			
6,2,1,14	Alimentation lave vaisselle		U			
6,2,1,15	Alimentation four électrique		U			
6,2,1,16	Alimentation micro-ondes		U			
6,2,1,17	Alimentation plaque de cuisson		U			
6,2,1,18	Alimentation de la hotte		U			
6,2,1,19	Alimentation des volet roulants		U			
6,2,1,20	Interrupteur pour volet roulant		U			
6,2,1,21	Alimentation Chauffage électrique		U			
6,2,1,22	Alimentation sèche serviette		U			
-						
6,2,2	Courant faible					
6,2,2,01	Prise RJ45		U			
6,2,2,02	Prise TV RJ45		U			
6,2,2,03	Thermostat PAC		U			
6,2,2,04	Thermostat Radiateur		U			
6,2,2,04	Fourreau libre Ø20mm		MI			
-						

Devis Quantité Entreprise(D.Q.E.)

Maitre d'ouvrage : M. Gonzalez César

Objet du projet : Maison Individuelle

Date : Lot N°06 Electricité - Réseaux
 Entreprise : Remise sur tous les P.U. : 0%

Code	Désignation	Qté.	U.	P.U	-%	Total HT
6,3	Zone R+1					
6,3,1	Courant Fort					
6,3,1,01	Eclairage interieur DCL		U			
6,3,1,02	Interrupteur simple		U			
6,3,1,03	Interrupteur vas et viens		U			
6,3,1,04	Interrupteur télérupteur		U			
6,3,1,05	Prise de courant		U			
6,3,1,06	Alimentation Chauffage électrique		U			
-						
6,3,2	Courant faible					
6,3,2,01	Prise RJ45		U			
6,3,2,02	Prise TV RJ45		U			
-						
6,4	Zone Comble					
6,4,1	Courant Fort					
6,4,1,01	Alimentation pour la VMC		MI			
6,4,1,02	Alimentation pour le groupe gainable		MI			
6,4,1,03	Fourreaux libre Ø20mm		MI			
-						
6,4,2	Courant faible					
6,2,2,01	Prise RJ45		S.O.			
6,2,2,02	Prise TV		S.O.			
-						

Devis Quantité Entreprise(D.Q.E.)

Maitre d'ouvrage : M. Gonzalez César

Objet du projet : Maison Individuelle

Date : Lot N°06 Electricité - Réseaux
 Entreprise : Remise sur tous les P.U. : 0%

Code	Désignation	Qté.	U.	P.U	-%	Total HT
6,5	Divers					
6,5,1	Tableau électrique					
6,5,1,01	Barette de coupure cuivre		Ens.			
6,5,1,02	Gaine technique		Ens.			
6,5,1,03	Platine pour compteur Linky		Ens.			
6,5,1,04	Disjoncteur 60A		U			
6,5,1,05	Tableau électrique		U			
6,5,1,06	Différentiels Type A		U			
6,5,1,07	Différentiels Type AC		U			
6,5,1,08	Disjoncteur 2A		U			
6,5,1,09	Disjoncteur 10A		U			
6,5,1,10	Disjoncteur 15 / 16 A		U			
6,5,1,11	Disjoncteur 20A		U			
6,5,1,12	Disjoncteur 25A		U			
6,5,1,13	Disjoncteur 32A		U			
6,5,1,14	Térupteur		U			
6,5,1,15	Coffret de communication		Ens.			
-						
6,5,2	Boite de dérivation		U			
-						
6,5,3	Consuel		Ens.			
-						
6,5,4	Demande de branchement ENEDIS		Ens.			
-						

