

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A1=353.137-IK01.

25.08.20.



Munters Oasis 200 Special, 522849/2014.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevermer.	0.3A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	Lavtrykk.
Driftstimer kompressor	249T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1 F142	1.8-1.7-1.9A. 33%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2 F152	2-1.7-2A.
Driftstimer Tilluftsvifter	27439T.
Scavenger vifte 1 F212	5.7-5.8-6.1A. 75%
Scavenger vifte 2 F222	6.1-6.2-6.3A.
Driftstimer Scavenger vifter	26484T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningstemperatur	Ligger ute på lavtrykk.
Sugegasstemperatur.	
Overheting.	
Kondenseringstemperatur.	
Væsketemperatur.	Ikke målt.
Underkjøling.	
Varmgasstemperatur.	
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	28.3/17.6gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	10.7K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	17.6/15gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	2.6K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	15.3/17.3gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	2K.
Settpunkt.	Termostat i returluft, settpunkt 30gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	1.8-1.3-1.5A.
Spennings.	410-410-410V.
Spennings til jord.	238-238-238V.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
<p>F-gass kontroll. Ikke mulig å sjekke kondensatoren, uten lift el. Lekkasje på utjevningrør x-ventil. Mangler freon! I år også. Slår ut på lavtrykk etter kort tid. Kompressor satt i manuelt av.</p>	