


Kunde	Fra	Avdeling:	Oslo / Akershus
6046011 - DIGIPLEX ROSENHOLM AS ULVENVEIEN 82E 0581 OSLO	Stanley Security AS Nydalsveien 28 0484 OSLO Org. nr.: NO983445349MVA	Telefon: 987 05 010 E-post: kundesenter@sbdinc.com	

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: K0372815 Dato: mandag 16. desember 2019 Saksbehandler: Daniel Dale Laabak	DigiPlex AS Rosenholmveien 25 1414 Trollåsen	

Beskrivelse	Verdi	Info
Funksjonskontroll for adgangskontroll		
Har kunden ny kontaktperson?	Nei	
Har kunden nødvendig opplæring/brukerveiledning.	Ja	
Hvor er pc plassert, dersom kunden har egen server/klient?	klient på ulven	
Er dokumentasjon av anlegget oppdatert?.	Ja	
Har du oppdatert kontrolljournalen?	Utført	
Trusselkode lokalt/overføring testet.	Ikke aktuelt	
Byttet batteri(er)?	Nei	
Begrunnelse:	ikke nødvendig	
Antall Batterier. (spesifiser type)	8 x np24-12	
Stømforsyning (er) sjekket?	Utført	
Antall:	4	
Alarmprøve testet på alle "innganger"?	Ikke aktuelt	
Testet alle "utganger"?	Ikke aktuelt	
Noder (tilkoblingsenhet for korlesere).	Ja	
Berøringsfrie lesere testet?	Ja	
Antall:	95	
Alle dørmiljø testet?	Ja	
Rens av lesere?	Utført	
Utføres sikkerhetskopiering av database / backup?	Ja	
Spesifiser hvor sikkerhetskopi lagres	hos kunde	
Sjekket helligdager iht. hva kunden ønsker?	Ikke aktuelt	
Kommentarer ang. bygningsmessige endringer, utvidelser o.l.	noen tastaturer bør byttes	

For installatørvirksomheten
03.11.2020



Patrick Snoksrud King