

## Sjekkliste, Tilluftsvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

27.08.20.

Ordrenr: 20011492, +A2=353.231-LR401-LR402.



Type: 2 x Flaktwoods 90JM/25/4/9/16 3-L D132.

Filterkassett: 6stk. M7 592/592/640-10-25.(600073)

Betjener: + A2\_315 UPS A.

Vifter	+A2=353.231-LR401	+A2=353.231-LR402
Driftstimer.	36400t.	36422t.
Driftsstrøm vifte.	5.9A.	6A.
Frekvens vifte.	33Hz.	32.9Hz.
Spjeld.	Ok.	Ok.
Filter.	Byttet.	
Spenning.	408-409-410V.	408-409-410V.
Spenning til jord.	236-237-237V.	236-237-237V.
Anmerkninger.		
Lagerlyd begge vifter.		