

## Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.  
Ordrenr: 20011492, +A1=353.136-IK01.

25.08.20.



Munters Oasis 200ZPD122, 539194 / 7/11/2016.  
Copeland ZPD122KCE-TFD-455.  
R-410A/16kg.  
400V/3/54.9kw/88A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.  
Kjølekapasitet total: 233kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevermer.	0.3A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	
Driftstimer kompressor	0T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1 F142	
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2 F152	
Driftstimer Tilluftsvifter	1315T.
Scavenger vifte 1 F212	
Scavenger vifte 2 F222	
Driftstimer Scavenger vifter	653T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	
Sugegasstemperatur.	
Overheting.	
Kondenseringstemperatur.	
Væsketemperatur.	Ikke målt.
Underkjøling.	
Ikke målt.	
Varmgasstemperatur.	
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	
Settpunkt.	Komfort 24gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	Ikke målt.
Spennings.	406-407-408V.
Spennings til jord.	235-236-237A.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.	
Ikke mulig å måle væskerørtemperatur under drift.	
Ikke tilkoblet vann!	
Ligger ute på lavtrykk, 0.9bar. Ingen synlige lekkasjer.	
Må feilsøkes.	