## Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9. 25.08.20.

Ordrenr: 20011492, +A1=353.131-IK01.

Munters Oasis 200ZPD122, 539195 / 7/11/2016.

Copeland ZPD122KCE-TFD-455.

R-410A/16kg.

400V/3/54.9kw/88A. Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.

Kjølekapasistet total: 233kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevarmer.	0.3A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	13.3-13.7-13.8A.
Driftstimer kompressor	952T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1 F142	6.7-6.7-6.7A. 67%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2 F152	6.7-6.7-6.8A.
Driftstimer Tilluftsvifter	11514T.
Scavenger vifte 1 F212	6.1-6.2-6.2A. 75%
Scavenger vifte 2 F222	5.8-5.8-5.8A.
Driftstimer Scavenger vifter	11005T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	3.9gr.
Sugegasstemperatur.	16.8gr.
Overheting.	12.9K.
Kondenseringstemperatur.	27gr.
Væsketemperatur.	Ikke målt.
Underkjøling.	Ikke målt.
Varmgasstemperatur.	59gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	22.9/18.8gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	4.1K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	18.8/16gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	2.8K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	16.4/20.6gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	4.2K.
Settpunkt.	Komfort 24gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	
Spenning.	410-410-410V.
Spenning til jord.	238-238-238V.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
E good kontroll likko mulig å kommo til kondonaatorbattariot, utan lift al	

F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.

Svetting på nedre flarehette væskefilter.

Mangler flaremutter på væskerør.

Ikke tilkoblet vann.