

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A2=353.123-IK01.

25.08.20



Munters Oasis 200 DS1, sn:529092/2015.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15.4kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.		
Driftsstrøm Oljevermer.		0.3A.
Driftsstrøm Kompressor.	KM178	13.6-13.9-13.2A.
Driftstimer kompressor		2T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15		Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1	F142	6.5-6.5-6.5A. 58%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2	F152	6.6-6.5-6.5A.
Driftstimer Tilluftsvifter		4310T.
Scavenger vifte 1	F212	6.1-6-6.1A. 75%
Scavenger vifte 2	F222	6-6-6A.
Driftstimer Scavenger vifter		97T.
Oljenivå.		Ok.
Fordampningtemperatur		5.4gr.
Sugegasstemperatur.		19.2gr.
Overheting.		13.8K.
Kondenseringstemperatur.		28.8gr.
Væsketemperatur.		Ikke målt.
Underkjøling.		Ikke målt.
Varmgasstemperatur.		61gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut		23.9/21.3gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.		3.1K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.		21.3/18gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.		2.9K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.		17.2/21.6gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.		-1.8K.
Settpunkt.		Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198		Ikke vann.
Spennings.		408-409-410V.
Spennings til jord.		236-237-237A.
Forriglinger		Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.		
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.		