

Sjekkliste, Befukter med vannbehandling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: Tillegg.
+A2=360.232-LU401.

10.09.20.



Hygromatik FLH40-T / Sn: 1804398.
400V/3/27.3-32.6kw/41.5-45.4A.
Elektrodesett:
O-ringsett:

Kode: 010.

Befukter	Utskiftning	Serviceintervall	Rengjøring
Dampbeholder		40000kg.	
Pumpe		12mnd.	
Ventiler		12mnd.	
Varmestaver 3stk.		Etter behov	
Drenering		12mnd.	
Pakningssett service.		40000kg.	
Driftsstrøm.	14.7-14.5-14.6A. 43.2%rf.		
Antall kg produsert.	24532kg		
Generelt			
Sjekk etter vannlekkasjer	Ingen.		
Sjekk etter vanndamplekkasjer	Ingen.		
Sjekk av funksjon.	Ok.		
Elektriske koblinger/kabler ol.	Ok.		
Alarmkoder/Avvik.			
Anmerkninger.			