

Sjekkliste, Tilluftsvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

26.08.20.

Ordrenr: 20011492, +A1=353.222-LR401-LR402.



Type: 2 x Flaktwoods 90JM/25/4/9/16 3-L D132.

Filterkasset: 6stk. M7 592/592/640-10-25.(600073)

Betjener: + A1_223 UPS B.

Vifter	+A1=353.222-LR401	+A1=353.222-LR402
Driftstimer.	47516t.	47491t.
Driftsstrøm vifte.	2.45A.	2.55A.
Frekvens vifte.	15Hz.	15Hz.
Spjeld.	Ok.	Ok.
Filter.	Byttet.	
Spenning.	408-409-410V.	408-409-410V.
Spenning til jord.	236-237-237V.	236-237-237V.
Anmerkninger.		
Lagerstøy motorer. 402 vifta merket med 501.		