Sjekkliste, Dx-Kjøling.

25.08.20. Adresse: Heiaveien 9.

Ordrenr: 20011492, +A1=353.111-IK01.

Munters Oasis 200ZPD120, sn:522842/2014.

Copeland ZPD120KCE-TFD-425.

R-410A/15kg.

400V/3/48kw/81A. Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.

Kjølekapasistet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevarmer.	0.3A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	11.6-12.2-11.5A.
Driftstimer kompressor	530T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1 F142	8-8-7.9A. 62%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2 F152	7.9-8-8A.
Driftstimer Tilluftsvifter	11224T.
Scavenger vifte 1 F212	5.8-5.8-5.7A. 75%
Scavenger vifte 2 F222	5.7-5.8-5.8A.
Driftstimer Scavenger vifter	9550T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	-2.7gr.
Sugegasstemperatur.	15gr.
Overheting.	17.7K.
Kondenseringstemperatur.	21.4gr.
Væsketemperatur.	Ikke målt.
Underkjøling.	Ikke målt.
Varmgasstemperatur.	58gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	26.6/16.9gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	9.7K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	16.9/14.2gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	2.7K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	14.8/15.9gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	-1.1K.
Settpunkt.	Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198	
Spenning.	405-406-406V.
Spenning til jord.	235-237-236V.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.	

F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.

Kuldemediekrets, lekkasje på sikkerhetsventilen.

Feedback alarm på supplyviftene.

