

Sjekkliste, Tilluftsvifter.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A3 353.311.

15.09.20.



Type: 2 x Flaktwoods
Filter: 9stk. M7 592/592/520-10-25. (600073)

Betjener: + A3 Ups .1etg.

Vifter	+A3=353.311-LR401.	+A3=353.311-LR402
Driftstimer.	14554t.	14550t.
Driftsstrøm vifte.	7.5A.	7.2A.
Frekvens vifte.	30Hz.	30Hz.
Spjeld.	Ok.	Ok.
Filter.	Byttet.	
Spenning.	410-409-411V.	
Spenning til jord.	240-238-239V.	
Anmerkninger.		