Funksjonskontroll for ITV ved utførende periodisk



Kunde

6047988 - DIGIPLEX FET AS

ULVENVEIEN 82E 0581 OSLO Fra

Stanley Security AS Avdeling: Oslo / Akershus Nydalsveien 28 Telefon: 987 05 010

0484 OSLO

Org. nr.: NO983445349MVA

E-post: kundesenter@sbdinc.com

Ordre/dato

Ordrenr.:

K0348457

Dato: onsdag 19. desember 2018 Saksbehandler: Daniel Dale Laabak **Arbeidssted**

Digiplex Fet AS Heiasvingen 91 1900 Fetsund Kontakt

Beskrivelse	Verdi	Info
Funksjonskontroll for ITV		
Har kunden ny kontaktperson?	Nei	
Har kunden nødvendig opplæring/brukerveiledning.	Ja	
Hvor er pc plassert, dersom kunden har egen server/klient?	klient vakta, server er virtuell.	
Er dokumentasjon av anlegget oppdatert?.	Ja	
Har du oppdatert kontrolljournalen?	Ferdig	
Er oblater og merking oppdatert?	Ja	
Sjekk lagringstid og estimert tid.?(der dette er mulig)	Ferdig	
Spesifiser tider:	7 dager	
Opptak fungerer på alle kameraer.	Ja	
Innvendige kameraer testet?	Ja	
Antall:	163	
Utvendige kameraer testet?	Ja	
Antall:	36	
Kontrollenheter for dome-/sving-bøy-kameraer testet?	Ja	
Antall:	5	
Monitorer sjekket og funnet i orden.	Ja	
Antall:	2	
UPS testet?	Ja	
Antall:	8	
Auto start etter strømbrudd	Ja	
Er kunde fornøyd med bilde på kameraene, fokus/zoom/dekning osv.?	Ja	
Kommentarer ang. bygningsmessige endringer, utvidelser o.l.	ingen	

For installatørvirksomheten 24.10.2019

ZUL

Rune Gjerdrum