

Avtalenummer **A 892**

Anleggsadresse: **Heia**

Kunde: **GK**

Aggregat: A2.353.125

Aggregat type: OASIS 200 S

Serienummer: 527947

Temperaturer

	Kode	
12,5 °C / RH .		Utetemp/Fukt
23,7 °C .		Tilluft EPX temp 1
23,7 °C .		Tilluft EPX temp 2
24,0 °C .		Temp avtrekk
21,6 °C .		Scavenger temp 1
20,9 °C .		Scavenger temp 2
22,2 °C .		Tilluftstemp 1
22,4 °C .		Tilluftstemp 2
18,0 °C .		Scavenger EPX tem
21,4 °C .		Bottom tube temp
°C .		Water temp
°C .		

Forklaring kode:

- 1= Defekt
- 2= Feil, men fungerer
- 3= Ulyd
- 4= Har behov for oppfølging/
observasjon

Trykktransmittere:

	Kode:	
kPa/ 47091 m3/h .		Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft
.		

Settpunkter:

	Kode:	
22 °C .		Temperatur
47000 m3/h .		Luftmengde

Vifter:

Prosess:	Viftenr.			
	1		2	
Vifte og Motor	.		.	
Effektforbruk:	3,23 kW		3,13 kW	
Strømforbruk	5,1 A		4,6 A	
Hastighet	1028 Rpm		1033 Rpm	
Pådrag	53 %		53 %	
Driftstimer	3130 t		3130 t	
Kode:	.		.	

Dato: 26/8/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Scavenger:

	1		2	
Vifte og Motor
Effektforbruk	0,04	kW	0,03	kW
Strømforbruk	0,2	A	0,2	A
Hastighet	111	Rpm	112	Rpm
Pådrag	10	%	10	%
Driftstimer	1346	t	1346	t
Kode:

Stans Aggregat og åpne luker:

Tavle:		Varmekabel:		Kode:
Kontroll:	<input checked="" type="checkbox"/>	Strømforbruk:		
Varmeelement	<input checked="" type="checkbox"/>	Varmekabel på vann ut 0,1	A	.
		Varmeelement i tavle 0	A	.
Spjeld:		Vannmålere:		
Avtrekksspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	Nivåswitch / Trykk		.
Tilluftsspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledningsevne S/C		.
	<input type="checkbox"/>	Flows witch		.
Aktuatorer:		Pumpe:		
Fylleventil	<input type="checkbox"/>	Sirkulasjonspumpe	A	.
Tømmeventil	<input type="checkbox"/>			

Utbedret ved service:

Type utbedring:

Kommentarer:

Vann ikke tilgjengelig.
IKKE LAST
1 stk. defekt filter

Temperaturmålinger tatt ved set. pkt. Kort drift på anlegget.