

Sjekkliste, Avtrekksvifte.

Adresse: Heiaveien 9.

27.08.20.

Ordrenr: 20011492, +A2=360.211-JV501.



Type: Systemair EX 180-4C.

Betjener: +A2_117 Batterirom A.

Vifte.	
Driftsstrøm vifte.	Testet ok.
Spennning.	237V.
Spennning til jord.	136-135V.
Anmerkninger.	