

Dato:	Industri Marine	Sløjfe: Enkelt Dobbelt
Service/ordre nr.:	Central fabrikat/type:	Anlægstype:

EFTERSYNSRAPPORT FOR SLUKNINGSANLÆG

Kundenavn :		Kontaktperson :		Telefonnr.:	
Anlægsadresse:		E-mail:		Notat:	
		Afleveringstest		Eftersyn: Halvårlig Årlig	
Er der alarmoverførsel, så <u>husk</u> at ringe til alarmcentralen før og efter service.		Anlægseftersyn		ATIM/ATU nr.:	
Lokalområde:		Koder ved vagtcentral:			
		Ant.	Afprøvet /efterset	Repareret/ leveret	Ikke udført
	Note				
1	Centralskab				
2	Batteri				
3	Brandtryk Udløsningstryk				
4	Aspirationsdetektor:				
5	Detektor under gulv: OD TD MD				
6	Detektor i loft: OD TD MD				
7	Detektor over loft: OD TD MD				
8	Detektor i kanal/el-skab:OD TD MD				
9	UV-detektor				
10	Indikering for skjult detektor				
11	Nitreret tråddetektor				
12	Kanaltermidetektor				
13	Signal fra fremmed panel				
14	Frakoblingstableau/by-pass box				
15	Lydgiver: Inde Ude				
16	Lysgiver: Inde Ude				
17	Dørmagnet				
18	Stop EDB Vent. Maskin				
19	Flaskestr. L. / Indhold i fl.: kg.				Flasketryk:
20	Målemetode: Flaske vejlet				T.P.
	Væskestand målt				
	Tryk aflæst				
21	Flaskelækage søgt: ja nej				
22	Manuel aktuator: spade Wire				
23	Elektrisk aktuator: Singleshot Spole				År Måned
24	Pneumatisk aktivering				
25	Hoved-/fordelerventil				
26	Trykstrømsafbryder				
27	Trykaflastning				
28	Dyser				
29	Manifold/rørsystem				Gennemblæst: ja Nej
30	Alarmoverførsel til:				
31	Kontrol af brandplan/DBI-rapport				
32					
Udført		Bemærkninger:			
Anbefales					
Montør sign.					
		Dato:			
		Kvittering for eftersyn			