

## Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.  
Ordrenr: 20011492, +A2=353.111-IK01.

31.08.20



Munters Oasis 200ZPD120, sn:529088/2015.  
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.  
R-410A/15.3kg.  
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.  
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.		
Driftsstrøm Oljevermer.		0.3A.
Driftsstrøm Kompressor.	KM178	12.8-13.2-13.2A.
Driftstimer kompressor		255T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15		Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1	F142	6.4-6.4-6.5A. 63%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2	F152	6.6-6.6-6.6A.
Driftstimer Tilluftsvifter		11678T.
Scavenger vifte 1	F212	6.3-6.3-6.3A. 75%
Scavenger vifte 2	F222	6.3-6.2-6.2A.
Driftstimer Scavenger vifter		8077T.
Oljenivå.		Ok.
Fordampningtemperatur		2.8gr.
Sugegasstemperatur.		16.5gr.
Overheting.		13.7K.
Kondenseringstemperatur.		27.3gr.
Væsketemperatur.		Ikke målt.
Underkjøling.		Ikke målt.
Varmgasstemperatur.		65gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut		25.6/18.7gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.		6.9K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.		18.7/15.5gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.		3.2K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.		12.4/20.5gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.		8.1K.
Settpunkt.		Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198		1.7-1.5-1.6A.
Spennings.		406-47-407V.
Spennings til jord.		235-237-237V.
Forriglinger		Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.		
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol. Lekkasje på serviceventil sug.		