

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A2=353.114-IK01.

31.08.20



Munters Oasis 200 Special, sn:525377/2014.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.		
Driftsstrøm Oljevermer.		0.3A.
Driftsstrøm Kompressor.	KM178	12.8-13.2-12.9A.
Driftstimer kompressor		291T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15		Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1	F142	7.8-7.8-7.8A. 63%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2	F152	7.6-7.6-7.7A.
Driftstimer Tilluftsvifter		4132T.
Scavenger vifte 1	F212	5.5-5.5-5.5A.
Scavenger vifte 2	F222	5.5-5.5-5.5A.
Driftstimer Scavenger vifter		2227T.
Oljenivå.		Ok.
Fordampningtemperatur		-0.3gr.
Sugegasstemperatur.		13.4gr.
Overheting.		13.7K.
Kondenseringstemperatur.		21gr.
Væsketemperatur.		Ikke målt.
Underkjøling.		Ikke målt.
Varmgasstemperatur.		63gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut		24.5/16.5gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.		8K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.		16.5/13.3gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.		3.2K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.		11.8/15gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.		3.2K.
Settpunkt.		Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198		1.7-1.7-1.7A.
Spennings.		407-407-407V.
Spennings til jord.		237-237-236V.
Forriglinger		Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.		
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift e.likn. Lekkasje på scraderventil oljetapp kompressor, og lekkasje på serviceventil sug.		