

Vedlikeholdsrapport for håndslukkere

Firma: DigiPlex Fet AS

Besøksadresse: DigiPlex Fet AS, Heiaveien 9, 1900 Fetsund

Fakturaadresse: DigiPlex Fet AS, c/o Digiplex Norway

Kontaktperson: Atle Torp, atorp@digiplex.com / Dag Oscar Brækken, db@digiplex.com

Telefon: mob.992 17 035/908 42 238

Servicemåned/år: desember 2020

Kompetent person: Jørn Floden

Registreringsnr.: G109

Tlf./servicetekniker: mob.413 10 288

Neste kontroll: desember 2021

App nr.	Plassering	Etg	Produsent	Modell	Slokke-middel	Prod. år	Tillegg B kontroll	Tillegg C service	Neste C service	Bemerkning
1	Ventilasjon AM 402	4	Nordic	KS5	CO ₂	2014	12/20		2024	(1)
2	Rom A1_319	3	Nordic	KS5	CO ₂	2014	12/20		2024	(2) løs brakett
3	Rom A1_321	3	Nordic	KS5	CO ₂	2014	12/20		2024	(3)
4	Rom A1_323	3	Nordic	KS5	CO ₂	2015	12/20		2025	(4)
5	Rom A1_315	3	Nordic	KS5	CO ₂	2015	12/20		2025	(5)
6	Rom A1_314	3	Nordic	KS5	CO ₂	2015	12/20		2025	(6)
7	Rom A1_311	3	Nordic	KS5	CO ₂	2015	12/20		2025	(7)
8	Rom A1_318	3	Nordic	KS5	CO ₂	2015	12/20		2025	(8)
9	Rom A1_312	3	Nordic	KS5	CO ₂	2014	12/20		2024	(9)
10	v/rom A1_301	3	Euro	KS5BG	CO ₂	2016	12/20		2026	(10)
11										(11) ledig nummer
12										(12) ledig nummer
13	Rom A2_319	3	Nordic	KS5	CO ₂	2015	12/20		2025	(13) mangler 2020
14	Rom A2_321	3	Nordic	KS5	CO ₂	2015	12/20		2025	(14)
15	Rom A2_315	3	Nordic	KS5	CO ₂	2015	12/20		2025	(15)
16	Rom A2_314	3	Nordic	KS5	CO ₂	2015	12/20		2025	(16)
17	Rom A2_311	3	Nordic	KS5	CO ₂	2015	12/20		2025	(17)
18	Rom A2_323	3	Nordic	KS5	CO ₂	2015	12/20		2025	(18)
19	Rom A2_318	3	Nordic	KS5	CO ₂	2015	12/20		2025	(19)
20	Rom A2_312	3	Nordic	KS5	CO ₂	2015	12/20		2025	(20)

Vedlikeholdet er utført i henhold til NS 3910 Brannmaterieell – Vedlikehold av håndslukkere. Samtlige godkjente håndslukkere er påklisset datert/signert vedlikeholdsetikett av utførende kompetent person. Alle godkjente håndslukkere er påsatt plombering med farge angitt av anerkjent instans.

Vedlikeholdsrapport for håndslukkere

Firma: DigiPlex Fet AS, Heiaveien 9 **Service måned/år:** desember 2020

App nr.	Plassering	Etg	Produsent	Modell	Slokke-middel	Prod. år	Tillegg B kontroll	Tillegg C service	Neste C service	Bemerkning
21	Korridor A2_316	3	Euro	KS5BG	CO ₂	2016	12/20		2026	(21) oppheng
22	Korridor A2_301	3	Euro	KS5BG	CO ₂	2016	12/20		2026	(22) oppheng
23										(23) ledig nummer
24										(24) ledig nummer
25										(25) ledig nummer
26										(26) ledig nummer
27										(27) ledig nummer
28										(28) ledig nummer
29										(29) ledig nummer
30										(30) ledig nummer
31										(31) ledig nummer
32										(32) ledig nummer
33	Rom A1_131	1	Nordic	KS5	CO ₂	2014	12/20		2024	(33)
34	Rom A1_133	1	Nordic	KS5	CO ₂	2014	12/20		2024	(34)
35	Rom A1_120	1	Nordic	KS5	CO ₂	2014	12/20		2024	(35)
36	Rom A1_119	1	Nordic	KS5	CO ₂	2014	12/20		2024	(36)
37	Rom A1_118	1	Nordic	KS5	CO ₂	2014	12/20		2024	(37)
38	Rom A1_130	1	Nordic	KS5	CO ₂	2014	12/20		2024	(38)
39	Korr. A1_126	1	Nordic	KS5BG	CO ₂	2014	12/20		2024	(39) plogskilt
40	Korr. A1_126	1	Nordic	KS5BG	CO ₂	2014	12/20		2024	(40) plogskilt
41	Rom A2_131	1	Nordic	KS5	CO ₂	2014	12/20		2024	(41)
42	Rom A2_132	1	Nordic	KS5	CO ₂	2014	12/20		2024	(42)
43	Rom A2_120	1	Nordic	KS5	CO ₂	2014	12/20		2024	(43)
44	Rom A2_119	1	Nordic	KS5	CO ₂	2014	12/20		2024	(44)
45	Rom A2_129	1	Nordic	KS5	CO ₂	2014	12/20		2024	(45)
46	Rom A2_117	1	Nordic	KS5	CO ₂	2014	12/20		2024	(46)
47	Vannrom A2_114	1	Nordic	KS5BG	CO ₂	2014	12/20		2024	(47)
48										(48) ledig nummer
49	Vannrom A1_114	1	Nordic	KS5BG	CO ₂	2014	12/20		2024	(49)

Vedlikeholdsrapport for håndslokkere

Firma: DigiPlex Fet AS, Heiaveien 9 **Service**måned/år: desember 2020[illegible]

Kommentar:



Stansev.27, 0976 Oslo • tlf. 22 80 37 10 • post@aktivbrannvern.no • www.aktivbrannvern.no • org.nr.965664440

Vedlikeholdsrapport for brannposter

Telefon: mob.992 17 035/908 42 238

Neste kontroll: desember 2021

[illegible]

Servicen og vedlikeholdet er utført i henhold til NS-EN 671-3.