

## Sjekkliste, Avtrekksvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

26.08.20.

Ordrenr: 20011492, +A1=353.222-LR501-LR502.



Type: 2 x Flaktwoods 90JM/25/4/9/16 3-L D132.

Betjener: + A1\_223 UPS B

Vifter	+A1=353.222-LR501	+A1=353.222-LR502
Driftstimer.	47558t.	47533t.
Driftsstrøm vifte.	2.36A.	2.51A.
Frekvens vifte.	15Hz.	15Hz.
Spjeld.	Ok.	Ok.
Spenning.	408-409-410V.	408-409-410V.
Spenning til jord.	236-237-237V.	236-237-237V.
Anmerkninger.		
Begge vifter lagerlyd.		