

Avtalenummer A892

Anleggsadresse: HEIA

Kunde: DIGIPLEX

Aggregat: A1.353.117

Aggregat type: OASIS 200 S

Serienummer: 520188

Temperaturer

	Kode	
16,6 °C / RH .		Utetemp/Fukt
23,7 °C .		Tilluft EPX temp 1
22,9 °C .		Tilluft EPX temp 2
23,4 °C .		Temp avtrekk
22,2 °C .		Scavenger temp 1
22,9 °C .		Scavenger temp 2
21,1 °C .		Tilluftstemp 1
21,4 °C .		Tilluftstemp 2
19,9 °C .		Scavenger EPX tem
22,1 °C .		Bottom tube temp
16,6 °C .		Water temp
°C .		

Forklaring kode:

- 1= Defekt
- 2= Feil, men fungerer
- 3= Ulyd
- 4= Har behov for oppfølging/
observasjon

Trykktransmittere:

	Kode:	
kPa/ 47189 m3/h .		Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft

Settpunkter:

	Kode:	
21,5 °C .		Temperatur
47000 m3/h .		Luftmengde

Vifter:

Prosess:	Viftenr.			
	1		2	
Vifte og Motor	■		■	
Effektforbruk:	4,40 kW		4,38 kW	
Strømforbruk	6,14 A		6,40 A	
Hastighet	1119 Rpm		1128 Rpm	
Pådrag	58 %		58 %	
Driftstimer	11728 t		11728 t	
Kode:				

Scavenger:

	1		2	
Vifte og Motor
Effektforbruk	0,18	kW	0,19	kW
Strømforbruk	0,41	A	0,46	A
Hastighet	399	Rpm	392,0	Rpm
Pådrag	24	%	24	%
Driftstimer	7845	t	7845	t
Kode:

Stans Aggregat og åpne luker:

Tavle:		Varmekabel:		Kode:
Kontroll:	<input checked="" type="checkbox"/>	Strømforbruk:		
Varmeelement	<input checked="" type="checkbox"/>	Varmekabel på vann ut 0,10	A	.
		Varmeelement i tavle 0		.
Spjeld:		Vannmålere:		
Avtrekksspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	Nivåswitch / Trykk	197mm	.
Tilluftsspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledningsevne	S/C 10	.
	<input type="checkbox"/>	Flows witch	lasket	.
Aktuatorer:		Pumpe:		
Fylleventil	<input checked="" type="checkbox"/>	Sirkulasjonspumpe	1.01	A
Tømmeventil	<input checked="" type="checkbox"/>			.

Utbedret ved service:

Type utbedring:

Kommentarer:

1) Tørre flekker under EPX

Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok.