

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A2=353.122-IK01.

25.08.20



Munters Oasis 200 Special, sn:527948/2015.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15.3kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.		
Driftsstrøm Oljevermer.		0.3A.
Driftsstrøm Kompressor.	KM178	13.4-13.3-12.7A.
Driftstimer kompressor		5T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15		Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1	F142	7.8-7.8-7.8A. 60%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2	F152	7.5-7.5-7.6A.
Driftstimer Tilluftsvifter		5343T.
Scavenger vifte 1	F212	6.3-6.3-6.4A. 75%
Scavenger vifte 2	F222	5.8-5.7-5.8A.
Driftstimer Scavenger vifter		562T.
Oljenivå.		Ok.
Fordampningtemperatur		5.8gr.
Sugegasstemperatur.		19.5gr.
Overheting.		13.7K.
Kondenseringstemperatur.		29.2gr.
Væsketemperatur.		Ikke målt.
Underkjøling.		Ikke målt.
Varmgasstemperatur.		64gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut		23.5/23.4gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.		2.8K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.		21.4/18.5gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.		2.8K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.		16.7/23.5gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.		3.9K.
Settpunkt.		Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198		Ikke vann.
Spenning.		406-407-407V.
Spenning til jord.		234-235-235A.
Forriglinger		Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.		
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.		