

## Sjekkliste, Tilluftsvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

26.08.20.

Ordrenr: 20011492, +A1=353.221-LR401-LR402.



Type: 2 x Flaktwoods 90JM/25/4/9/16 3-L D132.

Filterkassett: 6stk. M7 592/592/640-10-25.(600073)

Betjener: + A1\_217 UPS A.

Vifter	+A1=353.221-LR401	+A1=353.221-LR402
Driftstimer.	47630t.	47565t.
Driftsstrøm vifte.	3A.	5.3A.
Frekvens vifte.	15Hz.	32.1Hz.
Spjeld.	Ok.	Ok.
Filter.	Byttet.	
Spenning.	410-411-411V.	
Spenning til jord.	239-239-240V.	
Anmerkninger.		
Lagerstøy begge vifter. 402 går på referanse settpunkt.		