

Avtalenummer A892

Anleggsadresse: HEIA

Kunde: GK

Aggregat: A1.353.122

Aggregat type: OASIS 200 S

Serienummer: 522845

### Temperaturer

	Kode	
10,3 °C / RH .		Utetemp/Fukt
23,3 °C .		Tilluft EPX temp 1
23,9 °C .		Tilluft EPX temp 2
26,6 °C .		Temp avtrekk
22,2 °C .		Scavenger temp 1
22,4 °C .		Scavenger temp 2
21,1 °C .		Tilluftstemp 1
20,9 °C .		Tilluftstemp 2
22,9 °C .		Scavenger EPX tem
18,0 °C .		Bottom tube temp
12,7 °C .		Water temp
°C .		

#### Forklaring kode:

- 1= Defekt
- 2= Feil, men fungerer
- 3= Ulyd
- 4= Har behov for oppfølging/  
observasjon

### Trykktransmitttere:

	Kode:	
kPa/ 33931 m3/h .		Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft

### Settpunkter:

	Kode:	
21 °C .		Temperatur
34000 m3/h .		Luftmengde

### Vifter:

Prosess:	Viftenr.			
	1		2	
Vifte og Motor	.		.	
Effektforbruk:	1,35 kW		1,37 kW	
Strømforbruk	2,3 A		2,3 A	
Hastighet	751 Rpm		750 Rpm	
Pådrag	37 %		37 %	
Driftstimer	32244 t		32244 t	
Kode:	.		.	

Dato: 31/8/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

**Scavenger:**

	1		2	
Vifte og Motor	.	.	.	.
Effektforbruk	0,20	kW	0,19	kW
Strømforbruk	0,4	A	0,4	A
Hastighet	352	Rpm	349,0	Rpm
Pådrag	25	%	25	%
Driftstimer	30803	t	30803	t
Kode:	.	.	.	.

**Stans Aggregat og åpne luker:**

<b>Tavle:</b>		<b>Varmekabel:</b>		<b>Kode:</b>
Kontroll:	<input checked="" type="checkbox"/>	Strømforbruk:		
Varmeelement	<input checked="" type="checkbox"/>	Varmekabel på vann ut 0,1	A	.
		Varmeelement i tavle 0		.
<b>Spjeld:</b>		<b>Vannmålere:</b>		
Avtrekksspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	Nivåswitch / Trykk 218mm		.
Tilluftsspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	Ledningsevne S/C 10		.
	<input type="checkbox"/>	Flowswitch		.
<b>Aktuatorer:</b>		<b>Pumpe:</b>		
Fylleventil	<input checked="" type="checkbox"/>	Sirkulasjonspumpe 1.6	A	.
Tømmeventil	<input checked="" type="checkbox"/>			.

**Utbedret ved service:**

Type utbedring:

Kommentarer:

- 1) Tørre flekker under EPX
- 2) Litt slakk i spjeld i åpen stilling

Manuelt fylt på vann for å teste pumpe. Manuell test av fyller og tømmeventil. Mange alarmer på Flowswitch i historikken.