

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A1=353.117-IK01.

25.08.20.



Munters Oasis 200ZPD120, sn:520188/2014.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.	
Driftsstrøm Oljevermer.	0.3A.
Driftsstrøm Kompressor. KM178	11.7-12.4-11.8A.
Driftstimer kompressor	610T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15	Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1 F142	7.3-7.2-7.3A. 59%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2 F152	7.3-7.3-7.2A.
Driftstimer Tilluftsvifter	7643T.
Driftsstrøm Scavenger vifte 1, F212	5.1-5-5.1A. 75%
Driftsstrøm Scavenger vifte 2, F222	5.3-5.2-5.2A.
Driftstimer Scavenger vifter	3765T.
Oljenivå.	Ok.
Fordampningtemperatur	1.7gr.
Sugegasstemperatur.	12.8gr.
Overheting.	11.1K.
Kondenseringstemperatur.	26gr.
Væsketemperatur.	Ikke målt.
Underkjøling.	Ikke målt.
Varmgasstemperatur.	54.3gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut	24.2/20.1gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.	4.1K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.	20.1/16gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.	4.1K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.	12.6/21.1gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.	9.5K.
Settpunkt.	Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe Adiabatisk kjøling.	1.4-1.4-1.4A.
Spenning.	405-406-405V.
Spenning til jord.	234-235-235V.
Forriglinger	Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.	
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol. Lekkasje på serviceventil sug kompressor. Ser ut som pakningen mellom ventilen og kompressoren.	