

## Sjekkliste, sirkulasjonsvifter.

Adresse: Heiaveien 9.

26.08.20.

Ordrenr: 20011492, +A1=353.621.LR401-LR402.



Type: Flaktwoods.

Betjener: Munters korrigor/datehall.

Manuelt testet i 20Hz, var avslått.

Vifte	LR401.	LR402.
Driftstimer.	22417T.	18897T.
Driftsstrøm vifte.	0.43A.	0.44A.
Frekvens vifte.	20hz	20hz.
Spennings.	408-409-410V.	
Spennings til jord.	236-237-237V.	
Anmerkninger.		