Funksjonskontroll for alarm ved utførende periodisk



Kunde

6047988 - DIGIPLEX FET AS ULVENVEIEN 82E 0581 OSLO Fra

Stanley Security ASAvdeling:Oslo / AkershusNydalsveien 28Telefon:987 05 0100484 OSLOE-post:kundesenter@sbdinc.com

Org. nr.: NO983445349MVA

Ordre/dato

Ordrenr.:

K0372812

Dato: 16. desember 2019 Saksbehandler: Daniel Dale Laabak **Arbeidssted**

Digiplex Fet AS Heiasvingen 91 1900 Fetsund Kontakt

Beskrivelse	Verdi	Info
Funksjonskontroll for alarm		
Har kunden ny kontaktperson?	Nei	
Har kunden nødvendig opplæring/brukerveiledning.	Ja	
Er dokumentasjon av anlegget oppdatert?.	Ja	
Hvor er sentralen plassert?	Tekknikkisk rom	
Har du oppdatert kontrolljournalen?	Utført	
Er oblater og merking oppdatert?	Ja	
Trusselkode lokalt / overføring testet.	Ikke aktuelt	
Sentralapparat sjekket	Ja	
Byttet batteri(er)?	Ja	
Antall Batterier. (spesifiser type)	6 stk np7-12	
Alarmprøve testet på alle seksjoner.	Nei	
Hvorfor er ikke alt testet?	En del inne på kunde rom	
Overføring testet på alle seksjoner?	Ikke aktuelt	
Er sommer og vintertid lagt inn / justert?	Ja	
Romdetektorer testet?	Ja	
Antall:	112	
Antimask romdetektorer testet?	Ja	
Antall:	17	
Magnetkontakter testet?	Ja	
Antall:	12	Dører jeg fikk testet. Ikke testet i kunde cellene
Betjeningspanel testet?	Ja	
Antall:	1	
Er alle alarmpunkter testet?	Nei	
Spesifiser hvem/hvorfor som ikke er testet:	En del står inne på områder jeg ikke har tilgang	
Kommentarer ang. bygningsmessige endringer, utvidelser o.l.		
Lagt inn faste og bevegelige helligdager iht. kundens ønske?	Ikke aktuelt	

aha 19.11.2020

Ola Tomas Hunnes