

Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.
Ordrenr: 20011492, +A1=353.135-IK01.

25.08.20.



Munters Oasis 200 Special, 522851/2014.
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.
R-410A/15kg.
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.		
Driftsstrøm Oljevermer.		0.3A.
Driftsstrøm Kompressor.	KM178	11.6-12.1-11.5A.
Driftstimer kompressor		240T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15		Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1	F142	8.3-8.3-8.4A. 65%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2	F152	8.5-8.4-8.4A.
Driftstimer Tilluftsvifter		7181T.
Scavenger vifte 1	F212	6.2-6.3-6.1A. 75%
Scavenger vifte 2	F222	6.2-6.3-6.2A.
Driftstimer Scavenger vifter		4787T.
Oljenivå.		Ok.
Fordampningtemperatur		-3.1gr.
Sugegasstemperatur.		14.6gr.
Overheting.		17.7K.
Kondenseringstemperatur.		20.6gr.
Væsketemperatur.		Ikke målt.
Underkjøling.		Ikke målt.
Varmgasstemperatur.		51gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut		23.8/16.8gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.		7K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.		16.8/14gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.		2.8K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.		14.3/15.5gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.		1.2K.
Settpunkt.		Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198		1.5-1.5-1.6A.
Spenning.		410-410-410V.
Spenning til jord.		238-238-238V.
Forriglinger		Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.		
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.		
Vannlås til kammer til fordampner, har løsnet helt.		