

## Sjekkliste, Dx-Kjøling.

Adresse: Heiaveien 9.  
Ordrenr: 20011492, +A2=353.113-IK01.

31.08.20



Munters Oasis 200ZPD120, sn:529087/2015.  
Copeland ZPD120KCE-TFD-425.  
R-410A/15.3kg.  
400V/3/48kw/81A.

Passord: 1000 og 2000.

Varmekapasitet Dx: 42.8kw.  
Kjølekapasitet total: 230kw, Dx kjølekapasitet: 36.1kw.

Kompressor.		
Driftsstrøm Oljevermer.		0.3A.
Driftsstrøm Kompressor.	KM178	12.6-13.1-12.7A.
Driftstimer kompressor		1581T.
Driftsstrøm el.skap varme. Start u/15		Ok.
Driftsstrøm Tilluftsvifte 1	F142	6.6-6.6-6.6A. 61%
Driftsstrøm Tilluftsvifte 2	F152	7-7.1-7A.
Driftstimer Tilluftsvifter		41908T
Scavenger vifte 1	F212	6.4-6.5-6.4A. 75%
Scavenger vifte 2	F222	6.4-6.5-6.4A.
Driftstimer Scavenger vifter		29765T.
Oljenivå.		Ok.
Fordampningtemperatur		0.5gr.
Sugegasstemperatur.		13.2gr.
Overheting.		12.7K.
Kondenseringstemperatur.		22gr.
Væsketemperatur.		Ikke målt.
Underkjøling.		Ikke målt.
Varmgasstemperatur.		52gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp inn/ut		26.8/16gr.
Adiabatisk kjøling lufttemp Delta T.		10.8K.
Dx-batteri, lufttemp inn/ut.		16/13gr.
Dx-batteri, lufttemp Delta T.		3K.
Kondensator-batteri lufttemp. inn/ut.		12.5/15.4gr.
Kondensator-batteri lufttemp Delta T.		2.9K.
Settpunkt.		Komfort 20gr, Øko 22gr.
Sirk.pumpe adiabatisk kjøling. Km198		1.6-1.6-1.6A.
Spennings.		407-407-406V.
Spennings til jord.		237-236-237V.
Forriglinger		Motorvern, trykkvakter ol.
Anmerkninger.		
F-gass kontroll. Ikke mulig å komme til kondensatorbatteriet, uten lift ol.		